LINEA ELECTRICA

Origen: I. Línea Cuevas del Campo-Negratín-C.H. Guadalquivir.

II. Línea a C.T. La Granja.

III. C.T. Huerta Real.

Final: I. C.T. Freila-Pueblo (entrada y salida) y C.T. Abatel (Zújar). II. C.T. La Granja-Baza y III C.T. Cortijo Cassio en Benamaurel.

Términos municipales afectados: Freila-Zújar-Baza y Benamaurel.

Tipo: Aéreas..

Longitud en Km.: 10,047; 2,482 y 1,562.

Tensión de servicio: 25/20 Kv.

Conductores: Al. Ac. de 116,2 y 54,6 m².

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cadena 3-E-100 (1507) y 3-E-40 (1503).

Potencia a transportar: 5.000 - 1.000 y 1.000 Kva.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Presupuesto: 25.197.405 ptas.

Finalidad: Desmontar los tramos de las actuales líneas que quedarán inundadas con la nueva presa del Negratín.

Referencia: 3545/A.T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por Comisaría de Aguas del Guadalquivir, y Ayuntamiento de Benamaurel.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los efectos que determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre.

Granada, 27 de junio de 1986.- El Delegado, Juan José Nieves Aranda.

RESOLUCION de 27 de junio de 1986, de la Delegación Provincial de Granada, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita (ref.: 3684/AT).

Visto el expediente incoado en esta Delegación cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capítulos III, del Decreto 2617/66, de 20 de octubre sobre autorización de instalaciones eléctricas, Decreto 2619/66, Ley 10/66 de 18 de marzo, Reglamentos de 28.11.68 y 23.02.49 de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria y vistas las funciones que nos competen, según el apartado 9 del artículo 2º. del R.D. 1091/81, de 24 de abril (BOE de 11.6.81), sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de industria y energía; y el artículo 5º. del Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía de 3.8.81 (BOE de 2.12.81), sobre distribución de tales competencias.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar administrativamente, y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

Domicilio: Granada - Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable A.T. entre CC.TT. San Esteban y Parque Móvil.

Final: Centro de transformación (entrada y salida).

Términos municipales afectados: Granada.

Tipo: Subterránea.

Longitud en Km.: 2 x 0,045.

Tensión de servicio: 20 Kv.

Conductores: Al 1 x 150 mm², aislamiento seco 12/20 Kv.

Potencia a transportar: 630 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Urbanización «Los Califas».

Tipo: Interior.

Potencia: 630 Kva.

Relación de transformación: 20 Kv. + -5%/3x380-220 Voltios.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Presupuesto: 2.716.376 ptas.

Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.

Referencia: 3684/A.T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los efectos que determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre.

Granada, 27 de junio de 1986.- El Delegado, Juan José Nieves Aranda.

RESOLUCION de 27 de junio de 1986, de la Delegación Provincial de Granada, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita (ref.: 3700/AT).

Visto el expediente incoado en esta Delegación cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capítulos III, del Decreto 2617/66, de 20 de octubre sobre autorización de instalaciones eléctricas, Decreto 2619/66, Ley 10/66 de 18 de marzo, Reglamentos de 28.11.68 y 23.02.49 de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria y vistas las funciones que nos competen, según el apartado 9 del artículo 2º. del R.D. 1091/81, de 24 de abril (BOE de 11.6.81), sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de industria y energía; y el artículo 5º. del Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía de 3.8.81 (BOE de 2.12.81), sobre distribución de tales competencias.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar administrativamente, y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

Domicilio: Granada - Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable entre CC.TT. Pza. Gran Capitán-Emperatriz Eugenia.

Final: Centro de transformación.

Términos municipales afectados: Granada.

Tipo: Subterráneas.

Longitud en Km.: 2 x 0,127.

Tensión de servicio: 20 Kv.

Conductores: Al 1 x 150 mm², aislamiento en seco 12/20 Kv.

Potencia a transportar: 630 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: C/ Sócrates.

Tipo: Interior.

Potencia: 630 Kva.

Relación de transformación: 20 Kv. + -5%/3x380-220 Voltios.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Presupuesto: 3.829.405 ptas.

Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro de energía eléctrica.

Referencia: 3700/A.T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los efectos que determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre.

Granada, 27 de junio de 1986.- El Delegado, Juan José Nievas Aranda.

RESOLUCION de 3 de julio de 1986, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se autoriza una ampliación en la subestación «Los Alcores». (Sevilla) solicitada por la Compañía Sevillana de Electricidad S.A.

Visto el expediente incoado en la Delegación de Economía e Industria de Sevilla, a instancia de Compañía Sevillana de Electricidad S.A., con domicilio en Sevilla, Avenida de la Barboña, 5, solicitando autorización para efectuar una ampliación en la Subestación «Los Alcores» (Sevilla), cuya finalidad es mejorar y garantizar el suministro de energía eléctrica en la zona, y cumplidos los trámites reglamentarios contemplados en el Capítulo III del Decreto 2617/86.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas a propuesta del Servicio de Energía,

HA RESUELTO :

Autorizar a Compañía Sevillana de Electricidad la ampliación de la citada subestación cuyas principales características técnicas son las siguientes:

Tipo de instalación: Exterior.

Potencia: Un autotransformador de 150 MVA 220/132 KV.

En 220 KV: Una celda para el autotransformador (150 MVA).

En 132 KV: Una celda del autotransformador (150 MVA). Cuatro celdas de salida de línea. Una celda de acople.

En 50 KV: Dos baterías de condensadores de 31,2 MVA y dos celdas complementarias de 50 KV (aislamiento 66 KV).

Esta Instalación no podrá entrar en servicio, mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66 de 20 de octubre.

Sevilla, 3 de julio de 1986.- El Director General, Manuel Martín López.

RESOLUCION de 8 de julio de 1986, de la Delegación Provincial de Jaén, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., solicitando autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica y la autorización en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y el Capítulo III del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24.11.1939.

Esta Delegación Provincial, ha resuelto:

Autorizar a Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., para el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales características técnicas son las siguientes:

Finalidad de la instalación: Atender nuevas peticiones de suministro y mejorar la calidad del servicio en la localidad de Arroyo del Ojanco.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea central Guadalmena-Arroyo del Ojanco.
Final: Centro de seccionamiento y transformación denominado «Ferrocarriil».

Términos municipales afectados: Beas de Segura.

Tipo: Aérea y subterránea en doble circuito.

Longitud en Km.: 0,141 aérea y 0,078 subterránea.

Tensión de servicio: 25 Kv.

Conductores: Al-ac. de 116,2 mm² y 3 x 95 mm² de aluminio.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: De tipo suspendido.

CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y TRANSFORMACION

Emplazamiento: Arroyo del Ojanco, denominado «Ferrocarriil».

Características principales:

Tipo: Interior.

Potencia: 250 Kva.

Relación de transformación: 25.000 + -5%/398-230 voltios.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Presupuesta, pesetas: 4.698.279.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966 de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966 de 20 de octubre.

Jaén, 8 de julio de 1986.- El Delegado, José Gutiérrez Millán.

RESOLUCION de 8 de julio de 1986, de la Delegación Provincial de Jaén, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., solicitando autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica y la autorización en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y el Capítulo III del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24.11.1939.

Esta Delegación Provincial, ha resuelto:

Autorizar a Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., para el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales características técnicas son las siguientes:

Finalidad de la instalación: Reforma de la línea aérea existente Subestación Linarejos-Central del Vado, en su 2ª fase, tramo Poblado Miralrío-Central del Vado, ampliando su capacidad de transporte y mejorando la calidad de servicio en la zona:

LINEA ELECTRICA

Origen: Derivación del Poblado Miralrío.

Final: Central del Vado.

Términos municipales afectados: De Vilches a Ibrós.

Tipo: Aérea trifásica en simple circuito.

Longitud en Km.: 1,333.

Tensión de servicio: 25 Kv.

Conductores: Al-ac. de 54,6 mm².

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: De tipo suspendido, en cadena de 3 elementos.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Presupuesto, pesetas: 2.747.780.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966 de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966 de 20 de octubre.