

Tipo: Subterráneas
Longitud en Km.: $2 \times 0,087$
Tensión de Servicio: 20 KV
Conductores: Al $1 \times 150 \text{ mm}^2$ aislamiento seco 12/20 KV
Potencia a transportar: 630 KVA

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: «Sagrada Familia»
Tipo: Interior
Potencia: 630 KVA
Relación de transformación: $20 \text{ KV} \pm 5\% / 380-220$ Voltios
Procedencia de los materiales: nacionales
Presupuesto: 4.782.784 pesetas
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro
Referencia: 3896/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Turismo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n. y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 20 de enero de 1987.- El Delegado, José María Delgado Molina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (ref: 3897/AT) (PP. 102/87).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo entre CC.TT. 9 y 39 Polígono Al-manjáyar
Final: Centro de transformación. (entrada y salida)
Término municipal afectado: Granada
Tipo: Subterráneas
Longitud en Km.: $2 \times 0,023$
Tensión de Servicio: 20 KV
Conductores: Al $1 \times 150 \text{ mm}^2$ aislamiento 12/20 KV
Potencia a transportar: 250 KVA

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: San Cayetano
Tipo: Interior
Potencia: 250 KVA
Relación de transformación: $20 \text{ KV} \pm 5\% / 3 \times 220-127$ Voltios
Procedencia de los materiales: nacionales
Presupuesto: 3.175.883 pesetas
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro
Referencia: 3897/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Turismo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n. y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 20 de enero de 1987.- El Delegado, José María Delgado Molina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (ref: 3898/AT) (PP. 103/87).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Vázquez Puertas. Carchuma. T.M. Motril
Tipo: Intemperie
Potencia: 50 KVA
Relación de transformación: $20 \text{ KV} \pm 5\% / 380-220$ Voltios
Procedencia de los materiales: nacionales
Presupuesto: 1.201.032 pesetas
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro
Referencia: 3898/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Turismo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n. y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 21 de enero de 1987.- El Delegado, José María Delgado Molina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (ref: 3899/AT) (PP. 104/87).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea s 20 KV que alimenta a C.T. Elevación Aguas
Final: Centro de transformación
Término municipal afectado: Las Gabias
Tipo: aérea y subterránea
Longitud en Km.: 0,243 y 0,214
Tensión de Servicio: 20 KV
Conductores: Al Ac. de $54,6 \text{ mm}^2$ y Al. de $1 \times 150 \text{ mm}^2$ aislamiento 12/20 KV
Apoyos: metálicos
Aisladores: Cadena 3 elementos
Potencia a transportar: 250 KVA

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Cortijo San Javier
Tipo: Interior
Potencia: 250 KVA
Relación de transformación: $20 \text{ KV} \pm 5\% / 380-220$ Voltios
Procedencia de los materiales: nacionales
Presupuesto: 5.188.980 pesetas
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro
Referencia: 3899/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Turismo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n. y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 21 de enero de 1987.- El Delegado, José María Delgado Molina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (ref: 3900/AT) (PP. 105/87).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo «Genil-Mosaicos»
Final: Centro de transformación (entrada y salida)
Término municipal afectado: Armilla
Tipo: subterráneas
Longitud en Km.: 2 x 0,305
Tensión de Servicio: 20 KV
Conductores: Al 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 KV
Potencia a transportar: 160 KVA

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Casa de la Cultura
Tipo: Interior
Potencia: 160 KVA
Relación de transformación: 20 KV $\pm$ 5%/380-220 Voltios
Procedencia de los materiales: nacionales
Presupuesto: 8.770.148 pesetas
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro
Referencia: 3900/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Turismo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n. y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 22 de enero de 1987.— El Delegado, José María Delgado Molina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (ref: 3901/AT) (PP. 106/87).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo en línea que alimenta a C.T. La Loma
Final: Centro de transformación (entrada y salida)
Término municipal afectado: Ogijares
Tipo: subterráneas
Longitud en Km.: 0,352 y 0,131
Tensión de Servicio: 20 KV
Conductores: Al 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 KV
Potencia a transportar: 630 KVA

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Loma Linda
Tipo: Interior
Potencia: 630 KVA
Relación de transformación: 20 KV $\pm$ 5%/380-220 Voltios
Procedencia de los materiales: nacionales

Presupuesto: 7.418.113 pesetas

Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro

Referencia: 3901/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Turismo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n. y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 22 de enero de 1987.— El Delegado, José María Delgado Molina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (ref: 3902/AT) (PP. 107/87).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea a 20 KV. Subestación Santa Isabel-Almuñécar
Final: Centro de transformación y línea 5 KV Circunvalación
Término municipal afectado: Almuñécar
Tipo: aérea
Longitud en Km.: 0,824
Tensión de Servicio: 20 KV
Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm²
Apoyos: metálicos
Aisladores: Cadena 3 elementos
Potencia a transportar: 6.990 KVA

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Gracia del Barco
Tipo: Intemperie
Potencia: 100 KVA
Relación de transformación: 20 KV $\pm$ 5%/380-220 Voltios
Procedencia de los materiales: nacionales
Presupuesto: 3.594.116 pesetas
Finalidad: Sustituir actual C.T. y unir línea a 20 KV Santo Isabel-Almuñécar con el extremo línea a 5 KV Circunvalación Almuñécar
Referencia: 3902/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Turismo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n. y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 22 de enero de 1987.— El Delegado, José María Delgado Molina.

CAJA RURAL PROVINCIAL DE HUELVA

CONVOCATORIA de asamblea general ordinaria (137/87).

El Consejo Rector de la Caja Rural Provincial de Huelva, S. Coop. And. de Crédito, domiciliada en Huelva, calle Alcalde Mora Claros, número 4, convoca Asamblea General de Delegados que se celebrará el día 30 de marzo de 1987 a las 10 horas en primera convocatoria o, a las 11 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos de la Sede Social citada, previa celebración de las oportunas Juntas Preparatorias y con arreglo al siguiente: