

y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada-Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Parque a 20 KV. Subestación de Atarfe.
Final: Sub, Santo Fe y futuro centro de reparto en Chauchina.
Términos municipales afectados: Atarfe-Pinos Puente-Santa Fe-Chauchina.
Tipo: subterránea y aéreas.
Longitud en km.: 2x0, 130; 4,418 (D.C.); 0,537 y 4,489 (S.C.)
Tensión de Servicio: 20 KV
Conductores: Al 2 X 150 mm² aislamiento 12/20 KV y Al. Ac. de 116,2 mm²
Apoyos: metálicos
Aisladores: Cadena 2 y 3 elementos
Potencia a transportar: 11.590 KVA
Procedencia de los materiales: nacional.
Presupuesto: 35.398.435, pesetas.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a Santa Fe y Chouchina. (Planer 87)
Referencia: 4207/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n. y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 21 de julio de 1988.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4231/AT) (PP. 1046/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada-Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación Las Gabias.
Final: Apoyo nº 34 línea a 66 kV Fargue-Camino de Ronda.
Términos municipales afectados: Las Gabias, Cúllar Vega, Churriana y Armillo.
Tipo: aérea (D.C.)
Longitud en km.: 4,8
Tensión de Servicio: 66 KV
Conductores: Al. Ac. de 281,1 mm²
Apoyos: metálicos
Aisladores: Cadena 6 elementos
Procedencia de los materiales: nacional.
Presupuesto: 45.600.000, pesetas.
Finalidad: Alimentación nueva Subestación Las Gabias.
Referencia: 4231/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n. y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 13 de septiembre de 1988.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (3231/AT) (PP. 1076/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada-Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo nº 5 línea a 20 kV Expte. 2997/A.T.
Final: Apoyo en línea Jete-Itrabo.
Términos municipales afectados: Molvizar-Itrabo.
Tipo: aéreo
Longitud en km.: 2,451
Tensión de Servicio: 20 kV
Conductores: Al. Ac. de 54,59 mm²
Apoyos: metálicos
Aisladores: Cadena 3 elementos
Potencia a transportar: 1.000 kVA
Procedencia de los materiales: nacional.
Presupuesto: 2.845.576, pesetas.
Finalidad: Modificación parcial del trazado de la línea que fue autorizada mediante Resolución de este Organismo de 25.11.83.
Referencia: 3231/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n. y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 14 de septiembre de 1988.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4235/AT) (PP. 1091/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada-Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Líneas subterráneas de CC.TT. Alcázar Genil II y Edificio Príncipe.
Final: Centro de transformación.
Término municipal afectado: Granada.
Tipo: subterráneas
Longitud en km.: 2 X 0,183
Tensión de Servicio: 20 kV
Conductores: Al. de 150 mm² aislamiento 12/20 KV
Potencia a transportar: 630 KVA

ESTACION TRANSFORMADORA

EMPLAZAMIENTO: Urbanización Jardines del Violón
Tipo: Interior
Potencia: 630 KVA
Relación de transformación: 20 KV. ± 5%/380-220 Voltios
Procedencia de los materiales: nacional.
Presupuesto: 4.689.116, pesetas.

Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
Referencia: 4235/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n. y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 16 de septiembre de 1988.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4236/AT) (PP. 1092/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Centro de transformación E.G.B.
Final: Centro de transformación Rambla Pina.
Término municipal afectado: Guadix.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km.: 0,575.
Tensión de Servicio: 6/20 Kv.
Conductores: Al 150 mm² aislamiento 12/20 Kv.
Potencia a transportar: 1.890 Kva.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 8.059.200 pesetas.
Finalidad: Mejora del servicio en la zona de ambos CC.TT.
Referencia: 4236/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 16 de septiembre de 1988.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4245/AT) (PP. 1338/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambas de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable a 20 Kv Roma-Caja de Ahorros.
Final: Centro de transformación (entrada y salida).
Término municipal afectado: Almuñécar.
Tipo: Subterráneas.
Longitud en Km.: 2 x 0,125.
Tensión de Servicio: 20 Kv.

Conductores: Al 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 Kv.
Potencia a transportar: 630 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Costa Tropical.
Tipo: Interior.
Potencia: 630 Kva.
Relación de transformación: 20 kv. $\pm 5\%/3 \times 380-220$ Voltios.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 4.409.815 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
Referencia: 4245/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de octubre de 1988.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4246/AT) (PP. 1339/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable a 20 Kv a C.T. San Antonio.
Final: Centro de transformación (entrada y salida).
Término municipal afectado: Almuñécar.
Tipo: Subterráneas.
Longitud en Km.: 2 x 0,084.
Tensión de Servicio: 20 Kv.
Conductores: Al 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 Kv.
Potencia a transportar: 630 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: San Juan.
Tipo: Interior.
Potencia: 630 Kva.
Relación de transformación: 20 kv. $\pm 5\%/3 \times 380-220$ Voltios.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 3.613.540 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
Referencia: 4246/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de octubre de 1988.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4247/AT) (PP. 1340/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66