

al de la publicación del anuncio de licitación, en el «Boletín Oficial del Estado» desde las diez a catorce horas.

#### 8. Apertura de pliegos

Tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento, a las 13 horas del primer día hábil siguiente al que termine el plazo señalado en la cláusula anterior, y el acto será público.

Concluida la lectura de todas las proposiciones, el Presidente adjudicará el remate, con carácter provisional, a la proposición más ventajosa. Y los licitadores podrán, dentro de los cinco días siguientes, formular por escrito, ante la corporación, cuanto estimen respecto a los preliminares y desarrollo del acto licitatorio, capacidad jurídica de los demás optantes y adjudicación provisional.

#### 9. Adjudicación definitiva

Declarada válida la forma de adjudicación del contrato, el Pleno de la Corporación realizará la adjudicación definitiva dentro del plazo de 15 días hábiles.

#### 10. Carácter del contrato

El contrato que regula las presentes cláusulas tiene naturaleza privada y se regirá:

a) En cuanto a su preparación, competencia y adjudicación, por el presente pliego de cláusulas y Ley de Contratos del Estado de 9 de abril de 1965, y su Reglamento de 25 de noviembre de 1975.

b) En cuanto a sus efectos y extinción por los artículos 1.445 y siguientes del Código Civil.

Bonares, 20 de julio de 1988.- El Alcalde, Juan Coronel Martín.

## 5.2. Otros anuncios

### CONSEJERIA DE FOMENTO Y TRABAJO

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4138/AT) (PP. 506/88).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada - Escudo del Carmen 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación Santa Isabel.

Final: Apoyo s/n. paraje El Vínculo.

Término municipal afectado: Motril.

Tipo: aérea.

Longitud en kms.: 5,348.

Tensión de Servicio: 20 KV.

Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm<sup>2</sup>.

Apoyos: metálicos.

Aisladores: Cadena 3 elementos.

Potencia a transportar: 4.000 KVA.

Procedencia de los materiales: nacionales.

Presupuesto: 10.198.491 pesetas.

Finalidad: Modificación del punto de origen y su adecuación para el paso a 20 KV sustituyendo la existente (obra PLANER 87).

Referencia: 4138/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de mayo de 1988.- El Delegado, P.A. Matilde Sánchez Robles, Secretaría General.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto de, utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4147/AT) (PP. 668/88).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada - Escudo del Carmen 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo n° 6 derivación a C.T. Barranco del Arroyo.

Final: Apoyo anterior al C.T. de Güajar Alto.

Término municipal afectado: Los Guajares.

Tipo: aérea.

Longitud en kms.: 3,842.

Tensión de Servicio: 20 KV.

Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm<sup>2</sup>.

Apoyos: metálicos.

Aisladores: Cadena 3 elementos.

Potencia a transportar: 6.989 KVA.

Procedencia de los materiales: nacionales.

Presupuesto: 8.638.998 pesetas.

Finalidad: Adecuación para el paso a 20 KV alimentación a Güajar Alto (Planer 87).

Referencia: 4147/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 28 de mayo de 1988.- El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4148/AT) (PP. 669/88).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

Domicilio: Granada - Escudo del Carmen 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Antepenúltimo apoyo línea Angustias-Los Guajares.

Final: Centro de transformación Güajar Alto.

Término municipal afectado: Los Guajares.

Tipo: aérea.

Longitud en kms.: 0,082.

Tensión de Servicio: 20 KV.

Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm<sup>2</sup>.

Apoyos: metálicos.

Aisladores: Cadena 3 elementos.

Potencia a transportar: 160 KVA.

## ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: C.T. Gúajar Alto.

Tipo: Interior.

Procedencia de los materiales: nacionales.

Presupuesto: 2.093.450 pesetas.

Finalidad: Alimentación al C.T. citado preparando la misma para su paso a 20 KV (Planer 87).

Referencia: 4148/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 28 de mayo de 1988.— El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

**ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4149/AT) (PP. 670/88).**

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

## LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n. línea Angustias-Los Guajares.

Final: Centro de transformación en Gúajar Faragüt.

Término municipal afectado: Los Guajares.

Tipo: aérea y subterránea.

Longitud en kms.: 0,012 y 0,070.

Tensión de Servicio: 20 KV.

Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm<sup>2</sup> y Al 1x150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.

Apoyos: metálicos.

Aisladores: Cadena 3 elementos.

Potencia a transportar: 160 KVA.

## ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: C.T. Gúajar Faragüt.

Tipo: Interior.

Procedencia de los materiales: nacionales.

Presupuesto: 3.780.860 pesetas.

Finalidad: Alimentación al C.T. citado quedando preparada la instalación para su paso a 20 KV (Planer 87).

Referencia: 4149/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 28 de mayo de 1988.— El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

**ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4150/AT) (PP. 671/88).**

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

## LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n. línea Angustias-Los Guajares.

Final: Derivación a C.T. Barranco del Arroyo.

Término municipal afectado: Salobreña y Los Guajares.

Tipo: aérea.

Longitud en kms.: 4,580.

Tensión de Servicio: 20 KV.

Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm<sup>2</sup>.

Apoyos: metálicos.

Aisladores: Cadena 3 elementos.

Potencia a transportar: 4.000 KVA.

Procedencia de los materiales: nacionales.

Presupuesto: 10.292.180 pesetas.

Finalidad: Adecuación para el paso de la misma a 20 KV, sustituyendo la actual existente.

Referencia: 4150/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 28 de mayo de 1988.— El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

**ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4151/AT) (PP. 672/88).**

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

## LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n. línea Castell de Ferro-La Mamola.

Final: Centro de Transformación La Mamola 2.

Término municipal afectado: Polopos.

Tipo: aérea y subterránea.

Longitud en kms.: 0,116 y 0,130.

Tensión de Servicio: 20 KV.

Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm<sup>2</sup> y Al 1x150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.

Apoyos: metálicos.

Aisladores: Cadena 3 elementos.

Potencia a transportar: 160 KVA.

## ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: La Mamola.

Tipo: Interior.

Potencia: 160 KVA.

Relación de transformación: 20 KV.+5%/380-220 Voltios.

Procedencia de los materiales: nacionales.

Presupuesto: 5.362.715 pesetas.

Finalidad: Sustituir actual centro de transformación intemperie (Planer 87).

Referencia: 4151/A.T.