

Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro y mejoró de los abonos actuales (Planer 87).  
Referencia: 4365/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 11 de mayo de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4366/AT) (PP. 561/89).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo en línea de C.S.E.  
Final: Centro de transformación n° 2.  
Término municipal afectado: Montefrío.  
Tipo: aérea.  
Longitud en km.: 2,557  
Tensión de Servicio: 20 KV  
Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm<sup>2</sup>.  
Apoyos: metálicos.  
Aisladores: cadena 3 elementos.  
Potencia a transportar: 100 KVA.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Red trenzada de B.T. del C.T. n° 1.  
Longitud: 765 y 1.975 ms.  
Conductor: Al de 3x50/54,6 y 3x25/54,6 mm<sup>2</sup>.  
Apoyos: Hormigón.  
Emplazamiento: Fuente Malina.  
Tipo: Intemperie.  
Potencia: 2 x 50 KVA.  
Relación de transformación: 20 KV +5%/380-220 Voltios  
Procedencia de los materiales: nacionales.  
Presupuesto: 14.990.949 pesetas.  
Finalidad: Electrificación de dicha zona (Planer 87).  
Referencia: 4366/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de mayo de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4367/AT) (PP. 589/89).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo CC.TT. Adelfas-Carretera de Jaén  
II. Final: Centro de transformación (entrada y salida).  
Término municipal afectado: Maracena.  
Tipo: subterráneas.  
Longitud en km.: 0,110  
Tensión de Servicio: 20 KV  
Conductores: Al. de 1x150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
Potencia a transportar: 250 KVA.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Las Yucas.  
Tipo: Interior.  
Potencia: 250 KVA.  
Relación de transformación: 20 KV +5%/380-220 Voltios  
Procedencia de los materiales: nacionales.  
Presupuesto: 3.524.390 pesetas.  
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.  
Referencia: 4367/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de mayo de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4368/AT) (PP. 590/89).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n. línea Sub. Baza-Zújar.  
Final: C.T. Cuartel y línea paro Cuevas del Negro.  
Término municipal afectado: Zújar.  
Tipo: aérea y subterráneas.  
Longitud en km.: 1,240 y 0,190  
Tensión de Servicio: 25 KV  
Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm<sup>2</sup> y Al 1x150 mm<sup>2</sup> aislamiento 18/30 KV.  
Apoyos: metálicos.  
Aisladores: Cadeno 4 elementos.  
Potencia a transportar: 8.737 KVA.  
Procedencia de los materiales: nacionales.  
Presupuesto: 5.283.380 pesetas.  
Finalidad: Suministro de energía eléctrica al polígono de viviendas promovidas por el MOPU.  
Referencia: 4368/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de mayo de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4369/AT) (PP. 591/89).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambas de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Granadaban  
Final: C.T. Cerrillo Jaime.  
Término municipal afectado: Motril.  
Tipo: Subterránea.  
Longitud en km.: 0,689  
Tensión de Servicio: 20 KV -  
Conductores: Al de 1 x 150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
Potencia a transportar: 1.890 KVA.  
Procedencia de los materiales: nacionales.  
Presupuesto: 5.992.025 pesetas.  
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a polígono de viviendas y mejorar la calidad del servicio en la zona.  
Referencia: 4369/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de mayo de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4370/AT) (PP. 592/89).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Perla de Andalucía.  
Final: C.T. Llasol.  
Término municipal afectado: Motril.  
Tipo: Subterránea.  
Longitud en km.: 1,285  
Tensión de Servicio: 20 KV  
Conductores: Al de 1 x 150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
Potencia a transportar: 1.890 KVA.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Procedencia de los materiales: nacionales.  
Presupuesto: 19.157.150 pesetas.  
Finalidad: Cierre con L.S.M.T. entre los CC.TT. Perla de Andalucía y Llasol, en Calchonda.  
Referencia: 4370/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de

treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de mayo de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4385/AT) (PP. 614/89).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Línea aérea circunvalación a Ugijar.  
Final: Centro de transformación.  
Término municipal afectado: Ugijar.  
Tipo: aérea y subterránea.  
Longitud en km.: 0,124 y 0,015  
Tensión de Servicio: 25 KV  
Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm<sup>2</sup> y Al 1 x 150 mm<sup>2</sup> aislamiento 18/30 KV.  
Apoyos: metálicos.  
Aisladores: Cadena 3 elementos.  
Potencia a transportar: 400 KVA.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Fuente del Arca.  
Tipo: Interior.  
Potencia: 400 KVA.  
Relación de transformación: 20KV.+5%/380-220 Voltios.  
Procedencia de los materiales: nacionales.  
Presupuesto: 11.965.497 pesetas.  
Finalidad: Sustituir parte de la red de B.T. en mal estado (Plano 87).  
Referencia: 4385/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 17 de mayo de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4386/AT) (PP. 615/89).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Línea aérea que alimenta a C.T. Mondújar  
Final: Centro de transformación.  
Término municipal afectado: Lecrín.  
Tipo: Subterránea.  
Longitud en km.: 0,130