

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4369/AT) (PP. 591/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambas de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Granadaban
Final: C.T. Cerrillo Jaime.
Término municipal afectado: Motril.
Tipo: Subterránea.
Longitud en km.: 0,689
Tensión de Servicio: 20 KV -
Conductores: Al de 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 KV.
Potencia a transportar: 1.890 KVA.
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 5.992.025 pesetas.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a polígono de viviendas y mejorar la calidad del servicio en la zona.
Referencia: 4369/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de mayo de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4370/AT) (PP. 592/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Perla de Andalucía.
Final: C.T. Llasol.
Término municipal afectado: Motril.
Tipo: Subterránea.
Longitud en km.: 1,285
Tensión de Servicio: 20 KV
Conductores: Al de 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 KV.
Potencia a transportar: 1.890 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 19.157.150 pesetas.
Finalidad: Cierre con L.S.M.T. entre los CC.TT. Perla de Andalucía y Llasol, en Calchonda.
Referencia: 4370/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de

treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de mayo de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4385/AT) (PP. 614/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea aérea circunvalación a Ugijar.
Final: Centro de transformación.
Término municipal afectado: Ugijar.
Tipo: aérea y subterránea.
Longitud en km.: 0,124 y 0,015
Tensión de Servicio: 25 KV
Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm² y Al 1 x 150 mm² aislamiento 18/30 KV.
Apoyos: metálicos.
Aisladores: Cadena 3 elementos.
Potencia a transportar: 400 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Fuente del Arca.
Tipo: Interior.
Potencia: 400 KVA.
Relación de transformación: 20KV.+5%/380-220 Voltios.
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 11.965.497 pesetas.
Finalidad: Sustituir parte de la red de B.T. en mal estado (Planer 87).
Referencia: 4385/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 17 de mayo de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4386/AT) (PP. 615/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea aérea que alimenta a C.T. Mondújar
Final: Centro de transformación.
Término municipal afectado: Lecrín.
Tipo: Subterránea.
Longitud en km.: 0,130

Tensión de Servicio: 20 KV
 Conductores: Al. de 1x150 mm² aislamiento 12/20 KV.
 Potencia a transportar: 630 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Fábrica de Harinas.
 Tipo: Interior.
 Potencia: 630 KVA.
 Relación de transformación: 20KV.+5%/380-220 Voltios.
 Procedencia de los materiales: nacionales.
 Presupuesto: 5.672.091 pesetas.
 Finalidad: Mejorar la calidad del servicio eléctrico (Planer 87).
 Referencia: 4386/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 17 de mayo de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4392/AT) (PP. 705/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Líneo Subestación Pradollano-Alhambra.
 Final: Centro de transformación (entrada y salida).
 Término municipal afectado: Monachil.
 Tipo: Subterránea.
 Longitud en km.: 0,110
 Tensión de Servicio: 20 KV
 Conductores: Al. de 1x150 mm² aislamiento 12/20 KV.
 Potencia a transportar: 400 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Hotel Kenia (Sierra Nevada)
 Tipo: Interior.
 Potencia: 400 KVA.
 Relación de transformación: 20KV.+5%/380-220 Voltios.
 Procedencia de los materiales: nacionales.
 Presupuesto: 3.920.270 pesetas.
 Finalidad: Alimentación a dicho hotel.
 Referencia: 4392/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 2 de junio de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4393/AT) (PP. 706/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66

y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea de alimentación al Cortijo del Aire.
 Final: Centro de transformación.
 Término municipal afectado: Albolote.
 Tipo: aérea y subterránea.
 Longitud en km.: 0,070 y 0,015
 Tensión de Servicio: 20 KV
 Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm² y Al 1x150 mm² aislamiento 12/20 KV.
 Apoyos: metálicos.
 Aisladores: Cadena 3 elementos.
 Potencia a transportar: 630 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Urbanización Villos Blancas.
 Tipo: Interior.
 Potencia: 630 KVA.
 Relación de transformación: 20KV.+5%/380-220 Voltios.
 Procedencia de los materiales: nacionales.
 Presupuesto: 4.986.339 pesetas.
 Finalidad: Suministro de energía eléctrica a dicha Urbanización.
 Referencia: 4393/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 2 de junio de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4394/AT) (PP. 707/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea Alhambra-Parada del Tranvía.
 Final: Centro de transformación (entrada y salida).
 Término municipal afectado: Albolote.
 Tipo: subterránea.
 Longitud en km.: 0,070
 Tensión de Servicio: 20 KV
 Conductores: Al. 1x150 mm² aislamiento 12/20 KV.
 Potencia a transportar: 400 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Calle Granada (Jardines 2).
 Tipo: Interior.
 Potencia: 400 KVA.
 Relación de transformación: 20KV.+5%/380-220 Voltios.
 Procedencia de los materiales: nacionales.
 Presupuesto: 2.756.960 pesetas.