

Tensión de Servicio: 20 KV.  
Conductores: Al de 1 x 150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
Potencia a transportar: 630 KVA.

## ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Urbanización Las Palmeras.  
Tipo: Interior.  
Potencia: 630 KVA.  
Relación de transformación: 20 KV. +5%/380-220 Voltios.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 4.156.791 pesetas.  
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.  
Referencia: 4441/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n., y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 24 de julio de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4442/AT) (PP. 985/89).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada- Escudo del Carmen, 31.

## LINEA ELECTRICA:

Origen: Apayo s/n. línea C.T. Canadá y C.T. La Nava.  
Final: (C.T. La Nava, apoyo a C.T. Florida Blanca y cable a C.T. Pozo (Cañadilla).  
Término municipal afectada: Huétor Vega.  
Tipo: Subterránea.  
Longitud en Km.: 0,170; 0,355 y 0,155.  
Tensión de Servicio: 20 KV.  
Conductores: Al de 1 x 150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
Potencia a transportar: 1.890 KVA.

## ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Paraje La Nava.  
Tipo: Interior.  
Potencia: 2 x 630 KVA.  
Relación de transformación: 20 KV. +5%/380-220 Voltios.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 10.398.702 pesetas.  
Finalidad: Atender las peticiones de suministro de Urbanización en dicho paraje y posar a subterráneos tramos de líneas aéreas de A.T. que sobrevuelan las nuevas edificaciones.  
Referencia: 4442/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n., y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 24 de julio de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyec-*

*to de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4443/AT) (PP. 986/89).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada- Escudo del Carmen, 31.

## LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Nueva Otura I.  
Final: C.T. Nueva Otura II.  
Término municipal afectada: Otura.  
Tipo: Subterránea.  
Longitud en Km.: 0,230.  
Tensión de Servicio: 20 KV.  
Conductores: Al de 1 x 150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
Potencia a transportar: 400 KVA.

## ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Nueva Otura II.  
Tipo: Interior.  
Potencia: 400 KVA.  
Relación de transformación: 20 KV. +5%/380-220 Voltios.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 2.819.820 pesetas.  
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.  
Referencia: 4443/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n., y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 24 de julio de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4444/AT) (PP. 987/89).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada- Escudo del Carmen, 31.

## LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea Santa Isabel-Salimar.  
Final: C.T. La Frogata y C.T. Mayorazgo nuevo (entrada y salida).  
Término municipal afectado: Salobreña.  
Tipo: Área y subterránea.  
Longitud en Km.: 0,305; 0,200 y 0,100.  
Tensión de Servicio: 20 KV.  
Conductores: Al Ac. de 54,6 mm<sup>2</sup> y Al de 1 x 150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
Apoyos: Metálicos.  
Aisladores: Cadena 3 elementos.  
Potencia a transportar: 3.500 KVA.

## ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Mayorazgo.  
Tipo: Interior.  
Potencia: 63 KVA.

Relación de transformación: 20 KV. +5%/380-220 Voltios.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales.  
 Presupuesto: 5.948.306 pesetas.  
 Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.  
 Referencia: 4444/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 24 de julio de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4445/AT) (PP. 988/89).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
 Domicilio: Granada- Escudo del Carmen, 31.

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Cable CC.TT. Santa Margarita-Zarzuela.  
 Final: Centro de transformación (entrada y salida).  
 Término municipal afectado: Granada.  
 Tipo: Subterráneas.  
 Longitud en Km.: 2 x 0,106.  
 Tensión de Servicio: 20 KV.  
 Conductores: Al de 1 x 150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
 Potencia a transportar: 630 KVA.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Sancho Panza 7.  
 Tipo: Interior.  
 Potencia: 630 KVA.  
 Relación de transformación: 20 KV. +5%/380-220 Voltios.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales.  
 Presupuesto: 4.483.541 pesetas.  
 Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.  
 Referencia: 4445/A.T.

Lo que se hace pública para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 24 de julio de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4446/AT) (PP. 989/89).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
 Domicilio: Granada- Escudo del Carmen, 31.

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Cable subterráneo CC.TT. Lebón-Pedro Antonio Alarcón II.  
 Final: Centro de transformación (entrada y salida).  
 Término municipal afectado: Granada.  
 Tipo: Subterráneas.  
 Longitud en Km.: 2 x 0,086.  
 Tensión de Servicio: 20 KV.  
 Conductores: Al de 1 x 150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
 Potencia a transportar: 2 x 630 KVA.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: c/ Pintor Zuloaga — Bloque 12.  
 Tipo: Interior.  
 Potencia: 2 x 630 KVA.  
 Relación de transformación: 20 KV. +5%/380-220 Voltios.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales.  
 Presupuesto: 5.506.432 pesetas.  
 Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.  
 Referencia: 4446/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de julio de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4447/AT) (PP. 990/89).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
 Domicilio: Granada- Escudo del Carmen, 31.

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea aérea Polígono Juncaril.  
 Final: Centro de transformación.  
 Término municipal afectado: Albalote.  
 Tipo: Subterránea.  
 Longitud en Km.: 0,010.  
 Tensión de Servicio: 20 KV.  
 Conductores: Al de 1 x 150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
 Potencia a transportar: 630 KVA.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Polígono Juncaril — Condominio.  
 Tipo: Interior.  
 Potencia: 630 KVA.  
 Relación de transformación: 20 KV. +5%/380-220 Voltios.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales.  
 Presupuesto: 2.709.121 pesetas.  
 Finalidad: Alimentación eléctrica a naves industriales.  
 Referencia: 4447/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de julio de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.