

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 11 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia e información pública la petición en la que se solicita autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada para la infraestructura eléctrica de evacuación de la generación que se cita, ubicada en el término municipal de Guillena (Sevilla). (PP. 259/2020).

N/Ref.: AAM/DE/JAB.
Expediente: 283.906.
R.A.T.: 114.009.

A los efectos previstos en lo establecido en el art. 125 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como lo dispuesto en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se somete a información pública la petición realizada por la mercantil Mama Quilla Solar, S.L., por la que se solicita autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada para la infraestructura eléctrica de evacuación para la generación de la planta solar fotovoltaica HSF Guillena Santos, denominada Línea Eléctrica Mixta 15 (20) kV de Centro de Seccionamiento a SET Ruta de la Plata 15 kV, ubicada en el término municipal de Guillena (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Mama Quilla Solar, S.L. (B-93621423).

Domicilio: C/ Madrid, núm. 16, Urb. Costabella. 29604 Marbella (Málaga).

Denominación de la instalación: Línea 15 kV desde Centro Seccionamiento HSF Guillena Santos a SET Ruta de la Plata, 15 kV (titularidad de Edistribución Redes Digitales, S.A.U.).

Términos municipales afectados: Guillena (Sevilla).

Finalidad de la instalación: Evacuación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b.1.1 RD Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos).

Descripción de la instalación: El objeto de la instalación es permitir la evacuación de energía eléctrica de la planta fotovoltaica proyectada por el mismo promotor denominada HSF Guillena Santos, de 10,986 MWp diseñando la línea eléctrica de alta tensión 15 kV que unirá el Centro de Seccionamiento con la subestación Ruta de la Plata, 15 kV.

Características principales:**Centro de Seccionamiento.**

- Tipo: Prefabricado, tipo PFU-4.
- Número de celdas de línea: 3 de línea, 1 de medida, 1 protección interruptor automático, 1 de remonte.
- Puesta a tierra: Protección anillo.
- Ubicación: Polígono 11, parcela 9.
- Términos municipales afectados: Guillena (Sevilla).

Línea aérea 15 kV S/C SET HSF Guillena Santos-SET Ruta de la Plata 15 kV.**Tramos subterráneos.**

- Tramo 1:
 - Origen: Centro de Seccionamiento.
 - Final: Apoyo conversión núm. 1.
- Tramo 2:
 - Origen: Apoyo conversión núm. 16.
 - Final: Subestación Ruta de la Plata (polígono 16, parcela 13).
- Término municipal afectado: Guillena (Sevilla).
- Tensión: 15 (20) kV.
- Longitud:
- Tramo 1: 10 metros.
- Tramo 2: 66 metros.
- Número de circuitos: Un circuito.
- Número de cables: Tres por circuito.
- Material conductor: Aluminio.
- Conductor RHZ1-OL 18/30 kV 400 mm².

Tramo aéreo.

- Origen: Apoyo 1.
- Final: Apoyo 16.
- Tensión: 15 (20) kV.
- Longitud total: 2.239 metros.
- Número de circuitos: Un circuito.
- Número de cables: Tres por circuito.
- Material conductor: Aluminio.
- Conductor: LA-180 (147-AL1/34-ST1A).
- Frecuencia: 50 Hz.
- Término municipal afectado: Guillena (Sevilla).

Presupuesto estimado: 144.309,68 euros (ejecución material).

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071 Sevilla (de lunes a viernes, previa cita, en horario de 9:00 a 14:00 horas), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa previa, de construcción y en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la actuación, así como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental unificada, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url:

<https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html>

Sevilla, 11 de diciembre de 2019.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

00168862