

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 6 de junio de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa previa y autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 1349/2022).

De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y con el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se somete a información pública el expediente incoado en esta Delegación de Gobierno en Cádiz, con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: EDP Renovables España, S.L.U.

Domicilio: Plaza de la Gesta, núm. 2, C.P. 33007, Oviedo.

Emplazamiento de la instalación: Parcelas 54, 59, 66 y 9011 del polígono 63 y parcelas 16, 17, 18 y 19 del polígono 78.

Términos municipales afectados: Medina Sidonia (Cádiz).

Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica.

Características fundamentales:

Planta Solar «Señora de la Paz» de 16,5 MW de potencia instalada y 14,0 MW de potencia de evacuación (AT-14891/21).

Generador Fotovoltaico

- Generador fotovoltaico sobre estructura con sistema de seguidor monofila con 1 módulo en vertical.

- 32.972 módulos fotovoltaicos de 550 Wp de potencia máxima, distribuidos en series de módulos dirigidos hacia 3 centros de potencia de 5.750, 5.500 y 5.250 kVA respectivamente.

Centros de Potencia:

- 3 centros de potencia de 5.750, 5.500 y 5.250 kVA respectivamente, formados por transformador y protecciones.

- 66 inversores string de 250 kVA de potencia máxima.

Red de Media Tensión desde Centros de Potencia hasta SET Navuelos de 30/220 kV

- La red de media tensión de 30 kV canalizada subterráneamente interconecta las PCS con la sala de MT de la Subestación Elevadora de planta (SET Navuelos).

LMT1:

- Origen: PCS01.

- Final: PCS02.

- Subterráneo.

- Tipo de cable: Hersatene RHZ1-OL-H16.

00262810

LMT2:

- Origen: PCS02.
- Final: PCS03.
- Subterráneo.
- Tipo de cable: Hersatene RHZ1-OL-H16.

LMT3:

- Origen: PCS03.
- Final: SE.
- Subterráneo.
- Tipo de cable: Hersatene RHZ1-OL-H16.

Ocupación de vías pecuarias:

| Vía pecuaria afectada | Término municipal |
|---------------------------------|-------------------|
| Colada del Camino del Cucarrete | Medina Sidonia |

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en el Servicio de Energía de esta Delegación de Gobierno en Cádiz, sito en Plaza Asdrúbal, 6 –Edificio Junta de Andalucía–, 11008 Cádiz, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra expuesta en el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente enlace:
<https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/servicios/participacion/todos-documentos.html>

Cádiz, 6 de junio de 2022.- La Delegada del Gobierno, P.S. (Orden de 13.5.2022, BOJA extraordinario núm. 17, de 13.5.2022), Mercedes Colombo Roquette.