

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 31 de julio de 2024, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Málaga, por el que se someten al trámite de información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y de modificación sustancial de la autorización ambiental unificada para la modificación de la planta solar fotovoltaica y la línea de evacuación ubicadas en los términos municipales de Coín, Monda, Ojén y Marbella (Málaga).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica (de aplicación conforme a la disposición transitoria primera de la Ley del Sector Eléctrico antes citada), con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y con el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se someten al trámite de información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y de modificación sustancial de la autorización ambiental unificada de los expedientes CG-1048, AT-16971 y AAU/MA/03/21/M1.

Dicho periodo de información pública será común para los procedimientos administrativos de autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica y de autorización ambiental unificada a efectos de la evaluación de impacto ambiental de la actuación, así como del resto de autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental unificada, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y con el artículo 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto.

Peticionario: Arco Energía 6, S.L.

Domicilio: Calle Antonio Maura, 10, 2. Madrid.

Denominación de la instalación: Planta solar fotovoltaica «Arco 6» , SET «Arco 6 Nueva» y línea de evacuación de 66 kV.

Expedientes: CG-1048, AT-16971 y AAU/MA/03/21/M1.

Expediente CG-1048 y AAU/MA/03/21/M1: Planta solar fotovoltaica y SET «Arco 6 Nueva».

Término Municipal afectado: Coín

Características de la planta fotovoltaica «HSF Arco 6»:

- Campo solar compuesto por 102570 módulos fotovoltaicos de silicio monocristalinos de 585 Wp de potencia montados sobre un sistema de seguimiento solar en un eje horizontal.

- 166 inversores de 300 kW de potencia.

- 18 centros de transformación prefabricados, con un transformador de 3150 kVA, 0,8/30 kV, y un sistema de celdas prefabricadas bajo envolvente metálica, con aislamiento y corte en SF6, compuesto por 2 celdas de línea y 1 de protección (2L + 1P). Cada uno de ellos dispone de un transformador de servicios auxiliares de 5 kVA 0,4/0,8 kV y un cuadro de BT de SS.AA.

- 1 centro de seccionamiento en edificio prefabricado y un sistema de celdas prefabricadas bajo envolvente metálica, con aislamiento y corte en SF6 compuesto por 5 celdas de línea (5L).

- 5 circuitos para la conexión de los centros de transformación con la Subestación «Arco 6 Nueva», compuestos por líneas subterráneas de media tensión, 30 kV, con conductores de aluminio, tipo RH5Z1 18/30 kV de 240 mm² de sección.

00306024

- Potencia de inversores: 49,8 MW.
- Potencia nominal: 45,6 MW.
- Potencia pico de generación: 60 Mwp.
- Potencia instalada: 49,8 MW.

Características de la SET «Arco 6 Nueva»:

Parque de 66 kV

Tipo: Parque de Intemperie tipo convencional.

Esquema: Simple barra.

Alcance: 1 posición de línea.

1 posición de transformador.

1 transformador en exterior: 66/30 kV, 50/55 MVA.

Parque de 30 kV

Tipo: Cabinas interiores blindadas aisladas en gas SF6.

Esquema: 1 Barra simple.

Alcance:

5 celdas de línea.

1 celda de protección de transformador.

1 celda de protección trafo SS.AA.

1 celda de batería de condensadores.

Batería de condensadores 4 MVAr.

Sistema de servicios auxiliares:

- 1 Transformador de 100 kVA. 30/0,42 kV.

Sistemas de Control y Protecciones, de Telecomunicaciones y de Seguridad

Expediente AT-16971 y AAU/MA/03/21/M1: Línea aéreo-subterránea de evacuación 66 kV.

Emplazamiento: Entre la SET «Arco 6 Nueva» hasta la SET Costasol 66 kV.

Términos municipales afectados: Coín, Monda, Ojén y Marbella.

Características:

- 27,62 km de línea aéreo-subterránea de alta tensión, 66 kV, entre la SET «Arco 6», 30/66 kV y la SET Costasol.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada bien en esta Delegación Territorial, sita en Avenida Juan XXIII, núm. 82, Málaga (solicitando cita previa en el teléfono 955 012 012 o por correo electrónico en la dirección energia.malaga.ciem@juntadeandalucia.es), o bien telemáticamente en la página web del Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, en la url:

<https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html>,

pudiéndose formular, al mismo tiempo, cuantas alegaciones se estimen oportunas en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en cualquier registro de la Administración, presentándose a través de medios electrónicos para aquellas personas obligadas en consonancia con lo indicado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Málaga, 31 de julio de 2024.- El Delegado, Carlos García Giménez.