

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 4 de noviembre de 2024, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia e información pública por la que se solicita la modificación de la autorización administrativa previa y de construcción y la declaración en concreto de utilidad pública. (PP. 9966/2024).

Nuestra referencia: SVE/JGC/JCB.
Expediente: 286.071.
R.E.G.: 4.544.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por Viga Renew SP3, S.L. (B72367477), para la declaración en concreto de utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, de la infraestructura de evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica denominada «HSF El Coronil 2», ubicada en el término municipal de El Coronil (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Viga Renew SP3, S.L. con C.I.F: B72367477.
Domicilio: Calle Ciudad de Santander, 7. C.P. 11007 en Cádiz.
Denominación de la instalación: HSF El Coronil 2.
Término municipal afectado: El Coronil (Sevilla).
Emplazamiento de la ISF: Polígono 4, Parcela 161, El Coronil, Sevilla.
Referencias catastrales de la ISF: 41036A004001610000IF.
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos).

Las características principales de la infraestructura de evacuación son:

La línea eléctrica de evacuación de 15 kV de la instalación solar fotovoltaica «FV El Coronil 2» discurrirá desde la salida del centro de transformación de 1.000 kVA situado en la finca, en forma aérea hasta el punto de conexión SET El Coronil/15/Sevilla E/S Tramo subterráneo 20415 de E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.

- Origen: Centro de Transformación 0,4/15 kV ubicado en planta.
- Final: SET El Coronil/15/Sevilla E/S Tramo subterráneo 20415 (E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.).
- Tensión: 15 kV.
- Categoría: Tercera.
- Longitud: 543,1 metros.
- Tramo subterráneo (45 m): 12/20 KV RH5Z1 3x1x240 mm² Al.
- Tramo aéreo (498,10 m): doble circuito LA-56.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Término municipal afectado: El Coronil (Sevilla).

00310637

Proyecto técnico: «Modificado de Proyecto de Evacuación de la Planta Solar FV El Coronil 2 DE 900 kW en el término municipal de El Coronil (Sevilla)».

Técnico titulado competente: Don Javier de Llera Hoyos, Ingeniero Industrial, Colegiado núm. 6754 del COIIAO. Con Declaración Responsable de fecha 6 de agosto de 2024.

«Documento Técnico Declaración de Utilidad Pública FV El Coronil 2.»

Técnico titulado competente: Don José Carlos Lozano Barroso, Ingeniero Industrial, Colegiado núm. 7701 del COIIA Occidental-Delegación de Sevilla. Con Declaración Responsable de fecha 9 de septiembre de 2024.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071 Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de declaración en concreto de utilidad pública, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía.

<https://juntadeandalucia.es/organismos/industriaenergiayminas/servicios/participacion.html>

Sevilla, 4 de noviembre de 2024.- El Delegado, Antonio José Ramírez Sierra.

Anexo: Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA).

RBDA provincia de Sevilla:

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA AÉREA "15 Kv, SET EL CORONIL/15/SEVILLA/E/S en el tramo subterráneo 20415 SEVILLA."														
Parcela Proyecto	Titular	Datos de la parcela				Ref. Catastral	Conductores		Apoyos			Ocup. Temp. (m²)	Servidumbre Acceso (m²)	Uso s/catastro
		Término Municipal	Paraje	Pol. Cat.	Parc. Cat.		Vuelo (ml)	Serv. Vuelo (m²)	Ud.	Nº	Sup. Ocup. (m²)			
1	AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL	EL CORONIL	CAMINO EL CORONIL	4	9003	41036A004090030000IJ	4,56	15,40	-	-	-	15,40	6,70	VÍA DE DOMINIO PÚBLICO
2	ILDEFONSO PÉREZ JIMÉNEZ	EL CORONIL	BARROS EL CORONIL	4	163	41036A004001630000IO	117,49	747,51	-	-	-	747,51	325,00	LABOR SECANO
3	ISABEL CURADO BERNAL	EL CORONIL	BARROS EL CORONIL	4	174	41036A004001740000IS	111,25	527,99	2	2-3	3,12	531,11	230,92	LABOR SECANO
4	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA GUADALQUIVIR	EL CORONIL	ARROYO DE BAHITA EL CORONIL	4	9013	41036A004090130000IA	4,09	18,55	-	-	-	18,55	8,07	VÍA DE DOMINIO PÚBLICO
5	HEREDEROS DE MARÍA LÓPEZ MONDAZA	EL CORONIL	BARROS EL CORONIL	4	178	41036A004001780000IW	257,34	1.674,36	2	4-5	3,12	1.677,48	729,34	LABOR SECANO

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA SUBTERRÁNEA ""15 Kv, SET EL CORONIL/15/SEVILLA/E/S en el tramo subterráneo 20415 SEVILLA."														
Parcela Proyecto	Titular	Datos de la parcela				Ref. Catastral	Zanja		Dispositivos necesarios			Ocup. Temp. (m²)	Servidumbre Acceso (m²)	Uso s/catastro
		Término Municipal	Paraje	Pol. Cat.	Parc. Cat.		Longitud (ml)	Ocupación Subsuelo (m²)	Ud.	Nº	Sup. Ocup. (m²)			
5	HEREDEROS DE MARÍA LÓPEZ MONDAZA	EL CORONIL	BARROS EL CORONIL	4	178	41036A004001780000IW	5,49	2,33	-	-	-	2,33	6,41	LABOR SECANO

