



<b>ANEXO 3</b> <b>A EXPTE. AAU/SE/0547/2022/N</b> <b>DE CENTRO GESTOR DE RESIDUOS</b>  En Alcalá de Guadaíra (Sevilla), c/ Torreblanca Cuatro, 13-15	
TITULAR:	<b>AUTO RECAMBIOS LA NIÑA OLIVA, S.L.</b>

M.Q.E. Oficina Técnica  
Septiembre 2024

VIRGILIO ESCAMILLA MUÑOZ			14/10/2024 12:46	PÁGINA 1/4
VERIFICACIÓN	PEGVEFRFTU5EVV9RGRYTUYT4ZCPHEQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>		
				

Nº Reg. Entrada: 2024999010901699. Fecha/Hora: 14/10/2024 12:46:35

ANEXO 2 A EXPEDIENTE AAU/SE/0547/2022/N

Auto Recambios la Niña Oliva, S.L.	En c/ Torreblanca, 13-15. Alcalá de Guadaira (Sevilla)
2	

1. Datos identificativos.

PROMOTOR

Titular	AUTO RECAMBIOS LA NIÑA OLIVA, S.L.
CIF	
Domicilio social	
CP/Población	
Representante	
D.N.I.	
Teléfono	
e-mail	
CNAE	

SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Dirección	C/ Torreblanca Cuatro, 13-15
Localidad/C.P.	41500 Alcalá de Guadaira

EXPEDIENTE MEDIOAMBIENTAL

Expte.	AAU/SE/0547/2022/N
Ref.	SPA/DPA/RRR

2. Objeto del anexo

Auto Recambios le Niña Oliva, S.L. es la empresa titular del expediente AAU/SE/0547/2022/N, de autorización ambiental de un centro gestor de residuos en Alcalá de Guadaira (Sevilla).

El día 23/09/2024, la empresa ha recibido una notificación procedente de los servicios técnicos medioambientales donde se requieren aclarar diversos puntos de la documentación presentada.

El objeto del presente documento es aclarar estos puntos, para subsanar las deficiencias encontradas en el expediente.

VIRGILIO ESCAMILLA MUÑOZ			14/10/2024 12:46	PÁGINA 2/4
VERIFICACIÓN	PEGVEFRFTU5EVV9RGRYTUYT4ZCPHEQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>		
				

Nº Reg. Entrada: 2024999010901699. Fecha/Hora: 14/10/2024 12:46:35

ANEXO 2 A EXPEDIENTE AAU/SE/0547/2022/N

Auto Recambios la Niña Oliva, S.L.

En c/ Torreblanca, 13-15. Alcalá de Guadaira (Sevilla)

3

3. ACLARACIONES

Pasamos a contestar los puntos señalados en el requerimiento.

1. Sobre superficie dedicada a las tres actividades

En la página 2 del requerimiento, tras los 3 cuadros de superficies indicados, se indica literalmente

"Superficie dedicada a las tres actividades 361,17 m<sup>2</sup> el resto de superficie hasta los 1.157,13 m<sup>2</sup> de superficie útil que tiene la nave son zonas de patio (418 m<sup>2</sup>), zonas de tránsito, oficina, aseos.

Aclaración:

Entendemos que este dato es erróneo. La suma de las tres actividades indicadas en las tablas de la notificación es 661,17 m<sup>2</sup>.

2. Sobre condiciones de seguridad

Como es preceptivo, tras la ejecución de las instalaciones se registrará el certificado del plan de autoprotección. Este certificado incluirá cualquier modificación del plan de emergencia que haya sido necesaria.

Nota:

En los planos de Distribución se intenta reflejar algunas situaciones cercanas al límite técnico en aras de justificar una situación límite y puntual. En la práctica, esta situación no es muy frecuente.

Por ejemplo, en la zona de recepción de VFU de este proyecto se incluyeron hasta 9 vehículos depositados a la vez. El objeto de este plano era demostrar que esa superficie tiene esa capacidad. Normalmente, en esta zona no habrá más de 3 ó 4 vehículos almacenados. Y muchos días no habrá ningún vehículo.

Igualmente, en la zona de RAEE se ha reflejado la existencia de RAEE de todas las categorías a la vez (incluido peligrosos y no peligrosos). Normalmente una instalación que no se dedica exclusivamente a los RAEE (como la nuestra) no coinciden todos estos tipos de aparatos a la vez.

VIRGILIO ESCAMILLA MUÑOZ			14/10/2024 12:46	PÁGINA 3/4
VERIFICACIÓN	PEGVEFRFTU5EVV9RGRYTUYT4ZCPHEQ		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	
				

Nº Reg. Entrada: 2024999010901699. Fecha/Hora: 14/10/2024 12:46:35

ANEXO 2 A EXPEDIENTE AAU/SE/0547/2022/N

Auto Recambios la Niña Oliva, S.L.

En c/ Torreblanca, 13-15. Alcalá de Guadaira (Sevilla)

4

**3. Sobre saneamiento de la zona de compactación**

Los vehículos-prensa tienen sus propios sistemas de recogida de líquidos.

En caso de derrame accidental fuera de los sistemas de este vehículo, se usarán absorbentes en la forma descrita en proyecto.

Por otro lado, toda la zona descubierta de la parcela (incluida la zona de compactación) tiene su superficie hormigonada, con pendiente ha hacia las arquetas instaladas en el propio patio

Y todas estas arquetas pertenecen a la única línea de saneamiento, que hace pasar las aguas por la arqueta separadora de grasas antes de su conexión con la red pública.

Ningún líquido derramado en la instalación podrá salir de la misma sin pasar por este elemento corrector.

*(Véase plano de Saneamiento del proyecto técnico).*

Alcalá de Guadaira. Septiembre de 2024



VIRGILIO ESCAMILLA MUÑOZ			14/10/2024 12:46	PÁGINA 4/4
VERIFICACIÓN	PEGVEFRFTU5EVV9RGRYTUYT4ZCPHEQ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>		
				