

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍAS PECUARIAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUEVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Asunto: Solicitud de ocupación línea subterránea en Media Tensión de Cañada Real de Villamanrique.

D. Pablo Rafael Gómez Falcón con DNI 28.916.744-V, actuando en nombre y presentación de la sociedad mercantil HUEVAR SOLAR 8, S.L. (B- 13761663), con domicilio en Alcalá de Guadaira, Calle Irlanda, número 13, Oficinas 4 y 5, C.P. 41500 (Sevilla), que es titular de la línea subterránea de evacuación, objeto de esta solicitud, para la instalación Solar Fotovoltaica con vertido a red denominada "Huévar Fotovoltaica", con una potencia de evacuación de 3,5 MW, a ubicar en el término municipal de Huévar del Aljarafe (Sevilla).

EXPONE

Se presenta la solicitud de ocupación de la línea subterránea en Media Tensión de la Cañada Real de Villamanrique que se describe a continuación:

Línea subterránea de Media Tensión:

Para la evacuación de la energía generada por la planta PV se necesita una línea subterránea en Media Tensión que conecta la planta fotovoltaica con el punto de conexión concedido por la compañía distribuidora.

Esta canalización subterránea discurre por la zona de afección de la Cañada Real de Villamanrique paralela al camino existente en la misma:

- Longitud tramo 1: 263 m
- Anchura: 0,5 m

La superficie ocupada por la línea subterránea en Media Tensión será de 131,5 m².

Las coordenadas del punto de entrada y de salida de la canalización en la Cañada Real de Villamanrique son:

COORDENADAS UTM Datum ETRS 89 Huso 29		
PUNTO	X	Y
Punto entrada PE.1	743.702	4.136.960
Arqueta A2.5	743.766	4.137.148

El tramo de zanja comprendido el punto de entrada PE.1 y la arqueta A2.5 es compartido con la línea subterránea de 15 kV para evacuación de energía de PSF Guadamar Fotovoltaica que es objeto de otra solicitud presentada ante la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

COORDENADAS UTM Datum ETRS 89 Huso 29		
PUNTO	X	Y
Punto entrada PE.1	743.702	4.136.960
Arqueta A2.5	743.766	4.137.148

En el documento adjunto, **Memoria Descriptiva de línea subterránea de 15 kV para evacuación de energía de PSF Huévar Fotovoltaica en Huévar del Aljarafe (Sevilla)**, puede observarse con detalle las afecciones producidas por la línea de evacuación sobre ambas Vías Pecuarias.

, por lo que


APORTA

- Memoria Descriptiva de línea subterránea de 15 kV para evacuación de energía de PSF Huévar Fotovoltaica en Huévar del Aljarafe (Sevilla).

SOLICITA

Se autorice la ocupación por línea subterránea en Media Tensión de Villamanrique.

En Sevilla, a 24 de mayo de 2023



D. Pablo Rafael Gómez Falcón

ILMA. SRA. DELEGADA PROVINCIAL DE SEVILLA
CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA AZUL