



PLANO CLAVE. S/E

DETALLE DE ZANJA

Zanja bajo tensión en calzada reforzada para



LEYENDA ALUMBRADO

- LÁMPARA MÓD. BADILA LBA-75B1-4A-B2-S8MLEC INCLUYE BÁCULO Y ARQUETA DE CONEXIÓN
- LÁMPARA MÓD. BADILA LBA-75B1-4A-B2-R5B 1G INCLUYE BÁCULO Y ARQUETA DE CONEXIÓN ARQUETA DE PASO Y CONEXIÓN DE 45x45 PARA ALUMBRADO
- CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CONDUCTO PVC
- CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CONDUCTO PVC PARA CRUCE DE CALZADA

LEYENDA ALUMBRADO

CMP-ALUMBRADO 1		CMP-ALUMBRADO 2	
AL_C1	2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC Ø63mm	AL_C6	2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC Ø63mm
AL_C2	2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC Ø63mm	AL_C7	2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC Ø63mm
AL_C3	2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC Ø63mm	AL_C8	2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC Ø63mm
AL_C4	2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC Ø63mm	AL_C9	2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC Ø63mm
AL_C5	2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC Ø63mm		

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR "FLORIDA SUR" DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA

[redacted]

DESIGNACIÓN
INSTALACIONES
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. PLANTA GENERAL
ARQUITECTO: AURELIO CAZENAVE SÁNCHEZ
PROMOTOR: IBERUS CAPITAL INVESTMENT GROUP S.L.

MES DE ABRIL 2023 — ESCALA 1:750 — Nº DE PLANO 5.4.1.4

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL QUE REDACTA POR: D.AURELIO CAZENAVE SÁNCHEZ. ARQUITECTO. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIERAN LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUIENES EN TODO CASO PRIMARÁN CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO

AURELIO CAZENAVE SANCHEZ
07/11/2024 14:52
PÁGINA 1/1
VERIFICACIÓN
PEGVEP6RRLE7GP7Z2ECRPQLE453WKD
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/