

Apoyo 17a	FL-IC-55000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	902	3660	-118
Apoyo 17a	FL-IC-55000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	894	3660	-118
Apoyo 17a	FL-IC-55000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	206	1485	-26
Apoyo 17a	FL-IC-55000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	204	1480	-26
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	553	1177	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	561	1177	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	568	1177	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	549	1255	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	557	1255	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	564	1255	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	50	454	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	50	460	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	553	-1262	181
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	561	-1262	181
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	568	-1262	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	549	-1169	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	557	-1169	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	564	-1169	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	50	-462	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	50	-452	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	553	-36	1359
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	561	-36	1359
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	568	-36	1358
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	549	36	1358
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	557	36	1357
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	564	36	1357
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	50	-3	541
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	50	3	541
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	553	-36	1359
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	561	-36	1359
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	568	-36	1358
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	549	36	1358
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	557	36	1357
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	564	36	1357
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	50	-3	541
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	50	3	541
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	553	-39	-1043
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	561	-39	-1044
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	568	-39	-1044
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	549	39	-1044



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	557	39	-1044
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	564	39	-1045
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	50	-4	-418
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	50	4	-418
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	553	-39	-1043
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	561	-39	-1044
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	568	-39	-1044
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	549	39	-1044
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	557	39	-1044
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	564	39	-1045
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	50	-4	-418
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	50	4	-418
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	549	43	179



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	549	43	179



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	549	43	179



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	549	43	179



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	549	43	179



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	549	43	179



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	50	-4	70



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	50	4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	553	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	561	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	568	-43	180
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	549	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	557	43	179
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	564	43	178
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	50	-4	70
Apoyo 18a	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	50	4	70
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	1136	911	30
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	1132	911	30
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	1127	911	31
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1136	855	36
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1132	855	36
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1127	855	36
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	309	330	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	309	324	10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	1136	-855	36
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	1132	-855	36
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	1127	-855	36
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1136	-911	30
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1132	-911	30
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1127	-911	31
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	309	-324	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	309	-330	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	1136	28	1203
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	1132	28	1204
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	1127	28	1204
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1136	-28	1203
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1132	-28	1204
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1127	-28	1204
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	309	3	478
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	309	-3	478
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	1136	28	1203
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	1132	28	1204
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	1127	28	1204
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1136	-28	1203
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1132	-28	1204
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1127	-28	1204
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	309	3	478
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	309	-3	478
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	1136	21	-1146
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	1132	21	-1145
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	1127	21	-1145
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1136	-21	-1146
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1132	-21	-1145
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1127	-21	-1145
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	309	2	-461
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	309	-2	-461
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	1136	21	-1146
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	1132	21	-1145
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	1127	21	-1145
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1136	-21	-1146
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1132	-21	-1145
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1127	-21	-1145
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	309	2	-461
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	309	-2	-461



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	309	-3	10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	309	-3	10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	309	-3	10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	309	-3	10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	309	-3	10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	309	-3	10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1136	-28	33



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	309	-3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	1136	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	1132	28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	1127	28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1136	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1132	-28	33
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1127	-28	34
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	309	3	10
Apoyo 19a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	309	-3	10
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	868	533	489
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	868	533	489
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	868	533	489
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	871	486	466
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	871	486	466
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	871	486	466
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	214	186	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	215	176	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	868	-477	487
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	868	-477	487
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	868	-477	487
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	871	-538	468
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	871	-538	468
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	871	-538	468
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	214	-175	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	215	-188	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	868	21	1536
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	868	21	1536
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	868	21	1536
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	871	-20	1520



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	871	-20	1520
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	871	-20	1520
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	214	4	628
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	215	-4	628
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	868	21	1536
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	868	21	1536
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	868	21	1536
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	871	-20	1520
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	871	-20	1520
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	871	-20	1520
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	214	4	628
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	215	-4	628
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	868	28	-682
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	868	28	-682
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	868	28	-682
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	871	-26	-703
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	871	-26	-703
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	871	-26	-703
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	214	6	-255
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	215	-6	-255
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	868	28	-682
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	868	28	-682
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	868	28	-682
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	871	-26	-703
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	871	-26	-703
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	871	-26	-703
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	214	6	-255
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	215	-6	-255
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	871	-26	467



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	871	-26	467



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	871	-26	467



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	871	-26	467



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	871	-26	467



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	871	-26	467



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	215	-6	213



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	868	28	488
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	871	-26	467
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	214	6	213
Apoyo 20a	FL-IC-55000-N1444_45	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	215	-6	213
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	775	-2704	-809
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	771	-2704	-809
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	767	-2704	-809
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	786	-2683	-764
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	782	-2683	-764
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	778	-2683	-764
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	172	-1098	-331
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	174	-1087	-328
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	775	-4051	-465
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	771	-4051	-465
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	767	-4051	-466
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	786	-4056	-409
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	782	-4056	-409
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	778	-4056	-409
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	172	-1591	-196
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	174	-1586	-191
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	775	-2929	493
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	771	-2929	492
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	767	-2929	492
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	786	-2913	541
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	782	-2913	541
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	778	-2913	541
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	172	-1164	187
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	174	-1156	191
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	775	-2929	493
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	771	-2929	492
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	767	-2929	492
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	786	-2913	541
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	782	-2913	541
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	778	-2913	541
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	172	-1164	187
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	174	-1156	191



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	775	-2981	-1608
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	771	-2981	-1608
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	767	-2981	-1608
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	786	-2984	-1566
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	782	-2984	-1567
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	778	-2984	-1567
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	172	-1189	-648
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	174	-1184	-645
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	775	-2981	-1608
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	771	-2981	-1608
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	767	-2981	-1608
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	786	-2984	-1566
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	782	-2984	-1567
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	778	-2984	-1567
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	172	-1189	-648
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	174	-1184	-645
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	174	-1337	-259



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	174	-1337	-259



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259



Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	174	-1337	-259



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	775	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	771	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	767	-3377	-637
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	786	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	782	-3369	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	778	-3370	-586
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	172	-1345	-263
Apoyo 21a	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	174	-1337	-259
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	994	447	40
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	997	447	40
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	1001	447	40
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1000	492	41



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1004	492	41
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1008	492	41
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	235	157	13
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	236	162	14
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	994	-1796	27
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	997	-1796	27
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	1001	-1796	27
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1000	-1768	35
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1004	-1768	35
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1008	-1768	35
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	235	-685	9
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	236	-684	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	994	-593	1237
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	997	-593	1238
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	1001	-593	1238
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1000	-557	1242
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1004	-557	1242
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1008	-557	1242
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	235	-231	493
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	236	-228	494
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	994	-593	1237
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	997	-593	1238
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	1001	-593	1238
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1000	-557	1242
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1004	-557	1242
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1008	-557	1242
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	235	-231	493
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	236	-228	494
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	994	-588	-1179
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	997	-588	-1179
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	1001	-588	-1179
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1000	-560	-1175
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1004	-560	-1175
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1008	-560	-1175
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	235	-230	-473
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	236	-229	-472
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	994	-588	-1179
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	997	-588	-1179
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	1001	-588	-1179
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1000	-560	-1175



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1004	-560	-1175
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1008	-560	-1175
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	235	-230	-473
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	236	-229	-472
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1000	-638	38



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1000	-638	38



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1000	-638	38



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1000	-638	38



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1000	-638	38



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1000	-638	38



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	236	-261	12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	236	-261	12
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	994	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	997	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	1001	-674	34
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1000	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1004	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1008	-638	38
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	235	-264	11
Apoyo 22	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	236	-261	12
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	874	1514	-32
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	874	1514	-32
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	874	1514	-32
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	874	1524	-30
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	874	1524	-30
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	874	1524	-30
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	190	579	15
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	190	579	15
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	874	-454	-23
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	874	-454	-23
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	874	-454	-23
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	874	-443	-23
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	874	-443	-23
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	874	-443	-23
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	190	-154	18
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	190	-154	18



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	874	464	1184
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	874	464	1184
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	874	464	1184
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	874	472	1185
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	874	472	1185
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	874	472	1185
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	190	186	494
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	190	186	494
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	874	464	1184
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	874	464	1184
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	874	464	1184
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	874	472	1185
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	874	472	1185
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	874	472	1185
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	190	186	494
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	190	186	494
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	874	463	-1232
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	874	463	-1232
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	874	463	-1232
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	874	473	-1231
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	874	473	-1231
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	874	473	-1231
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	190	186	-465
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	190	186	-465
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	874	463	-1232
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	874	463	-1232
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	874	463	-1232
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	874	473	-1231
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	874	473	-1231
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	874	473	-1231
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	190	186	-465
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	190	186	-465
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	190	213	17



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	190	213	17



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	190	213	17



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	190	213	17



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	190	213	17



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	190	213	17



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	874	530	-27



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	874	540	-27



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	190	213	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	874	530	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	874	540	-27
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	190	212	17
Apoyo 23	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	190	213	17
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	809	1108	-2
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	810	1108	-2
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	811	1108	-2
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	809	1113	1
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	810	1113	1
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	811	1113	1
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	229	422	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	229	427	-38
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	809	-1113	1
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	810	-1113	1
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	811	-1113	1
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	809	-1108	-2
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	810	-1108	-2
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	811	-1108	-2
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	229	-427	-38
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	229	-422	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	809	-1	728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	810	-1	728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	811	-1	728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	809	1	728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	810	1	728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	811	1	728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	229	-2	254
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	229	2	254
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	809	-1	728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	810	-1	728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	811	-1	728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	809	1	728



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	810	1	728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	811	1	728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	229	-2	254
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	229	2	254
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	809	-3	-728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	810	-3	-728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	811	-3	-728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	809	3	-728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	810	3	-728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	811	3	-728
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	229	-2	-326
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	229	2	-326
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	605	1	1213
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	715	-3	-1214
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	605	1	1213
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	715	-3	-1214
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	809	3	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	606	1	1213
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	716	-3	-1214
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	605	-1	1213
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	715	3	-1214
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	809	3	-0



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	605	-1	1213
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	715	3	-1214
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	605	-1	1213
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	716	3	-1214
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	809	3	-0



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	809	3	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	809	3	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	809	3	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	78	0	957
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	155	-1	-976
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	78	-0	957
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	809	3	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	155	1	-976
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	229	2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	809	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	810	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	811	-3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	809	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	810	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	811	3	-0
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	229	-2	-39
Apoyo 24	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	229	2	-39
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	1037	1046	48
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	1035	1046	48
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	1032	1046	48
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1038	1012	49



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1035	1012	49
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1033	1012	49
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	243	386	14
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	244	377	14
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	1037	-1424	43
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	1035	-1424	43
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	1032	-1424	43
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1038	-1458	44
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1035	-1458	44
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1033	-1458	44
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	243	-542	12
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	244	-552	12
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	1037	-166	1247
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	1035	-166	1247
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	1032	-166	1247
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1038	-195	1248
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1035	-195	1248
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1033	-195	1248
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	243	-68	498
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	244	-77	498
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	1037	-166	1247
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	1035	-166	1247
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	1032	-166	1247
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1038	-195	1248
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1035	-195	1248
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1033	-195	1248
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	243	-68	498
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	244	-77	498
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	1037	-165	-1168
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	1035	-165	-1168
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	1032	-165	-1168
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1038	-195	-1166
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1035	-195	-1166
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1033	-195	-1166
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	243	-68	-475
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	244	-77	-475
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	1037	-165	-1168
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	1035	-165	-1168
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	1032	-165	-1168
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1038	-195	-1166



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1035	-195	-1166
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1033	-195	-1166
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	243	-68	-475
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	244	-77	-475
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1038	-223	47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1038	-223	47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1038	-223	47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1038	-223	47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1038	-223	47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1038	-223	47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	244	-88	13



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	244	-88	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	1037	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	1035	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	1032	-189	46
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1038	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1035	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1033	-223	47
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	243	-78	13
Apoyo 25	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	244	-88	13
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	719	964	1
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	720	964	1
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	721	964	1
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	719	983	-1
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	720	983	-1
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	722	983	-1
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	193	368	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	194	374	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	719	-982	-1
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	720	-982	-1
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	721	-982	-1
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	719	-964	1
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	720	-964	1
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	722	-964	1
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	193	-374	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	194	-368	30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	719	-9	721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	720	-9	721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	721	-9	721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	719	9	721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	720	9	721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	722	9	721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	193	-3	317
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	194	3	317
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	719	-9	721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	720	-9	721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	721	-9	721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	719	9	721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	720	9	721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	722	9	721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	193	-3	317
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	194	3	317
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	719	-8	-721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	720	-8	-721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	721	-8	-721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	719	8	-721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	720	8	-721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	722	8	-721
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	193	-2	-261
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	194	2	-261
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	604	-5	1202
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	577	-2	-1202
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	194	3	30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	605	-5	1202
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	578	-2	-1202
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	606	-5	1202
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	578	-2	-1202
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	604	5	1202
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	194	3	30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	578	2	-1202
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	605	5	1202
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	578	2	-1202
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	606	5	1202
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	578	2	-1202
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	194	3	30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	194	3	30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	194	3	30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	194	3	30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	109	-1	970
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	91	0	-955
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	194	3	30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	109	1	970
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	91	0	-955
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	194	3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	194	3	30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	719	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	720	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	721	-9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	719	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	720	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	722	9	-0
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	193	-3	30
Apoyo 26	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	194	3	30
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	546	919	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	546	919	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	546	919	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	545	908	1
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	545	908	1
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	545	908	1
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	128	348	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	128	348	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	546	-909	1
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	546	-909	1
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	546	-909	1
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	545	-918	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	545	-918	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	545	-918	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	128	-348	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	128	-348	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	546	4	723
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	546	4	723
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	546	4	723
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	545	-4	723
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	545	-4	723
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	545	-4	723
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	128	0	276
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	128	-0	277
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	546	4	723
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	546	4	723
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	546	4	723
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	545	-4	723
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	545	-4	723
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	545	-4	723
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	128	0	276
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	128	-0	277



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	546	5	-719
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	546	5	-719
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	546	5	-719
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	545	-5	-719
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	545	-5	-719
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	545	-5	-719
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	128	0	-299
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	128	-0	-298
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	519	1	1203
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	503	2	-1201
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	519	1	1203
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	503	2	-1201
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	128	-0	-12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	519	1	1203
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	503	2	-1201
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	519	-1	1202
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	502	-2	-1201
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	519	-1	1202
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	128	-0	-12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	502	-2	-1201
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	519	-1	1202
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	502	-2	-1201
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	128	-0	-12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	128	-0	-12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	128	-0	-12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	128	-0	-12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	87	-0	955
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	74	0	-961
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	87	-0	955
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	73	-0	-961



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	128	-0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	546	5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	545	-5	2
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	128	0	-12
Apoyo 27	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	128	-0	-12
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	987	1842	-52
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	990	1842	-52
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	994	1842	-52
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	991	1892	-46
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	994	1892	-47
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	997	1892	-47
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	226	716	-17
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	227	720	-17



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	987	-456	-70
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	990	-456	-70
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	994	-456	-71
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	991	-412	-74
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	994	-412	-74
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	997	-412	-74
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	226	-147	-25
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	227	-144	-26
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	987	608	1152
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	990	608	1152
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	994	608	1152
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	991	645	1153
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	994	645	1153
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	997	645	1153
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	226	249	464
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	227	252	463
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	987	608	1152
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	990	608	1152
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	994	608	1152
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	991	645	1153
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	994	645	1153
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	997	645	1153
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	226	249	464
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	227	252	463
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	987	605	-1260
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	990	605	-1260
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	994	605	-1260
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	991	650	-1258
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	994	650	-1258
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	997	650	-1258
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	226	249	-500
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	227	252	-501
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	987	605	-1260
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	990	605	-1260
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	994	605	-1260
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	991	650	-1258
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	994	650	-1258
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	997	650	-1258
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	226	249	-500
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	227	252	-501



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	227	288	-22



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	227	288	-22



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	227	288	-22



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	227	288	-22



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	227	288	-22



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	227	288	-22



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	991	740	-60



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	227	288	-22
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	987	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	990	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	994	693	-61
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	991	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	994	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	997	740	-60
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	226	285	-21
Apoyo 28	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	227	288	-22
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	1406	-1415	-24
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	1402	-1415	-24
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	1399	-1415	-24
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1412	-1438	-35
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1408	-1438	-34
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1405	-1438	-34
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	396	-599	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	397	-599	-12
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	1406	-3997	3
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	1402	-3997	3
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	1399	-3997	3
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1412	-4044	-16
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1408	-4044	-15
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1405	-4044	-15
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	396	-1573	-2
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	397	-1579	-3
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	1406	-2365	1162
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	1402	-2365	1162
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	1399	-2365	1162
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1412	-2400	1148



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1408	-2400	1148
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1405	-2400	1148
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	396	-950	462
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	397	-953	461
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	1406	-2365	1162
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	1402	-2365	1162
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	1399	-2365	1162
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1412	-2400	1148
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1408	-2400	1148
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1405	-2400	1148
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	396	-950	462
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	397	-953	461
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	1406	-2371	-1180
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	1402	-2371	-1180
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	1399	-2371	-1180
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1412	-2397	-1192
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1408	-2397	-1192
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1405	-2397	-1192
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	396	-951	-473
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	397	-953	-474
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	1406	-2371	-1180
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	1402	-2371	-1180
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	1399	-2371	-1180
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1412	-2397	-1192
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1408	-2397	-1192
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1405	-2397	-1192
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	396	-951	-473
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	397	-953	-474
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	397	-1089	-8



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	1406	-2706	-11
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	1402	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	1399	-2706	-10
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1412	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1408	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1405	-2741	-25
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	396	-1086	-7
Apoyo 29	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	397	-1089	-8
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	1141	-720	-6
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	1141	-720	-6
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	1141	-720	-6
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1147	-731	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1147	-731	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1147	-731	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	286	-318	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	287	-321	0
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	1141	-3439	-3
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	1141	-3439	-3
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	1141	-3439	-3
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1147	-3458	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1147	-3458	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1147	-3458	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	286	-1345	-0
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	287	-1349	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	1141	-1820	1189
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	1141	-1820	1189
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	1141	-1820	1189
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1147	-1832	1195
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1147	-1832	1195
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1147	-1832	1195
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	286	-728	476
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	287	-730	477
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	1141	-1820	1189
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	1141	-1820	1189
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	1141	-1820	1189
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1147	-1832	1195
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1147	-1832	1195
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1147	-1832	1195
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	286	-728	476
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	287	-730	477



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	1141	-1819	-1197
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	1141	-1819	-1197
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	1141	-1819	-1197
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1147	-1833	-1191
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1147	-1833	-1191
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1147	-1833	-1191
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	286	-728	-477
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	287	-730	-476
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	1141	-1819	-1197
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	1141	-1819	-1197
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	1141	-1819	-1197
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1147	-1833	-1191
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1147	-1833	-1191
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1147	-1833	-1191
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	286	-728	-477
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	287	-730	-476
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	287	-835	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	287	-835	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	287	-835	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	287	-835	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	287	-835	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	287	-835	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5



Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	287	-835	1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	1141	-2079	-5
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1147	-2095	2
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	286	-832	-1
Apoyo 30	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	287	-835	1
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	732	5505	-56
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	727	5505	-55
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	721	5504	-55
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	720	5475	-84



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	714	5475	-84
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	708	5475	-83
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	133	2153	0
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	131	2150	-2
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	732	3544	218
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	727	3544	218
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	721	3544	218
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	720	3538	201
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	714	3538	201
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	708	3538	201
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	133	1424	108
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	131	1427	108
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	732	3961	1143
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	727	3961	1143
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	721	3961	1143
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	720	3950	1124
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	714	3950	1124
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	708	3950	1124
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	133	1568	472
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	131	1569	471
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	732	3961	1143
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	727	3961	1143
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	721	3961	1143
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	720	3950	1124
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	714	3950	1124
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	708	3950	1124
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	133	1568	472
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	131	1569	471
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	732	3956	-1001
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	727	3956	-1001
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	721	3956	-1001
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	720	3936	-1021
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	714	3936	-1021
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	708	3936	-1021
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	133	1562	-377
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	131	1561	-378
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	732	3956	-1001
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	727	3956	-1001
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	721	3956	-1001
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	720	3936	-1021



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	714	3936	-1021
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	708	3936	-1021
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	133	1562	-377
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	131	1561	-378
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	720	4506	59



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	720	4506	59



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	720	4506	59



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	720	4506	59



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	720	4506	59



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	720	4506	59



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	131	1789	53



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	131	1789	53
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	732	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	727	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	721	4524	81
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	720	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	714	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	708	4506	59
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	133	1789	54
Apoyo 31	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	131	1789	53
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	785	903	0
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	790	903	0
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	796	903	0
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	782	926	-2
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	788	926	-2
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	794	926	-2
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	218	348	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	218	348	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	785	-942	-2
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	790	-942	-2
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	796	-942	-2
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	782	-901	0
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	788	-901	0
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	794	-901	0
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	218	-353	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	218	-349	-47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	785	-19	720
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	790	-19	720
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	796	-19	720
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	782	13	720
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	788	13	720
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	794	13	720
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	218	-2	245
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	218	-1	244
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	785	-19	720
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	790	-19	720
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	796	-19	720
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	782	13	720
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	788	13	720
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	794	13	720
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	218	-2	245
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	218	-1	244
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	785	-17	-722
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	790	-17	-722
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	796	-17	-722
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	782	10	-722
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	788	10	-722
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	794	10	-722
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	218	-2	-329
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	218	-1	-330
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	603	-9	1202
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	603	-5	-1202
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	218	-1	-47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	606	-9	1202
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	605	-5	-1202
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	609	-9	1202
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	606	-5	-1202
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	599	7	1202
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	218	-1	-47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	601	3	-1202
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	601	7	1202
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	602	3	-1202
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	604	7	1201
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	604	3	-1202
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	218	-1	-47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	218	-1	-47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	218	-1	-47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	218	-1	-47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	106	-1	945
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	100	-0	-968
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	218	-1	-47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	105	-0	945
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	100	-0	-968
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	218	-1	-47
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	218	-1	-47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	785	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	790	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	796	-20	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	782	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	788	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	794	13	-1
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	218	-2	-45
Apoyo 32	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	218	-1	-47
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	998	1002	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	998	1002	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	998	1002	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	998	1002	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	998	1002	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	998	1002	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	300	382	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	300	382	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	998	-986	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	998	-986	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	998	-986	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	998	-986	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	998	-986	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	998	-986	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	300	-376	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	300	-376	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	998	8	723
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	998	8	723
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	998	8	723
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	998	8	723
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	998	8	723
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	998	8	723
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	300	3	310
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	300	3	310
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	998	8	723
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	998	8	723
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	998	8	723
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	998	8	723
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	998	8	723
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	998	8	723
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	300	3	310
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	300	3	310



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	998	8	-719
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	998	8	-719
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	998	8	-719
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	998	8	-719
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	998	8	-719
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	998	8	-719
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	300	3	-267
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	300	3	-267
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	698	3	1203
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	704	3	-1201
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	698	3	1203
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	704	3	-1201
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	300	3	23



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	698	3	1203
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	704	3	-1201
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	698	3	1203
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	704	3	-1201
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	698	3	1203
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	300	3	23



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	704	3	-1201
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	698	3	1203
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	704	3	-1201
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	300	3	23



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	300	3	23



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	300	3	23



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	300	3	23



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	124	1	968
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	132	1	-956
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	124	1	968
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	132	1	-956



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	998	8	2
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	300	3	23
Apoyo 33	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	300	3	23
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	528	1007	-1
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	528	1007	-1
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	528	1007	-1
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	529	1000	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	529	1000	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	529	1000	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	116	383	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	117	383	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	528	-1007	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	528	-1007	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	528	-1007	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	529	-1017	-1
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	529	-1017	-1
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	529	-1017	-1
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	116	-386	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	117	-386	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	528	-0	719
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	528	-0	719
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	528	-0	719
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	529	-8	719
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	529	-8	719
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	529	-8	719
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	116	-2	266
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	117	-2	266
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	528	-0	719
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	528	-0	719
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	528	-0	719
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	529	-8	719
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	529	-8	719
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	529	-8	719
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	116	-2	266
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	117	-2	266
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	528	0	-723
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	528	0	-723
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	528	0	-723
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	529	-8	-723
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	529	-8	-723
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	529	-8	-723
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	116	-2	-312
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	117	-2	-312
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	502	-1	1201
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	117	-2	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	553	1	-1202
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	502	-1	1201
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	553	1	-1202
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	502	-1	1201
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	553	1	-1202
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	117	-2	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	502	-3	1201
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	554	-4	-1202
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	502	-3	1201
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	554	-4	-1202
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	502	-3	1201
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	117	-2	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	554	-4	-1202
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	117	-2	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	117	-2	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	117	-2	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	63	-0	956
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	117	-2	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	102	-0	-969
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	63	-0	956
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	102	-0	-969
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	117	-2	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	117	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	528	-0	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	529	-9	-2
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	116	-2	-25
Apoyo 34	SUS-CO-12000-N3885_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	117	-2	-25
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	1053	131	-17
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	1053	131	-17
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	1053	131	-17
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1054	150	-18
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1054	150	-18
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1054	150	-18
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	251	23	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	252	24	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	1053	-2184	-6
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	1053	-2184	-6
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	1053	-2184	-6
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1054	-2171	-8
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1054	-2171	-8
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1054	-2171	-8
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	251	-845	-7
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	252	-846	-7
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	1053	-898	1186
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	1053	-898	1186
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	1053	-898	1186
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1054	-884	1186
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1054	-884	1186
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1054	-884	1186
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	251	-360	475
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	252	-359	475



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	1053	-898	1186
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	1053	-898	1186
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	1053	-898	1186
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1054	-884	1186
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1054	-884	1186
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1054	-884	1186
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	251	-360	475
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	252	-359	475
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	1053	-899	-1207
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	1053	-899	-1207
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	1053	-899	-1207
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1054	-884	-1208
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1054	-884	-1208
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1054	-884	-1208
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	251	-360	-491
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	252	-360	-491
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	1053	-899	-1207
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	1053	-899	-1207
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	1053	-899	-1207
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1054	-884	-1208
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1054	-884	-1208
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1054	-884	-1208
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	251	-360	-491
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	252	-360	-491
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	252	-411	-10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	252	-411	-10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	252	-411	-10



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	252	-411	-10



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	252	-411	-10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	252	-411	-10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	252	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	1053	-1027	-12
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1054	-1010	-13



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1054	-1010	-13
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	251	-411	-10
Apoyo 35	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	252	-411	-10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	1265	1170	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	1265	1170	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	1265	1170	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	1266	1155	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	1266	1155	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	1266	1155	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	408	445	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	408	445	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	1265	-1154	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	1265	-1154	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	1265	-1154	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	1266	-1171	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	1266	-1171	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	1266	-1171	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	408	-444	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	408	-445	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	1265	7	731
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	1265	7	731
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	1265	7	731
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	1266	-7	731
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	1266	-7	731
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	1266	-7	731
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	408	0	317
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	408	-0	317
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	1265	7	731
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	1265	7	731
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	1265	7	731
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	1266	-7	731
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	1266	-7	731
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	1266	-7	731
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	408	0	317
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	408	-0	317
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	1265	7	-713
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	1265	7	-713
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	1265	7	-713
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	1266	-7	-714



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	1266	-7	-714
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	1266	-7	-714
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	408	0	-263
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	408	-0	-263
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	807	3	1207
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	881	3	-1200
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	807	3	1207
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	881	3	-1200
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	807	3	1207
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	1266	-8	10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	881	3	-1200
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	808	-3	1208
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	881	-3	-1200
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	808	-3	1208
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	1266	-8	10



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	881	-3	-1200
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	808	-3	1208
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	881	-3	-1200
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	1266	-8	10



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	1266	-8	10



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	1266	-8	10



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	1266	-8	10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	134	0	974
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	194	0	-959
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	134	-0	974
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	194	-0	-959
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	1266	-8	10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	408	-0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	1265	8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	1266	-8	10
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	408	0	29
Apoyo 36	SUS-CO-15000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	408	-0	29
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	773	1588	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	773	1588	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	773	1588	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	772	1595	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	772	1595	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	772	1595	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	145	608	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	144	608	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	773	-704	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	773	-704	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	773	-704	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	772	-696	-33



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	772	-696	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	772	-696	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	145	-252	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	144	-252	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	773	386	1176
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	773	386	1176
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	773	386	1176
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	772	394	1177
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	772	394	1177
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	772	394	1177
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	145	156	465
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	144	156	465
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	773	386	1176
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	773	386	1176
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	773	386	1176
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	772	394	1177
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	772	394	1177
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	772	394	1177
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	145	156	465
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	144	156	465
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	773	387	-1235
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	773	387	-1235
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	773	387	-1235
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	772	393	-1235
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	772	393	-1235
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	772	393	-1235
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	145	156	-497
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	144	156	-497
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	773	387	-1235
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	773	387	-1235
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	773	387	-1235
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	772	393	-1235
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	772	393	-1235
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	772	393	-1235
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	145	156	-497
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	144	156	-497
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	772	449	-33



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	772	449	-33



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	772	449	-33



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	772	449	-33



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	772	449	-33



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	772	449	-33



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	772	449	-33



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	144	178	-18



Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	144	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	773	442	-34
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	772	449	-33
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	145	178	-18
Apoyo 37	AM-CO-33000-N3777_39	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	144	178	-18
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	911	305	-30
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	911	305	-30
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	911	305	-30
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	912	307	-30
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	912	307	-30
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	912	307	-30
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	202	93	-11
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	202	94	-11
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	911	-2045	-24
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	911	-2045	-24
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	911	-2045	-24
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	912	-2045	-24
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	912	-2045	-24
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	912	-2045	-24
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	202	-789	-9
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	202	-789	-9
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	911	-761	1186
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	911	-761	1186
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	911	-761	1186
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	912	-760	1186
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	912	-760	1186
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	912	-760	1186
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	202	-304	475
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	202	-304	475



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	911	-761	1186
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	911	-761	1186
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	911	-761	1186
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	912	-760	1186
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	912	-760	1186
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	912	-760	1186
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	202	-304	475
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	202	-304	475
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	911	-762	-1233
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	911	-762	-1233
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	911	-762	-1233
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	912	-761	-1233
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	912	-761	-1233
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	912	-761	-1233
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	202	-304	-492
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	202	-304	-492
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	911	-762	-1233
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	911	-762	-1233
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	911	-762	-1233
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	912	-761	-1233
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	912	-761	-1233
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	912	-761	-1233
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	202	-304	-492
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	202	-304	-492
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	202	-348	-10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	202	-348	-10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	202	-348	-10



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	202	-348	-10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	202	-348	-10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	202	-348	-10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	911	-870	-27



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	911	-870	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	912	-869	-27



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	912	-869	-27
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	202	-348	-10
Apoyo 38	AM-CO-33000-N3777_33	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	202	-348	-10
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	968	1565	53
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	968	1565	53
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	968	1565	53
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	969	1573	56
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	969	1573	56
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	969	1573	56
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	222	600	8
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	222	600	8
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	968	-732	60
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	968	-732	60
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	968	-732	60
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	969	-724	61
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	969	-724	61
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	969	-724	61
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	222	-262	10
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	222	-262	10
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	968	366	1259
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	968	366	1259
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	968	366	1259
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	969	372	1260
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	969	372	1260
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	969	372	1260
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	222	148	493
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	222	148	493
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	968	366	1259
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	968	366	1259
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	968	366	1259
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	969	372	1260
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	969	372	1260
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	969	372	1260
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	222	148	493
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	222	148	493
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	968	364	-1160
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	968	364	-1160
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	968	364	-1160
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	969	372	-1158



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	969	372	-1158
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	969	372	-1158
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	222	148	-478
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	222	148	-478
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	968	364	-1160
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	968	364	-1160
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	968	364	-1160
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	969	372	-1158
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	969	372	-1158
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	969	372	-1158
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	222	148	-478
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	222	148	-478
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	969	425	58



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	969	425	58



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	969	425	58



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	969	425	58



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	969	425	58



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	969	425	58



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	222	169	9



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	968	417	57
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	969	425	58
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	222	169	9
Apoyo 39	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	222	169	9
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	663	854	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	663	854	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	663	854	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	662	845	0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	662	845	0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	662	845	0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	177	323	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	177	323	79



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	663	-845	0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	663	-845	0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	663	-845	0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	662	-853	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	662	-853	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	662	-853	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	177	-323	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	177	-323	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	663	4	722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	663	4	722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	663	4	722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	662	-4	722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	662	-4	722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	662	-4	722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	177	0	358
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	177	-0	358
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	663	4	722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	663	4	722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	663	4	722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	662	-4	722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	662	-4	722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	662	-4	722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	177	0	358
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	177	-0	358
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	663	4	-722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	663	4	-722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	663	4	-722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	662	-4	-722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	662	-4	-722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	662	-4	-722
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	177	0	-212
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	177	-0	-212
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	573	2	1204
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	177	-0	79



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	506	1	-1204
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	573	2	1204
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	506	1	-1204
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	573	2	1204
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	506	1	-1204
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	177	-0	79



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	572	-2	1203
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	506	-1	-1203
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	572	-2	1203
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	506	-1	-1203
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	572	-2	1203
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	177	-0	79



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	506	-1	-1203
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	177	-0	79



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	177	-0	79



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	177	-0	79



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	112	0	969
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	177	-0	79



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	66	-0	-930
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	112	-0	969
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	66	-0	-930
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	177	-0	79



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	177	-0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	663	4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	662	-4	-0
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	177	0	79
Apoyo 40	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	177	-0	79
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	626	818	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	626	818	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	626	818	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	627	818	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	627	818	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	627	818	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	160	310	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	160	310	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	626	-818	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	626	-818	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	626	-818	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	627	-818	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	627	-818	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	627	-818	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	160	-310	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	160	-310	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	626	-0	722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	626	-0	722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	626	-0	722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	627	-0	722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	627	-0	722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	627	-0	722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	160	-0	218
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	160	-0	218



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	626	-0	722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	626	-0	722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	626	-0	722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	627	-0	722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	627	-0	722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	627	-0	722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	160	-0	218
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	160	-0	218
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	626	-0	-722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	626	-0	-722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	626	-0	-722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	627	-0	-722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	627	-0	-722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	627	-0	-722
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	160	-0	-350
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	160	-0	-350
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	491	-0	1204
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	544	-0	-1204
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	491	-0	1204
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	160	-0	-72



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	544	-0	-1204
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	491	-0	1204
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	544	-0	-1204
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	491	-0	1203
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	544	-0	-1203
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	160	-0	-72



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	491	-0	1203
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	544	-0	-1203
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	491	-0	1203
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	544	-0	-1203
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	160	-0	-72



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	160	-0	-72



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	160	-0	-72



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	160	-0	-72



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	66	-0	930
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	100	-0	-965
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	66	-0	930



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	100	-0	-965
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	626	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	627	-0	0
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	160	-0	-72
Apoyo 41	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	160	-0	-72



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	692	1033	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	692	1033	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	692	1033	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	692	1033	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	692	1033	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	692	1033	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	176	394	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	176	394	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	692	-1033	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	692	-1033	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	692	-1033	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	692	-1033	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	692	-1033	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	692	-1033	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	176	-394	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	176	-394	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	692	-0	723
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	692	-0	723
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	692	-0	723
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	692	-0	723
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	692	-0	723
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	692	-0	723
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	176	-0	289
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	176	-0	289
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	692	-0	723
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	692	-0	723
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	692	-0	723
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	692	-0	723
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	692	-0	723
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	692	-0	723
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	176	-0	289
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	176	-0	289
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	692	-0	-721
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	692	-0	-721
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	692	-0	-721
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	692	-0	-721
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	692	-0	-721
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	692	-0	-721
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	176	-0	-291
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	176	-0	-291



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	609	-0	1204
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	582	-0	-1203
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	609	-0	1204
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	582	-0	-1203
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	609	-0	1204
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	176	-0	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	582	-0	-1203
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	609	-0	1204
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	582	-0	-1203
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	609	-0	1204
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	582	-0	-1203
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	176	-0	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	609	-0	1204
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	582	-0	-1203
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	176	-0	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	176	-0	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	176	-0	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	176	-0	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	111	-0	965
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	87	-0	-966
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	111	-0	965
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	87	-0	-966
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	176	-0	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	692	-0	1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	176	-0	-1
Apoyo 42	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	176	-0	-1
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	835	1105	-2
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	839	1105	-2
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	843	1105	-2
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	837	1145	3
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	840	1145	3
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	844	1145	3
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	230	428	-9
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	231	433	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	835	-1144	3
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	839	-1144	3
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	843	-1144	3
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	837	-1106	-2
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	840	-1106	-2
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	844	-1106	-2
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	230	-432	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	231	-428	-8



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	835	-17	722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	839	-17	722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	843	-17	722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	837	17	722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	840	17	722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	844	17	722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	230	-2	283
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	231	2	283
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	835	-17	722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	839	-17	722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	843	-17	722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	837	17	722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	840	17	722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	844	17	722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	230	-2	283
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	231	2	283
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	835	-20	-722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	839	-20	-722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	843	-20	-722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	837	19	-721
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	840	19	-722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	844	19	-722
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	230	-2	-298
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	231	2	-298
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	697	-5	1203
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	648	-10	-1203
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	231	2	-8



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	698	-5	1203
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	650	-10	-1203
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	699	-5	1203
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	652	-10	-1203
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	698	5	1203
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	231	2	-8



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	649	10	-1203
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	699	5	1203
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	651	10	-1203
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	700	5	1203
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	653	10	-1203
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	231	2	-8



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	231	2	-8



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	231	2	-8



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	231	2	-8



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	138	0	966
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	97	-1	-970
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	231	2	-8



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	138	0	966
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	97	1	-970
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	231	2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	231	2	-8



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	835	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	839	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	843	-20	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	837	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	840	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	844	19	0
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	230	-2	-8
Apoyo 43	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	231	2	-8
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	1278	568	-87
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	1271	568	-87
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	1264	568	-87
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1280	491	-90
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1273	491	-90
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1266	491	-90
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	347	185	-15
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	348	177	-16
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	1278	-1996	-75
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	1271	-1996	-75
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	1264	-1996	-75
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1280	-2080	-76
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1273	-2080	-76
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1266	-2080	-76
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	347	-781	-10
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	348	-791	-11
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	1278	-624	1139
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	1271	-624	1139
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	1264	-624	1139
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1280	-694	1136
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1273	-694	1137
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1266	-694	1137
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	347	-261	474
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	348	-269	473
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	1278	-624	1139
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	1271	-624	1139
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	1264	-624	1139
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1280	-694	1136
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1273	-694	1137
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1266	-694	1137
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	347	-261	474
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	348	-269	473



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	1278	-625	-1281
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	1271	-625	-1281
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	1264	-625	-1281
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1280	-696	-1282
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1273	-696	-1282
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1266	-696	-1282
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	347	-261	-496
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	348	-269	-497
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	1278	-625	-1281
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	1271	-625	-1281
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	1264	-625	-1281
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1280	-696	-1282
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1273	-696	-1282
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1266	-696	-1282
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	347	-261	-496
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	348	-269	-497
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	348	-307	-13



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	348	-307	-13



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	348	-307	-13



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	348	-307	-13



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	348	-307	-13



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	348	-307	-13



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	348	-307	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	1278	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	1271	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	1264	-714	-81
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1280	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1273	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1266	-795	-83
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	347	-298	-13
Apoyo 44	FL-IC-55000-N1444_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	348	-307	-13
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	944	193	158
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	947	193	158
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	950	193	158
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	946	252	156



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	950	252	156
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	953	252	156
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	211	61	80
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	212	66	81
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	944	-1908	100
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	947	-1908	100
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	950	-1908	100
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	946	-1858	107
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	950	-1858	107
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	953	-1858	107
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	211	-725	59
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	212	-721	60
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	944	-754	1315
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	947	-754	1315
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	950	-754	1315
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	946	-703	1318
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	950	-703	1318
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	953	-703	1318
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	211	-292	539
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	212	-287	539
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	944	-754	1315
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	947	-754	1315
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	950	-754	1315
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	946	-703	1318
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	950	-703	1318
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	953	-703	1318
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	211	-292	539
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	212	-287	539
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	944	-747	-1090
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	947	-747	-1090
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	950	-747	-1090
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	946	-703	-1089
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	950	-703	-1089
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	953	-703	-1089
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	211	-290	-417
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	212	-286	-416
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	944	-747	-1090
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	947	-747	-1090
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	950	-747	-1090
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	946	-703	-1089



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	950	-703	-1089
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	953	-703	-1089
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	211	-290	-417
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	212	-286	-416
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	946	-803	131



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	946	-803	131



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	946	-803	131



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	946	-803	131



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	946	-803	131



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	946	-803	131



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	212	-328	70



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	212	-328	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	944	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	947	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	950	-857	129
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	946	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	950	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	953	-803	131
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	211	-332	70
Apoyo 45	AM-CO-33000-N3777_36	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	212	-328	70
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	563	788	-1
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	563	788	-1
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	563	788	-1
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	564	776	0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	564	776	0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	564	776	0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	143	296	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	143	297	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	563	-775	0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	563	-775	0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	563	-775	0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	564	-789	-1
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	564	-789	-1
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	564	-789	-1
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	143	-296	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	143	-297	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	563	6	714
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	563	6	714
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	563	6	714
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	564	-6	714
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	564	-6	714
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	564	-6	714
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	143	0	261
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	143	-0	261
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	563	6	714
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	563	6	714
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	563	6	714
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	564	-6	714
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	564	-6	714
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	564	-6	714
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	143	0	261
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	143	-0	261
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	563	5	-715
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	563	5	-715
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	563	5	-715
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	564	-5	-715
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	564	-5	-715
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	564	-5	-715
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	143	0	-307
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	143	-0	-307
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	468	3	1191
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	502	2	-1191
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	143	-0	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	468	3	1191
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	502	2	-1191
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	468	3	1191
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	502	2	-1191
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	468	-3	1191
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	143	-0	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	502	-2	-1191
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	468	-3	1191
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	502	-2	-1191
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	468	-3	1191
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	502	-2	-1191
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	143	-0	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	143	-0	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	143	-0	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	143	-0	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	66	0	941
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	87	-0	-954
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	143	-0	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	66	-0	941
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	87	-0	-954
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	143	-0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	143	-0	-25



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	563	6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	564	-6	-0
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	143	0	-25
Apoyo 46	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	143	-0	-25
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	753	897	-1
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	755	897	-1
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	756	897	-1
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	751	910	1
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	753	910	1
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	754	910	1
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	211	342	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	210	346	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	753	-914	1
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	755	-914	1
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	756	-914	1
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	751	-893	-1
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	753	-893	-1
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	754	-893	-1
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	211	-347	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	210	-341	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	753	-7	715
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	755	-7	715
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	756	-7	715
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	751	7	715
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	753	7	715
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	754	7	715
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	211	-2	271
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	210	2	272
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	753	-7	715
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	755	-7	715
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	756	-7	715
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	751	7	715
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	753	7	715
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	754	7	715
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	211	-2	271
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	210	2	272



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	753	-8	-714
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	755	-8	-714
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	756	-8	-714
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	751	8	-715
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	753	8	-715
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	754	8	-715
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	211	-2	-304
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	210	3	-303
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	572	-2	1191
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	602	-4	-1191
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	572	-2	1191
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	602	-4	-1191
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	210	3	-17



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	573	-2	1191
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	603	-4	-1191
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	571	2	1191
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	599	4	-1191
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	571	2	1191
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	210	3	-17



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	600	4	-1191
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	572	2	1191
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	601	4	-1191
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	210	3	-17



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	210	3	-17



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	210	3	-17



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	210	3	-17



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	89	0	954
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	112	-1	-963
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	89	0	954
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	112	1	-962



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	210	3	-17
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	753	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	755	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	756	-8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	751	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	753	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	754	8	0
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	211	-2	-18
Apoyo 47	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	210	3	-17
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	887	3153	-65
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	889	3153	-65
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	890	3153	-65
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	889	3138	-60
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	890	3138	-60
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	892	3138	-60
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	192	1241	-6
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	192	1231	-8



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	887	1160	-78
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	889	1160	-78
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	890	1160	-78
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	889	1137	-80
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	890	1137	-80
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	892	1137	-80
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	192	497	-12
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	192	485	-14
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	887	1886	1107
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	889	1886	1107
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	890	1886	1107
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	889	1868	1109
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	890	1868	1109
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	892	1868	1109
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	192	760	462
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	192	750	461
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	887	1886	1107
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	889	1886	1107
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	890	1886	1107
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	889	1868	1109
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	890	1868	1109
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	892	1868	1109
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	192	760	462
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	192	750	461
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	887	1888	-1232
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	889	1888	-1232
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	890	1888	-1232
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	889	1873	-1232
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	890	1873	-1232
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	892	1873	-1232
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	192	761	-478
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	192	751	-480
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	887	1888	-1232
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	889	1888	-1232
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	890	1888	-1232
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	889	1873	-1232
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	890	1873	-1232
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	892	1873	-1232
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	192	761	-478
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	192	751	-480



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	192	858	-11



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	192	858	-11



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	192	858	-11



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	192	858	-11



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	192	858	-11



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	192	858	-11



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	889	2138	-70



Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	192	858	-11
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	887	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	889	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	890	2156	-71
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	889	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	890	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	892	2138	-70
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	192	869	-9
Apoyo 48	AM-GCO-40000-N1224_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	192	858	-11
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	974	-4693	480
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	971	-4693	480
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	969	-4693	480
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	978	-4655	458
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	976	-4655	458
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	973	-4655	458
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	249	-1901	187
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	249	-1888	185
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	974	-5969	158
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	971	-5969	158
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	969	-5969	158
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	978	-5952	128
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	976	-5952	128
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	973	-5952	128
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	249	-2366	60
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	249	-2358	58
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	974	-4689	1231
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	971	-4689	1231
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	969	-4689	1231
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	978	-4669	1212



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	976	-4669	1212
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	973	-4669	1212
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	249	-1877	489
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	249	-1868	488
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	974	-4689	1231
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	971	-4689	1231
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	969	-4689	1231
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	978	-4669	1212
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	976	-4669	1212
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	973	-4669	1212
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	249	-1877	489
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	249	-1868	488
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	974	-4639	-672
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	971	-4639	-672
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	969	-4639	-672
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	978	-4613	-700
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	976	-4613	-700
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	973	-4613	-700
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	249	-1856	-273
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	249	-1847	-276
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	974	-4639	-672
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	971	-4639	-672
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	969	-4639	-672
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	978	-4613	-700
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	976	-4613	-700
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	973	-4613	-700
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	249	-1856	-273
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	249	-1847	-276
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	978	-5304	293



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	978	-5304	293



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	978	-5304	293



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	978	-5304	293



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	978	-5304	293



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	976	-5304	293



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	249	-2123	121



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	974	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	971	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	969	-5331	319
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	978	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	976	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	973	-5304	293
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	249	-2133	123
Apoyo 49	FL-IC-70000-N1444_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	249	-2123	121
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	497	4355	-188
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	493	4355	-188
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	489	4355	-188
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	497	4294	-180
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	493	4294	-180
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	489	4294	-180
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	53	1719	-96
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	53	1709	-92
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	497	2901	-423
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	493	2901	-423
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	489	2901	-423
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	497	2843	-405
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	493	2843	-405
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	489	2843	-405
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	53	1187	-186
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	53	1177	-180
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	497	3159	796
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	493	3159	796
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	489	3159	796
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	497	3107	812
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	493	3107	812
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	489	3107	812
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	53	1264	305
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	53	1255	310
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	497	3159	796
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	493	3159	796
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	489	3159	796
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	497	3107	812
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	493	3107	812
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	489	3107	812
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	53	1264	305
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	53	1255	310



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	497	3190	-1331
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	493	3190	-1331
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	489	3190	-1331
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	497	3139	-1324
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	493	3139	-1324
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	489	3139	-1324
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	53	1278	-552
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	53	1270	-548
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	497	3190	-1331
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	493	3190	-1331
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	489	3190	-1331
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	497	3139	-1324
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	493	3139	-1324
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	489	3139	-1324
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	53	1278	-552
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	53	1270	-548
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	53	1443	-136



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	53	1443	-136



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	53	1443	-136



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	53	1443	-136



VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	53	1443	-136



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	53	1443	-136



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	489	3628	-306



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	53	1443	-136
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	497	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	493	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	489	3628	-306
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	497	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	493	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	489	3569	-293
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	53	1453	-141
Apoyo 50	FL-IC-55000-N1444_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	53	1443	-136
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	675	982	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	679	982	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	684	982	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	671	1004	-3



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	675	1004	-3
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	679	1004	-3
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	176	379	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	176	380	51
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	675	-819	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	679	-819	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	684	-819	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	671	-782	3
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	675	-782	3
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	679	-782	3
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	176	-305	54
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	176	-301	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	675	74	719
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	679	74	719
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	684	74	718
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	671	104	718
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	675	104	718
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	679	104	718
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	176	34	336
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	176	37	335
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	675	74	719
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	679	74	719
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	684	74	718
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	671	104	718
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	675	104	718
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	679	104	718
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	176	34	336
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	176	37	335
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	675	76	-718
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	679	76	-718
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	684	76	-718
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	671	102	-718
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	675	102	-718
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	679	102	-718
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	176	34	-237
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	176	36	-238
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	594	29	1197
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	671	111	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	519	32	-1197
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	596	29	1197
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	520	32	-1197
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	598	29	1197
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	521	32	-1197
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	671	111	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	589	44	1197
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	517	40	-1197
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	591	44	1197
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	518	40	-1197
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	671	111	0



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	593	44	1197
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	519	40	-1197
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	671	111	0



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	671	111	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	671	111	0



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	671	111	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	118	9	969
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	65	9	-942
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	117	10	968
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	65	9	-942
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	671	111	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	176	40	52
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	675	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	679	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	684	81	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	671	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	675	111	0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	679	111	-0
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	176	37	53
Apoyo 51	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	176	40	52
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	572	633	0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	572	633	0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	572	633	0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	572	633	0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	572	633	0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	572	633	0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	144	238	24
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	144	238	24
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	572	-747	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	572	-747	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	572	-747	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	572	-747	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	572	-747	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	572	-747	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	144	-283	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	144	-283	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	572	-53	718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	572	-53	718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	572	-53	718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	572	-53	718



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	572	-53	718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	572	-53	718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	144	-21	303
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	144	-21	303
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	572	-53	718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	572	-53	718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	572	-53	718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	572	-53	718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	572	-53	718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	572	-53	718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	144	-21	303
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	144	-21	303
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	572	-53	-718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	572	-53	-718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	572	-53	-718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	572	-53	-718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	572	-53	-718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	572	-53	-718
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	144	-21	-259
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	144	-21	-259
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	487	-21	1197
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	444	-21	-1197
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	487	-21	1197
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	572	-57	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	444	-21	-1197
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	487	-21	1197
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	444	-21	-1197
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	487	-21	1197
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	444	-21	-1197



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	487	-21	1197
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	444	-21	-1197
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	487	-21	1197
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	444	-21	-1197
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	572	-57	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	572	-57	-0



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	572	-57	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	572	-57	-0



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	88	-6	942
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	56	-6	-930
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	572	-57	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	88	-6	942
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	56	-6	-930
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	572	-57	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	572	-57	-0
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	144	-22	23
Apoyo 52	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	144	-22	23
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	572	794	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	572	794	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	572	794	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	572	794	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	572	794	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	572	794	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	138	301	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	138	301	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	572	-794	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	572	-794	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	572	-794	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	572	-794	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	572	-794	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	572	-794	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	138	-301	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	138	-301	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	572	0	719
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	572	0	719
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	572	0	719
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	572	-0	719
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	572	-0	719
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	572	-0	719
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	138	0	229
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	138	0	229
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	572	0	719
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	572	0	719
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	572	0	719
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	572	-0	719
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	572	-0	719
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	572	-0	719
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	138	0	229
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	138	0	229
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	572	0	-717
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	572	0	-717
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	572	0	-717
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	572	-0	-717



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	572	-0	-717
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	572	-0	-717
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	138	0	-338
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	138	0	-338
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	489	0	1197
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	493	0	-1197
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	489	0	1197
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	493	0	-1197
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	489	0	1197
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	572	-0	1



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	493	0	-1197
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	489	-0	1197
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	493	0	-1197
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	489	-0	1197
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	572	-0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	493	0	-1197
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	489	-0	1197
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	493	0	-1197
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	572	-0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	572	-0	1



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	572	-0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	572	-0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	78	0	930
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	74	0	-960
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	78	-0	930
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	74	0	-960
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	572	-0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	572	0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	572	-0	1
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	138	0	-59
Apoyo 53	SUS-CO-12000-N3885_24	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	138	0	-59
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	916	955	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	916	955	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	916	955	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	916	955	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	916	955	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	916	955	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	270	364	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	270	364	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	916	-955	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	916	-955	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	916	-955	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	916	-955	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	916	-955	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	916	-955	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	270	-364	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	270	-364	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	916	-0	717
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	916	-0	717
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	916	-0	717
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	916	-0	717
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	916	-0	717
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	916	-0	717
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	270	-0	283
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	270	-0	283
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	916	-0	717
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	916	-0	717
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	916	-0	717
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	916	-0	717
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	916	-0	717
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	916	-0	717
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	270	-0	283
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	270	-0	283
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	916	-0	-719
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	916	-0	-719
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	916	-0	-719
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	916	-0	-719
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	916	-0	-719
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	916	-0	-719
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	270	-0	-294
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	270	-0	-294
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	668	-0	1197
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	653	-0	-1197
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	916	-0	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	668	-0	1197
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	653	-0	-1197
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	668	-0	1197
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	653	-0	-1197
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	668	-0	1197



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	653	-0	-1197
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	668	-0	1197
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	653	-0	-1197
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	668	-0	1197
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	916	-0	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	653	-0	-1197
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	916	-0	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	916	-0	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	916	-0	-1



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	124	-0	960
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	916	-0	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	112	-0	-963
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	124	-0	960
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	112	-0	-963
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	916	-0	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	916	-0	-1
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	270	-0	-6
Apoyo 54	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	270	-0	-6
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	807	919	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	807	919	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	807	919	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	807	919	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	807	919	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	807	919	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	227	350	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	227	350	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	807	-919	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	807	-919	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	807	-919	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	807	-919	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	807	-919	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	807	-919	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	227	-350	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	227	-350	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	807	0	719
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	807	0	719
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	807	0	719
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	807	0	719
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	807	0	719
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	807	0	719
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	227	0	303
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	227	0	303
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	807	0	719
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	807	0	719
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	807	0	719
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	807	0	719



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	807	0	719
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	807	0	719
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	227	0	303
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	227	0	303
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	807	0	-717
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	807	0	-717
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	807	0	-717
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	807	0	-717
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	807	0	-717
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	807	0	-717
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	227	0	-272
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	227	0	-272
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	595	0	1197
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	626	0	-1196
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	595	0	1197
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	626	0	-1196
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	807	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	595	0	1197
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	626	0	-1196
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	595	0	1197
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	626	0	-1196
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	807	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	595	0	1197
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	626	0	-1196
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	595	0	1197
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	626	0	-1196
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	807	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	807	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	807	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	807	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	92	0	963
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	119	0	-954
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	92	0	963
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	807	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	119	0	-954
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	807	0	1
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	227	0	17
Apoyo 55	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	227	0	17
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	655	958	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	655	958	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	655	958	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	655	949	-2



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	655	949	-2
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	655	949	-2
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	170	363	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	170	363	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	655	-949	-2
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	655	-949	-2
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	655	-949	-2
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	655	-958	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	655	-958	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	655	-958	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	170	-363	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	170	-363	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	655	4	717
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	655	4	717
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	655	4	717
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	655	-4	717
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	655	-4	717
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	655	-4	717
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	170	0	265
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	170	0	265
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	655	4	717
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	655	4	717
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	655	4	717
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	655	-4	717
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	655	-4	717
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	655	-4	717
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	170	0	265
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	170	0	265
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	655	4	-719
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	655	4	-719
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	655	4	-719
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	655	-4	-719
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	655	-4	-719
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	655	-4	-719
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	170	0	-311
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	170	0	-311
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	524	1	1196
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	655	-4	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	600	2	-1197
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	524	1	1196
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	600	2	-1197
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	524	1	1196
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	600	2	-1197
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	655	-4	-1



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	524	-1	1197
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	600	-2	-1197
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	524	-1	1197
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	600	-2	-1197
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	655	-4	-1



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	524	-1	1197
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	600	-2	-1197
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	655	-4	-1



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	655	-4	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	655	-4	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	655	-4	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	64	0	954
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	122	0	-966
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	64	0	954
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	122	0	-966
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	655	-4	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	655	4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	655	-4	-1
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	170	0	-24
Apoyo 56	SUS-CO-12000-N3885_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	170	0	-24
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	691	1059	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	691	1059	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	691	1059	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	691	1076	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	691	1076	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	691	1076	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	110	399	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	110	399	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	691	-1076	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	691	-1076	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	691	-1076	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	691	-1059	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	691	-1059	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	691	-1059	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	110	-399	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	110	-399	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	691	-7	1175
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	691	-7	1175
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	691	-7	1175
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	691	7	1175



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	691	7	1175
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	691	7	1175
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	110	0	488
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	110	0	488
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	691	-7	1175
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	691	-7	1175
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	691	-7	1175
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	691	7	1175
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	691	7	1175
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	691	7	1175
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	110	0	488
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	110	0	488
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	691	-7	-1227
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	691	-7	-1227
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	691	-7	-1227
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	691	7	-1227
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	691	7	-1227
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	691	7	-1227
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	110	0	-477
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	110	0	-477
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	691	-7	-1227
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	691	-7	-1227
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	691	-7	-1227
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	691	7	-1227
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	691	7	-1227
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	691	7	-1227
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	110	0	-477
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	110	0	-477
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	283	0	0
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	283	0	0
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	691	8	-30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	283	0	0
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	283	0	0
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	283	0	0
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	283	0	0
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	283	0	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	283	0	0
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	283	0	0
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	283	0	0
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	283	0	0
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	691	8	-30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	283	0	0
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	691	8	-30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	691	8	-30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	691	8	-30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	691	8	-30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	110	0	6



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	691	-8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	691	8	-30
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	110	0	6
Apoyo 57	AM-CO-33000-N3777_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	110	0	6
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	1031	1124	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	1031	1124	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	1031	1124	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	1031	1115	-2
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	1031	1115	-2
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	1031	1115	-2
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	313	428	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	313	428	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	1031	-1115	-2
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	1031	-1115	-2
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	1031	-1115	-2
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	1031	-1124	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	1031	-1124	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	1031	-1124	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	313	-428	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	313	-428	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	1031	4	720
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	1031	4	720
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	1031	4	720
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	1031	-4	720
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	1031	-4	720
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	1031	-4	720
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	313	-0	271
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	313	-0	271
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	1031	4	720
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	1031	4	720
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	1031	4	720
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	1031	-4	720
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	1031	-4	720
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	1031	-4	720
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	313	-0	271
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	313	-0	271



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	1031	4	-726
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	1031	4	-726
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	1031	4	-726
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	1031	-4	-726
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	1031	-4	-726
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	1031	-4	-726
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	313	-0	-310
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	313	-0	-310
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	762	2	1204
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	729	1	-1206
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	762	2	1204
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	729	1	-1206
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	313	-0	-22



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	762	2	1204
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	729	1	-1206
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	762	-2	1204
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	729	-1	-1206
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	762	-2	1204
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	313	-0	-22



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	729	-1	-1206
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	762	-2	1204
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	729	-1	-1206
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	313	-0	-22



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	313	-0	-22



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	313	-0	-22



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	313	-0	-22



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	154	-0	963
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	122	-0	-974
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	154	-0	963
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	122	-0	-974



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	1031	4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	1031	-4	-3
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	313	-0	-22
Apoyo 58	SUS-CO-12000-N3885_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	313	-0	-22
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	948	1170	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	948	1170	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	948	1170	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	948	1170	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	948	1170	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	948	1170	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	273	448	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	273	448	4



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	948	-1170	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	948	-1170	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	948	-1170	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	948	-1170	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	948	-1170	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	948	-1170	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	273	-448	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	273	-448	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	948	-0	723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	948	-0	723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	948	-0	723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	948	-0	723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	948	-0	723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	948	-0	723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	273	-0	296
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	273	-0	296
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	948	-0	723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	948	-0	723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	948	-0	723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	948	-0	723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	948	-0	723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	948	-0	723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	273	-0	296
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	273	-0	296
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	948	-0	-723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	948	-0	-723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	948	-0	-723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	948	-0	-723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	948	-0	-723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	948	-0	-723
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	273	-0	-288
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	273	-0	-288
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	724	-0	1205
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	273	-0	4



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	729	-0	-1205
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	724	-0	1205
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	729	-0	-1205
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	724	-0	1205
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	729	-0	-1205
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	273	-0	4



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	724	-0	1205
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	729	-0	-1205
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	724	-0	1205
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	729	-0	-1205
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	724	-0	1205
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	273	-0	4



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	729	-0	-1205
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	273	-0	4



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	273	-0	4



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	273	-0	4



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	129	-0	974
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	273	-0	4



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	133	-0	-972
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	129	-0	974
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	133	-0	-972
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	273	-0	4



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	948	-0	0
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	273	-0	4
Apoyo 59	SUS-CO-15000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	273	-0	4
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	698	1042	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	698	1042	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	698	1042	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	698	1042	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	698	1042	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	698	1042	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	178	398	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	178	398	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	698	-1042	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	698	-1042	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	698	-1042	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	698	-1042	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	698	-1042	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	698	-1042	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	178	-398	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	178	-398	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	698	0	723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	698	0	723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	698	0	723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	698	0	723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	698	0	723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	698	0	723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	178	0	311
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	178	0	311



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	698	0	723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	698	0	723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	698	0	723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	698	0	723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	698	0	723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	698	0	723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	178	0	311
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	178	0	311
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	698	0	-723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	698	0	-723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	698	0	-723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	698	0	-723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	698	0	-723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	698	0	-723
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	178	0	-268
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	178	0	-268
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	619	0	1205
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	582	0	-1205
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	619	0	1205
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	178	0	23



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	582	0	-1205
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	619	0	1205
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	582	0	-1205
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	619	0	1205
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	582	0	-1205
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	178	0	23



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	619	0	1205
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	582	0	-1205
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	619	0	1205
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	582	0	-1205
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	178	0	23



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	178	0	23



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	178	0	23



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	178	0	23



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	112	0	972
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	88	0	-960
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	112	0	972



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	88	0	-960
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	698	0	-0
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	178	0	23
Apoyo 60	SUS-CO-12000-N3885_33	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	178	0	23



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	771	1086	21
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	789	1086	21
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	806	1086	21
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	771	692	-13
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	789	692	-13
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	806	693	-13
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	224	383	16
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	224	294	8
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	771	-692	-13
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	789	-692	-13
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	806	-693	-13
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	771	-1086	21
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	789	-1086	21
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	806	-1086	21
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	224	-294	8
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	224	-383	16
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	771	167	726
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	789	167	727
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	806	167	727
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	771	-167	726
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	789	-167	727
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	806	-167	727
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	224	38	298
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	224	-38	298
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	771	167	726
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	789	167	727
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	806	167	727
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	771	-167	726
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	789	-167	727
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	806	-167	727
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	224	38	298
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	224	-38	298
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	771	197	-719
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	789	197	-719
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	806	197	-719
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	771	-197	-719
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	789	-197	-719
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	806	-197	-719
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	224	44	-276
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	224	-44	-276



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	599	49	1206
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	580	98	-1203
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	603	49	1206
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	589	98	-1203
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	607	49	1206
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	224	-44	12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	598	98	-1203
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	599	-49	1206
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	580	-98	-1203
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	603	-49	1206
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	589	-98	-1203
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	224	-44	12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	607	-49	1206
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	598	-98	-1203
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	224	-44	12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	224	-44	12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	224	-44	12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	224	-44	12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	107	0	960
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	99	22	-954
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	107	0	960
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	99	-22	-954
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	224	-44	12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	224	-44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	771	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	789	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	806	197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	771	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	789	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	806	-197	4
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	224	44	12
Apoyo 61	SUS-CO-12000-N3885_27	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	224	-44	12
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	1	1	376	2395	-3943
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	1	2	376	2395	-3943
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	1	3	376	2395	-3943
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	2	1	665	3741	-6338
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	2	2	665	3741	-6338
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	2	3	665	3741	-6338
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	3	1	666	3740	-6341
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	3	2	666	3740	-6341
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	3	3	666	3740	-6341
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	4	1	667	3756	-6329
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	4	2	667	3756	-6329
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	4	3	667	3756	-6329
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	10	1	106	935	-1541
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	11	1	106	929	-1544
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	1	1	376	1453	-4357
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	1	2	376	1453	-4357



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	1	3	376	1453	-4357
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	2	1	665	2445	-6920
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	2	2	665	2445	-6920
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	2	3	665	2445	-6920
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	3	1	666	2442	-6923
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	3	2	666	2442	-6923
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	3	3	666	2442	-6923
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	4	1	667	2456	-6916
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	4	2	667	2456	-6916
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	4	3	667	2456	-6916
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	10	1	106	585	-1705
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	11	1	106	580	-1706
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	2	1	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	2	1	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	1	2	376	1924	-4150



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	2	1	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	2	1	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	1	3	376	1924	-4150



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	2	1	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	2	1	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	2	1	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	2	1	665	3093	-6629



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	2	1	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	2	1	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	2	1	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	2	2	665	3093	-6629



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	2	1	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	2	1	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	2	1	665	3093	-6629



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	1	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	1	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	1	665	3093	-6629



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	1	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	2	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	3	376	1924	-4150
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	1	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	2	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	3	665	3093	-6629
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	1	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	2	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	3	666	3091	-6632
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	1	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	2	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	3	667	3106	-6623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	10	1	106	760	-1623
Apoyo 67	IME-FL-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	11	1	106	754	-1625
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	728	-2597	43
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	728	-2597	43
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	728	-2597	43
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1283	-4386	49
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1283	-4386	49
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1283	-4386	49
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1276	-4404	59
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1276	-4404	59
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1276	-4404	59
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1272	-4417	54
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1272	-4417	54
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1272	-4417	54
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	198	-1056	12
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	199	-1041	8
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	728	-4478	27
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	728	-4478	27



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	728	-4478	27
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1283	-6961	18
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1283	-6961	18
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1283	-6961	18
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1276	-6965	24
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1276	-6965	24
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1276	-6965	24
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1272	-6970	10
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1272	-6970	10
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1272	-6970	10
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	198	-1742	1
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	199	-1731	-0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	728	-3096	1081
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	728	-3096	1081
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	728	-3096	1081
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1283	-4967	1710
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1283	-4967	1710
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1283	-4967	1710
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1276	-4975	1716
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1276	-4975	1716
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1276	-4975	1716
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1272	-4985	1707
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1272	-4985	1707
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1272	-4985	1707
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	198	-1224	417
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	199	-1213	416
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	728	-3096	1081
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	728	-3096	1081
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	728	-3096	1081
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1283	-4967	1710
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1283	-4967	1710
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1283	-4967	1710
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1276	-4975	1716
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1276	-4975	1716
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1276	-4975	1716
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1272	-4985	1707
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1272	-4985	1707
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1272	-4985	1707
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	198	-1224	417
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	199	-1213	416



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	728	-3095	-1020
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	728	-3095	-1020
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	728	-3095	-1020
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1283	-4961	-1651
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1283	-4961	-1651
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1283	-4961	-1651
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1276	-4973	-1643
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1276	-4973	-1643
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1276	-4973	-1643
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1272	-4978	-1651
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1272	-4978	-1651
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1272	-4978	-1651
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	198	-1224	-406
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	199	-1212	-409
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	728	-3095	-1020
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	728	-3095	-1020
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	728	-3095	-1020
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1283	-4961	-1651
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1283	-4961	-1651
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1283	-4961	-1651
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1276	-4973	-1643
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1276	-4973	-1643
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1276	-4973	-1643
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1272	-4978	-1651
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1272	-4978	-1651
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1272	-4978	-1651
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	198	-1224	-406
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	199	-1212	-409
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1272	-5693	32



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1276	-5684	42



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34



VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1283	-5673	34



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	728	-3538	35



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	199	-1386	4



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1272	-5693	32



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1276	-5684	42



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1283	-5673	34



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34



Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	199	-1386	4
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	728	-3538	35
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1283	-5673	34
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1276	-5684	42
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1272	-5693	32
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	198	-1399	6
Apoyo 68	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	199	-1386	4
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	864	965	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	854	965	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	844	965	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	1542	1319	4



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	1525	1319	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	1509	1319	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	1	1534	1325	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	2	1517	1325	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	3	1501	1324	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	1	1529	1307	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	2	1513	1307	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	3	1496	1307	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	281	363	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	282	361	11
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	864	-963	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	854	-963	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	844	-962	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	1542	-1336	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	1525	-1336	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	1509	-1336	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	1	1534	-1307	4
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	2	1517	-1307	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	3	1501	-1307	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	1	1529	-1311	4
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	2	1513	-1311	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	3	1496	-1311	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	281	-357	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	282	-367	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	864	1	683
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	854	1	683
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	844	1	683
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	1542	-8	1094
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	1525	-8	1094
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	1509	-8	1093
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	1	1534	9	1094
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	2	1517	9	1094
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	3	1501	9	1094
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	1	1529	-1	1094
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	2	1513	-1	1094
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	3	1496	-1	1093
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	281	3	276
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	282	-3	277
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	864	1	683
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	854	1	683



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	844	1	683
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	1542	-8	1094
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	1525	-8	1094
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	1509	-8	1093
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	1	1534	9	1094
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	2	1517	9	1094
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	3	1501	9	1094
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	1	1529	-1	1094
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	2	1513	-1	1094
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	3	1496	-1	1093
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	281	3	276
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	282	-3	277
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	864	1	-679
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	854	1	-679
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	844	1	-679
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	1542	-8	-1088
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	1525	-8	-1088
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	1509	-8	-1089
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	1	1534	8	-1088
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	2	1517	8	-1088
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	3	1501	8	-1089
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	1	1529	-2	-1088
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	2	1513	-2	-1088
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	3	1496	-2	-1088
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	281	2	-258
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	282	-2	-258
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	574	0	1136
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	282	-3	10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	612	1	-1134
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	571	0	1136
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	606	1	-1134
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	3	1496	-2	3



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	569	0	1136
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	601	1	-1134
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	1025	-4	1820
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	1	1529	-2	3



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	1087	-3	-1817
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	1021	-4	1819
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	1079	-3	-1817
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	2	1517	9	3



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	1017	-4	1819
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	1070	-3	-1817
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	1509	-9	3



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	1	1017	4	1820
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	1	1081	3	-1817
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	2	1013	4	1820
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	1542	-9	3



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	2	1073	3	-1817
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	3	1009	4	1819
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	3	1064	3	-1818
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	854	1	2



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	1	1012	-0	1819
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	1	1078	-1	-1817
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	2	1008	-0	1819
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	282	-3	10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	2	1069	-1	-1817
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	3	1004	-0	1819
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	3	1061	-1	-1817



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	1	1529	-2	3



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	2	1517	9	3



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	103	2	893
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	138	-1	-888
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	1509	-9	3



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	104	-2	894
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	139	1	-888
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	1542	-9	3



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	282	-3	10
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	864	1	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	854	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	844	1	2
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	1542	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	1525	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	1509	-9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	1	1534	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	2	1517	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	3	1501	9	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	1	1529	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	2	1513	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	3	1496	-2	3
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	281	3	9
Apoyo 69	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	282	-3	10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	419	-553	-22
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	429	-553	-22



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	439	-553	-22
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	784	-1112	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	800	-1112	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	816	-1112	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	773	-1127	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	789	-1127	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	805	-1127	-17
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	767	-1128	-15
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	783	-1128	-15
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	800	-1128	-15
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	69	-242	-8
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	72	-241	-8
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	419	-2541	-15
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	429	-2541	-15
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	439	-2541	-15
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	784	-3835	-8
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	800	-3835	-8
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	816	-3835	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	773	-3833	-8
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	789	-3833	-8
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	805	-3833	-8
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	767	-3824	-5
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	783	-3825	-5
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	800	-3825	-4
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	69	-968	-5
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	72	-972	-5
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	419	-1354	1104
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	429	-1354	1104
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	439	-1354	1105
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	784	-2164	1782
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	800	-2164	1782
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	816	-2164	1782
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	773	-2170	1781
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	789	-2170	1782
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	805	-2170	1782
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	767	-2166	1783
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	783	-2166	1784
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	800	-2166	1784
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	69	-529	433
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	72	-531	433



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	419	-1354	1104
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	429	-1354	1104
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	439	-1354	1105
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	784	-2164	1782
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	800	-2164	1782
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	816	-2164	1782
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	773	-2170	1781
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	789	-2170	1782
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	805	-2170	1782
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	767	-2166	1783
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	783	-2166	1784
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	800	-2166	1784
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	69	-529	433
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	72	-531	433
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	419	-1354	-1137
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	429	-1354	-1136
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	439	-1354	-1136
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	784	-2165	-1805
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	800	-2165	-1804
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	816	-2165	-1804
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	773	-2170	-1805
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	789	-2170	-1804
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	805	-2170	-1804
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	767	-2168	-1801
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	783	-2168	-1801
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	800	-2168	-1801
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	69	-530	-444
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	72	-531	-444
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	419	-1354	-1137
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	429	-1354	-1136
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	439	-1354	-1136
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	784	-2165	-1805
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	800	-2165	-1804
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	816	-2165	-1804
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	773	-2170	-1805
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	789	-2170	-1804
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	805	-2170	-1804
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	767	-2168	-1801
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	783	-2168	-1801
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	800	-2168	-1801



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	69	-530	-444
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	72	-531	-444
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	767	-2476	-10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	816	-2474	-12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	429	-1547	-18



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	72	-607	-7



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

COGITISE

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	767	-2476	-10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	816	-2474	-12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	816	-2474	-12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	784	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	72	-607	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	419	-1547	-19
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	429	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	439	-1547	-18
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	784	-2474	-13



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	800	-2474	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	816	-2474	-12
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	773	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	789	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	805	-2480	-13
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	767	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	783	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	800	-2476	-10
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	69	-605	-7
Apoyo 70	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	72	-607	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	1139	430	-41
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	1147	430	-41
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	1155	430	-41
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1961	434	-2
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1974	434	-1
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1987	435	-1
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1953	430	1
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1967	431	1
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1980	431	1
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1949	421	-4
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1963	421	-3
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1976	422	-3
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	346	145	-9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	348	141	-10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	1139	-1813	-27
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	1147	-1813	-27
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	1155	-1813	-27
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1961	-2638	18
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1974	-2638	18
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1987	-2638	19
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1953	-2614	19
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1967	-2614	19
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1980	-2615	19
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1949	-2608	15
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1963	-2608	15
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1976	-2608	15
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	346	-674	-5
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	348	-688	-3
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	1139	-605	1110
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	1147	-605	1110



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	1155	-605	1111
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1961	-964	1822
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1974	-964	1822
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1987	-964	1823
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1953	-956	1823
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1967	-956	1824
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1980	-956	1824
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1949	-956	1819
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1963	-956	1820
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1976	-956	1820
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	346	-232	439
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	348	-239	440
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	1139	-605	1110
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	1147	-605	1110
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	1155	-605	1111
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1961	-964	1822
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1974	-964	1822
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1987	-964	1823
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1953	-956	1823
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1967	-956	1824
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1980	-956	1824
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1949	-956	1819
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1963	-956	1820
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1976	-956	1820
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	346	-232	439
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	348	-239	440
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	1139	-605	-1170
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	1147	-605	-1170
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	1155	-605	-1170
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1961	-964	-1808
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1974	-964	-1807
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1987	-964	-1807
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1953	-955	-1807
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1967	-955	-1806
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1980	-955	-1806
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1949	-957	-1810
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1963	-957	-1809
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1976	-957	-1809
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	346	-231	-452
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	348	-240	-451



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	1139	-605	-1170
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	1147	-605	-1170
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	1155	-605	-1170
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1961	-964	-1808
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1974	-964	-1807
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1987	-964	-1807
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1953	-955	-1807
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1967	-955	-1806
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1980	-955	-1806
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1949	-957	-1810
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1963	-957	-1809
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1976	-957	-1809
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	346	-231	-452
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	348	-240	-451
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1949	-1093	6



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	1147	-691	-34



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	348	-274	-7



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1949	-1093	6



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1987	-1102	9



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1987	-1102	9



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	348	-274	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	1139	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	1147	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	1155	-691	-34
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1961	-1102	8
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1974	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1987	-1102	9
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1953	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1967	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1980	-1092	10
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1949	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1963	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1976	-1093	6
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	346	-264	-7
Apoyo 71	IME-AMI-4C-220_40	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	348	-274	-7
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	690	-2133	204
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	659	-2133	204
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	670	-2133	204
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1218	-3691	137
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1168	-3691	136
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1186	-3691	136
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1204	-3731	138
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1154	-3732	137
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1171	-3731	138
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1196	-3778	153
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1145	-3778	152
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1163	-3778	152
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	184	-890	64
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	187	-862	63
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	690	-4006	47
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	659	-4006	46
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	670	-4005	46
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1218	-6242	-76



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1168	-6242	-77
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1186	-6242	-77
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1204	-6251	-73
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1154	-6251	-74
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1171	-6251	-73
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1196	-6278	-52
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1145	-6278	-53
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1163	-6278	-52
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	184	-1563	5
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	187	-1546	3
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	690	-2696	1172
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	659	-2696	1172
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	670	-2695	1172
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1218	-4348	1732
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1168	-4348	1731
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1186	-4348	1731
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1204	-4368	1733
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1154	-4368	1732
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1171	-4368	1732
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1196	-4395	1747
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1145	-4395	1746
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1163	-4395	1746
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	184	-1075	446
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	187	-1056	445
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	690	-2696	1172
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	659	-2696	1172
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	670	-2695	1172
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1218	-4348	1732
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1168	-4348	1731
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1186	-4348	1731
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1204	-4368	1733
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1154	-4368	1732
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1171	-4368	1732
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1196	-4395	1747
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1145	-4395	1746
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1163	-4395	1746
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	184	-1075	446
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	187	-1056	445
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	690	-2676	-953
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	659	-2676	-953



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	670	-2676	-953
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1218	-4344	-1679
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1168	-4344	-1680
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1186	-4344	-1679
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1204	-4367	-1676
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1154	-4367	-1676
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1171	-4366	-1676
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1196	-4404	-1658
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1145	-4404	-1659
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1163	-4404	-1659
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	184	-1072	-385
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	187	-1052	-388
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	690	-2676	-953
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	659	-2676	-953
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	670	-2676	-953
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1218	-4344	-1679
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1168	-4344	-1680
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1186	-4344	-1679
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1204	-4367	-1676
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1154	-4367	-1676
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1171	-4366	-1676
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1196	-4404	-1658
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1145	-4404	-1659
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1163	-4404	-1659
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	184	-1072	-385
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	187	-1052	-388
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	187	-1204	33



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1196	-5028	51



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1186	-4967	30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	659	-3070	125



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	187	-1204	33



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1196	-5028	51



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1154	-4991	32



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	187	-1204	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	690	-3069	126
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	659	-3070	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	670	-3069	125
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1218	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1168	-4967	29
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1186	-4967	30
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1204	-4991	33
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1154	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1171	-4991	32
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1196	-5028	51
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1145	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1163	-5028	50
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	184	-1227	35
Apoyo 72	IME-AMIV-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	187	-1204	33
Apoyo 73-PAS-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	1	165	353	4448
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	2	187	353	4449
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	3	169	353	4449
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	1	287	512	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	2	324	512	7244
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	3	293	512	7243



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	1	278	524	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	2	315	524	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	3	284	524	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	4	1	272	562	7237
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	4	2	309	562	7238
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	4	3	278	562	7237
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	10	1	24	144	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	11	1	26	131	1755
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	1	165	-415	4444
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	2	187	-415	4444
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	3	169	-415	4444
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	1	287	-531	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	2	324	-531	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	3	293	-531	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	1	278	-505	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	2	315	-505	7244
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	3	284	-505	7244
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	4	1	272	-458	7244
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	4	2	309	-458	7245
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	4	3	278	-458	7244
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	10	1	24	-128	1755
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	11	1	26	-146	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	1	278	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	3	293	-9	7243



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	1	278	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	1	278	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	1	278	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	1	278	10	7243



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	1	278	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	3	1	278	10	7243



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	3	1	278	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	1	278	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	1	278	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	2	315	10	7243



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	1	278	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	1	278	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	1	278	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	2	315	10	7243



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	1	278	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	1	278	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	1	278	10	7243



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	1	278	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	11	1	26	-8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	1	165	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	2	187	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	3	169	-31	4446
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	1	287	-9	7242
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	2	324	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	3	293	-9	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	1	278	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	2	315	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	3	284	10	7243
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	1	272	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	2	309	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	3	278	52	7241
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	10	1	24	8	1754
Apoyo 73-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	11	1	26	-8	1754
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	1	1	50	541	-4538
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	1	2	57	541	-4538
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	1	3	35	541	-4537
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	2	1	158	772	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	2	2	168	772	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	2	3	134	772	-7216



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	3	1	162	779	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	3	2	171	779	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	3	3	138	779	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	4	1	164	811	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	4	2	174	811	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	4	3	140	811	-7214
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	10	1	-14	210	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	11	1	-14	208	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	1	1	50	-583	-4533
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	1	2	57	-583	-4533
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	1	3	35	-583	-4532
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	2	1	158	-777	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	2	2	168	-777	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	2	3	134	-777	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	3	1	162	-774	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	3	2	171	-774	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	3	3	138	-774	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	4	1	164	-745	-7223
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	4	2	174	-745	-7223
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	4	3	140	-745	-7221
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	10	1	-14	-209	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	11	1	-14	-210	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	3	1	162	3	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	2	3	134	-3	-7216



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	3	1	162	3	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	3	1	162	3	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	3	1	162	3	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	3	1	162	3	-7219



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	3	1	162	3	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	3	1	162	3	-7219



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	3	1	162	3	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	3	1	162	3	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	3	1	162	3	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	3	2	171	3	-7220



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	3	1	162	3	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	3	1	162	3	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	3	1	162	3	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	3	2	171	3	-7220



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	3	1	162	3	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	1	162	3	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	1	162	3	-7219



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	1	162	3	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	1	50	-21	-4535
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	2	57	-21	-4536
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	3	35	-21	-4534
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	1	158	-3	-7217
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	2	168	-3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	3	134	-3	-7216
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	1	162	3	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	2	171	3	-7220
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	3	138	3	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	1	164	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	2	174	33	-7219
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	3	140	33	-7218
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	10	1	-14	1	-1774
Apoyo 74-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	11	1	-14	-1	-1773
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	1186	2106	-29
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	1189	2106	-29
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	1220	2106	-30
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	2034	3098	-68
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	2039	3098	-67
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	2088	3098	-69



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	2036	3096	-67
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	2041	3096	-66
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	2090	3097	-68
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	2037	3073	-58
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	2042	3073	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	2091	3073	-59
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	361	798	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	360	795	-21
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	1186	-69	-16
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	1189	-69	-16
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	1220	-70	-17
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	2034	98	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	2039	98	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	2088	97	-58
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	2036	87	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	2041	87	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	2090	86	-58
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	2037	58	-55
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	2042	58	-54
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	2091	58	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	361	-12	-17
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	360	-12	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	1186	894	1109
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	1189	894	1110
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	1220	893	1109
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	2034	1397	1746
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	2039	1397	1747
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	2088	1397	1745
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	2036	1392	1747
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	2041	1392	1748
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	2090	1391	1746
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	2037	1364	1753
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	2042	1364	1753
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	2091	1364	1752
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	361	343	427
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	360	343	426
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	1186	894	1109
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	1189	894	1110
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	1220	893	1109
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	2034	1397	1746



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	2039	1397	1747
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	2088	1397	1745
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	2036	1392	1747
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	2041	1392	1748
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	2090	1391	1746
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	2037	1364	1753
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	2042	1364	1753
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	2091	1364	1752
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	361	343	427
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	360	343	426
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	1186	888	-1149
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	1189	888	-1149
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	1220	888	-1150
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	2034	1399	-1856
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	2039	1399	-1855
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	2088	1398	-1856
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	2036	1394	-1856
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	2041	1394	-1856
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	2090	1394	-1857
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	2037	1375	-1851
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	2042	1375	-1851
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	2091	1375	-1852
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	361	344	-459
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	360	343	-460
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	1186	888	-1149
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	1189	888	-1149
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	1220	888	-1150
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	2034	1399	-1856
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	2039	1399	-1855
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	2088	1398	-1856
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	2036	1394	-1856
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	2041	1394	-1856
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	2090	1394	-1857
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	2037	1375	-1851
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	2042	1375	-1851
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	2091	1375	-1852
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	361	344	-459
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	360	343	-460
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	1189	1018	-22



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	360	392	-19



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	2037	1566	-56



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	2088	1598	-63



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	1189	1018	-22



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	360	392	-19



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	2037	1566	-56



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	2037	1566	-56



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	2041	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	360	392	-19
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	1186	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	1189	1018	-22
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	1220	1018	-23
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	2034	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	2039	1598	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	2088	1598	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	2036	1592	-62
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	2041	1592	-62



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	2090	1591	-63
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	2037	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	2042	1566	-56
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	2091	1565	-57
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	361	393	-18
Apoyo 75	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	360	392	-19
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	573	934	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	564	934	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	555	934	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	1075	1290	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	1060	1290	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	1045	1290	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	1	1077	1294	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	2	1062	1294	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	3	1047	1294	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	1	1078	1290	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	2	1063	1290	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	3	1048	1290	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	175	353	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	174	354	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	573	-929	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	564	-929	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	555	-929	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	1075	-1291	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	1060	-1291	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	1045	-1291	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	1	1077	-1292	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	2	1062	-1292	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	3	1047	-1292	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	1	1078	-1298	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	2	1063	-1298	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	3	1048	-1298	-1
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	175	-355	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	174	-352	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	573	3	683
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	564	3	683
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	555	3	683
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	1075	-1	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	1060	-1	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	1045	-1	1092



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	1	1077	1	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	2	1062	1	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	3	1047	1	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	1	1078	-4	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	2	1063	-4	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	3	1048	-4	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	175	-1	286
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	174	1	286
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	573	3	683
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	564	3	683
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	555	3	683
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	1075	-1	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	1060	-1	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	1045	-1	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	1	1077	1	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	2	1062	1	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	3	1047	1	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	1	1078	-4	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	2	1063	-4	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	3	1048	-4	1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	175	-1	286
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	174	1	286
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	573	2	-683
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	564	2	-683
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	555	2	-683
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	1075	-1	-1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	1060	-1	-1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	1045	-1	-1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	1	1077	1	-1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	2	1062	1	-1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	3	1047	1	-1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	1	1078	-3	-1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	2	1063	-3	-1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	3	1048	-3	-1092
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	175	-1	-249
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	174	1	-249
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	492	1	1139
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	1075	-1	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	460	1	-1139
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	487	1	1139
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	457	1	-1139



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	482	1	1139
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	455	1	-1139
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	174	1	20



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	900	-0	1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	836	-0	-1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	892	-0	1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	3	1048	-4	-0



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	832	-0	-1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	885	-0	1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	829	-0	-1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	1	902	0	1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	1	837	0	-1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	2	894	0	1820



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	2	833	0	-1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	3	887	0	1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	3	830	0	-1821
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	1	903	-2	1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	1	838	-1	-1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	1075	-1	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	2	895	-2	1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	2	834	-1	-1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	3	888	-2	1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	564	3	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	3	830	-1	-1820
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	174	1	20



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	3	1048	-4	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	106	-1	896
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	80	0	-886
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	105	1	896
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	80	0	-886
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	2	1062	1	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	1045	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	174	1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	573	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	564	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	555	3	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	1075	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	1060	-1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	1045	-1	-0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	1	1077	1	0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	2	1062	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	3	1047	1	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	1	1078	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	2	1063	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	3	1048	-4	-0
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	175	-1	20
Apoyo 76	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	174	1	20
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	575	975	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	566	975	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	557	975	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	1085	1345	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	1071	1345	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	1057	1345	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	1	1085	1345	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	2	1071	1345	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	3	1057	1345	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	1	1085	1340	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	2	1071	1340	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	3	1057	1340	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	173	367	-20
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	173	370	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	575	-968	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	566	-968	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	557	-968	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	1085	-1345	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	1071	-1345	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	1057	-1345	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	1	1085	-1345	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	2	1071	-1345	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	3	1057	-1345	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	1	1085	-1350	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	2	1071	-1350	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	3	1057	-1350	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	173	-370	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	173	-367	-20
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	575	3	684
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	566	3	684
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	557	3	684
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	1085	-0	1093



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	1071	-0	1093
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	1057	-0	1093
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	1	1085	-0	1093
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	2	1071	-0	1094
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	3	1057	-0	1094
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	1	1085	-4	1093
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	2	1071	-4	1093
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	3	1057	-4	1093
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	173	-1	249
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	173	1	249
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	575	3	684
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	566	3	684
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	557	3	684
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	1085	-0	1093
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	1071	-0	1093
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	1057	-0	1093
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	1	1085	-0	1093
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	2	1071	-0	1094
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	3	1057	-0	1094
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	1	1085	-4	1093
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	2	1071	-4	1093
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	3	1057	-4	1093
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	173	-1	249
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	173	1	249
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	575	3	-682
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	566	3	-682
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	557	3	-682
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	1085	-0	-1091
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	1071	-0	-1091
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	1057	-0	-1090
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	1	1085	-0	-1091
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	2	1071	-0	-1091
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	3	1057	-0	-1091
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	1	1085	-5	-1091
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	2	1071	-5	-1091
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	3	1057	-5	-1090
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	173	-1	-285
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	173	1	-285
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	482	1	1139
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	566	3	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	490	2	-1138
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	480	1	1139
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	173	1	-19



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	486	2	-1138
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	477	1	1139
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	481	2	-1138
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	3	1057	-5	2



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	876	-0	1820
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	905	-0	-1819
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	872	-0	1820
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	1	1085	-5	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	898	-0	-1819
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	869	-0	1820
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	891	-0	-1819
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	2	1071	-0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	1	876	-0	1821
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	1	905	-0	-1820
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	1057	-0	2



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	2	872	-0	1821
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	2	898	-0	-1820
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	3	869	-0	1821
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	1085	-0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	3	891	-0	-1820
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	1	876	-1	1820
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	1	905	-2	-1819
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	566	3	1



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	2	872	-1	1820
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	2	898	-2	-1819
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	3	869	-1	1820
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	173	1	-19



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	3	891	-2	-1819
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	3	1057	-5	2



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	1	1085	-5	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	92	-0	886
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	2	1071	-0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	97	-1	-896
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	92	-0	886
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	97	1	-896
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	1057	-0	2



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	173	1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	575	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	566	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	557	3	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	1085	-0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	1	1085	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	2	1071	-0	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	3	1057	-0	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	1	1085	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	2	1071	-5	1
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	3	1057	-5	2
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	173	-1	-19
Apoyo 77	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	173	1	-19
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	949	931	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	957	931	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	966	931	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1626	1283	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1640	1283	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1654	1284	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1626	1284	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1640	1285	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1654	1285	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1626	1290	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1640	1290	50
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1654	1290	50
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	283	345	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	283	342	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	949	-938	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	957	-938	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	966	-938	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1626	-1284	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1640	-1284	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1654	-1284	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1626	-1284	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1640	-1284	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1654	-1284	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1626	-1280	52
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1640	-1280	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1654	-1280	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	283	-342	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	283	-345	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	949	-3	1240
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	957	-3	1240



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	966	-3	1240
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1626	-0	1856
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1640	-0	1856
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1654	-0	1856
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1626	0	1855
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1640	0	1855
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1654	0	1855
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1626	5	1858
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1640	5	1858
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1654	5	1858
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	283	2	480
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	283	-2	480
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	949	-3	1240
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	957	-3	1240
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	966	-3	1240
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1626	-0	1856
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1640	-0	1856
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1654	-0	1856
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1626	0	1855
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1640	0	1855
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1654	0	1855
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1626	5	1858
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1640	5	1858
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1654	5	1858
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	283	2	480
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	283	-2	480
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	949	-3	-1003
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	957	-3	-1003
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	966	-3	-1003
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1626	-0	-1771
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1640	-0	-1771
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1654	-0	-1771
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1626	0	-1773
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1640	0	-1773
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1654	0	-1773
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1626	4	-1769
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1640	4	-1769
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1654	4	-1769
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	283	1	-405
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	283	-1	-405



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	949	-3	-1003
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	957	-3	-1003
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	966	-3	-1003
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1626	-0	-1771
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1640	-0	-1771
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1654	-0	-1771
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1626	0	-1773
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1640	0	-1773
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1654	0	-1773
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1626	4	-1769
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1640	4	-1769
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1654	4	-1769
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	283	1	-405
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	283	-1	-405
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1654	5	51



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1626	5	51



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1640	0	47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1626	-0	49



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	957	-3	135



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	283	-2	43



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1654	5	51



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1626	5	51



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1640	0	47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1654	-0	49



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1626	0	47



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1654	-0	49



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	283	-2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	949	-3	136
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	957	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	966	-3	135
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1626	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1640	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1654	-0	49
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1626	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1640	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1654	0	47
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1626	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1640	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1654	5	51
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	283	2	43
Apoyo 78	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	283	-2	43
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	309	1009	209
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	294	1009	209
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	344	1009	209
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	513	1423	99
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	489	1423	99
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	573	1423	98
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	516	1415	102
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	491	1415	102
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	575	1415	102
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	517	1341	90
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	492	1341	90
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	576	1341	90
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	20	356	66
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	19	358	66
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	309	-194	214
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	294	-194	215
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	344	-194	214
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	513	-216	113



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	489	-216	113
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	573	-216	112
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	516	-228	117
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	491	-228	117
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	575	-228	116
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	517	-304	111
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	492	-304	111
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	576	-304	111
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	20	-73	70
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	19	-70	70
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	309	352	1263
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	294	352	1263
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	344	352	1262
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	513	528	1885
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	489	528	1885
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	573	528	1885
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	516	520	1889
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	491	520	1889
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	575	520	1889
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	517	464	1881
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	492	464	1881
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	576	464	1880
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	20	125	488
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	19	126	488
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	309	352	1263
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	294	352	1263
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	344	352	1262
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	513	528	1885
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	489	528	1885
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	573	528	1885
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	516	520	1889
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	491	520	1889
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	575	520	1889
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	517	464	1881
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	492	464	1881
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	576	464	1880
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	20	125	488
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	19	126	488
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	309	361	-892
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	294	361	-892



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	344	361	-892
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	513	528	-1700
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	489	528	-1700
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	573	528	-1700
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	516	518	-1698
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	491	518	-1697
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	575	518	-1698
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	517	443	-1705
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	492	443	-1705
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	576	443	-1705
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	20	124	-369
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	19	126	-369
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	309	361	-892
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	294	361	-892
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	344	361	-892
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	513	528	-1700
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	489	528	-1700
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	573	528	-1700
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	516	518	-1698
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	491	518	-1697
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	575	518	-1698
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	517	443	-1705
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	492	443	-1705
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	576	443	-1705
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	20	124	-369
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	19	126	-369
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	19	144	68



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	576	519	100



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	517	519	100



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	491	593	109



VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	573	604	105



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	513	604	106



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	294	407	212



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	19	144	68



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	517	519	100



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	491	593	109



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	491	593	109



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	491	593	109



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	19	144	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	309	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	294	407	212
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	344	407	211
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	513	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	489	604	106
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	573	604	105
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	516	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	491	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	575	593	109
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	517	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	492	519	101
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	576	519	100
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	20	142	68
Apoyo 79	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	19	144	68
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	1	263	192	4211
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	2	278	192	4211
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	3	228	192	4212
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	1	426	319	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	2	450	319	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	3	366	319	7125



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	1	426	330	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	2	451	330	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	3	367	330	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	4	1	426	405	7120
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	4	2	451	405	7120
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	4	3	367	405	7121
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	10	1	91	85	1680
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	11	1	91	82	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	1	263	-287	4207
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	2	278	-287	4206
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	3	228	-287	4207
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	1	426	-329	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	2	450	-329	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	3	366	-329	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	1	426	-320	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	2	451	-320	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	3	367	-320	7125
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	4	1	426	-246	7127
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	4	2	451	-246	7127
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	4	3	367	-246	7127
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	10	1	91	-82	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	11	1	91	-84	1680
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	1	426	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	3	366	-5	7124



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	1	426	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	1	426	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	1	426	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	1	426	5	7124



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	1	426	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	3	1	426	5	7124



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	3	1	426	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	1	426	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	1	426	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	2	451	5	7124



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	1	426	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	1	426	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	1	426	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	2	451	5	7124



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	1	426	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	1	426	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	1	426	5	7124



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	1	426	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	11	1	91	-1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	1	263	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	2	278	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	3	228	-47	4209
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	1	426	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	2	450	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	3	366	-5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	1	426	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	2	451	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	3	367	5	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	1	426	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	2	451	80	7123
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	3	367	80	7124
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	10	1	91	1	1681
Apoyo 80-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	11	1	91	-1	1681
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	1	1	250	395	-4493
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	1	2	258	395	-4493
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	1	3	230	395	-4493
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	2	1	441	577	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	2	2	454	577	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	2	3	408	577	-7271



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	3	1	442	584	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	3	2	456	584	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	3	3	409	584	-7270
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	4	1	443	626	-7269
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	4	2	456	626	-7270
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	4	3	410	626	-7269
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	10	1	71	156	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	11	1	70	154	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	1	1	250	-450	-4488
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	1	2	258	-450	-4489
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	1	3	230	-450	-4488
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	2	1	441	-583	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	2	2	454	-583	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	2	3	408	-583	-7270
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	3	1	442	-578	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	3	2	456	-578	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	3	3	409	-578	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	4	1	443	-538	-7276
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	4	2	456	-538	-7276
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	4	3	410	-538	-7276
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	10	1	71	-154	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	11	1	70	-155	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	3	1	442	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	2	3	408	-3	-7271



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	3	1	442	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	3	1	442	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	3	1	442	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	3	1	442	3	-7271



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	3	1	442	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	3	1	442	3	-7271



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	3	1	442	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	3	1	442	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	3	1	442	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	3	2	456	3	-7271



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	3	1	442	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	3	1	442	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	3	1	442	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	3	2	456	3	-7271



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	3	1	442	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	1	442	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	1	442	3	-7271



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	1	442	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	1	250	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	2	258	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	3	230	-27	-4491
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	1	441	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	2	454	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	3	408	-3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	1	442	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	2	456	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	3	409	3	-7271
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	1	443	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	2	456	44	-7273
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	3	410	44	-7272
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	10	1	71	1	-1772
Apoyo 81-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	11	1	70	-1	-1772
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	660	1446	-24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	664	1446	-24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	705	1446	-25
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1137	2099	23
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1143	2099	23
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1209	2099	22



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1139	2096	19
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1145	2096	19
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1211	2096	19
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1141	2063	30
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1147	2063	30
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1213	2063	30
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	157	539	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	157	535	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	660	-210	-17
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	664	-210	-17
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	705	-210	-17
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1137	-173	26
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1143	-173	26
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1209	-173	26
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1139	-182	22
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1145	-182	22
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1211	-183	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1141	-218	26
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1147	-218	26
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1213	-218	25
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	157	-68	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	157	-70	6
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	660	545	1104
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	664	545	1104
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	705	545	1104
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1137	843	1832
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1143	843	1832
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1209	843	1832
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1139	837	1829
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1145	837	1829
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1211	837	1829
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1141	801	1836
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1147	801	1836
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1213	801	1835
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	157	205	446
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	157	204	446
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	660	545	1104
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	664	545	1104
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	705	545	1104
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1137	843	1832



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1143	843	1832
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1209	843	1832
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1139	837	1829
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1145	837	1829
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1211	837	1829
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1141	801	1836
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1147	801	1836
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1213	801	1835
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	157	205	446
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	157	204	446
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	660	537	-1140
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	664	537	-1141
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	705	537	-1141
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1137	842	-1789
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1143	842	-1789
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1209	842	-1790
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1139	837	-1793
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1145	837	-1793
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1211	837	-1793
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1141	813	-1787
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1147	813	-1787
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1213	813	-1787
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	157	206	-437
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	157	203	-437
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	660	537	-1140
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	664	537	-1141
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	705	537	-1141
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1137	842	-1789
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1143	842	-1789
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1209	842	-1790
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1139	837	-1793
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1145	837	-1793
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1211	837	-1793
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1141	813	-1787
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1147	813	-1787
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1213	813	-1787
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	157	206	-437
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	157	203	-437
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	664	618	-21



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	157	233	5



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1213	922	27



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1141	922	28



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1145	957	21



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1209	963	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1137	963	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	664	618	-21



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	157	233	5



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1213	922	27



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1141	922	28



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1211	957	20



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1141	922	28



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1145	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	157	233	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	660	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	664	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	705	618	-21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1137	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1143	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1209	963	24
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1139	957	21
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1145	957	21



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1211	957	20
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1141	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1147	922	28
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1213	922	27
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	157	235	5
Apoyo 82	IME-AMI-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	157	233	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	664	782	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	652	782	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	639	782	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	1185	1076	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	1165	1076	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	1145	1076	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	1	1186	1078	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	2	1166	1078	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	3	1147	1078	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	1	1187	1072	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	2	1167	1072	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	3	1147	1072	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	215	292	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	215	295	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	664	-774	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	652	-774	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	639	-774	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	1185	-1076	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	1165	-1076	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	1145	-1076	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	1	1186	-1077	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	2	1166	-1077	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	3	1147	-1077	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	1	1187	-1085	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	2	1167	-1085	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	3	1147	-1085	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	215	-296	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	215	-291	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	664	4	677
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	652	4	677
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	639	4	677
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	1185	0	1087
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	1165	0	1087
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	1145	0	1087



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	1	1186	0	1088
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	2	1166	0	1088
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	3	1147	0	1088
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	1	1187	-6	1088
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	2	1167	-6	1088
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	3	1147	-6	1088
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	215	-2	269
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	215	2	268
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	664	4	677
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	652	4	677
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	639	4	677
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	1185	0	1087
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	1165	0	1087
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	1145	0	1087
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	1	1186	0	1088
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	2	1166	0	1088
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	3	1147	0	1088
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	1	1187	-6	1088
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	2	1167	-6	1088
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	3	1147	-6	1088
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	215	-2	269
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	215	2	268
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	664	3	-676
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	652	3	-676
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	639	3	-676
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	1185	0	-1087
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	1165	0	-1087
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	1145	0	-1086
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	1	1186	0	-1087
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	2	1166	0	-1087
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	3	1147	0	-1087
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	1	1187	-5	-1087
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	2	1167	-5	-1087
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	3	1147	-5	-1087
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	215	-2	-260
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	215	2	-261
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	471	2	1127
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	1185	0	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	475	1	-1127
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	465	2	1127
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	472	1	-1127



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	459	2	1128
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	469	1	-1127
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	215	2	4



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	835	0	1812
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	840	0	-1811
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	825	0	1812
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	3	1147	-6	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	835	0	-1811
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	815	0	1812
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	830	0	-1811
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	1	1187	-6	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	1	837	0	1813
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	1	840	0	-1812
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	2	827	0	1813



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	2	836	0	-1812
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	3	817	0	1813
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	1145	0	1



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	3	831	0	-1812
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	1	837	-3	1812
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	1	841	-2	-1812
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	1185	0	0



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	2	827	-3	1812
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	2	836	-2	-1812
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	3	817	-3	1812
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	652	4	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	3	831	-2	-1812
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	215	2	4



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	3	1147	-6	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	95	-1	884
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	1	1187	-6	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	95	0	-881
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	94	1	883
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	95	0	-881
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	2	1166	0	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	1145	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	215	2	4
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	664	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	652	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	639	4	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	1185	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	1165	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	1145	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	1	1186	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	2	1166	0	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	3	1147	0	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	1	1187	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	2	1167	-6	0
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	3	1147	-6	1
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	215	-2	5
Apoyo 83	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	215	2	4
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	339	759	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	339	759	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	339	759	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	658	1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	658	1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	658	1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	1	658	1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	2	658	1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	3	658	1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	1	658	1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	2	658	1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	3	658	1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	83	286	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	83	286	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	339	-759	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	339	-759	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	339	-759	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	658	-1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	658	-1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	658	-1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	1	658	-1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	2	658	-1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	3	658	-1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	1	658	-1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	2	658	-1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	3	658	-1048	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	83	-286	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	83	-286	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	339	0	677
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	339	0	677
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	339	0	677
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	658	0	1088



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	1	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	2	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	3	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	1	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	2	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	3	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	83	0	269
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	83	0	269
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	339	0	677
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	339	0	677
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	339	0	677
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	1	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	2	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	3	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	1	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	2	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	3	658	0	1088
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	83	0	269
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	83	0	269
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	339	0	-676
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	339	0	-676
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	339	0	-676
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	658	0	-1086
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	658	0	-1086
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	658	0	-1086
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	1	658	0	-1087
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	2	658	0	-1087
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	3	658	0	-1087
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	1	658	0	-1086
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	2	658	0	-1086
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	3	658	0	-1086
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	83	0	-259
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	83	0	-259
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	353	0	1127
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	339	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	340	0	-1127
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	353	0	1127
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	83	0	5



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	340	0	-1127
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	353	0	1127
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	340	0	-1127
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	3	658	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	641	0	1812
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	620	0	-1811
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	641	0	1812
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	1	658	0	1



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	620	0	-1811
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	641	0	1812
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	620	0	-1811
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	2	658	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	1	641	0	1813
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	1	619	0	-1812
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	658	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	2	641	0	1813
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	2	619	0	-1812
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	3	641	0	1813
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	658	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	3	619	0	-1812
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	1	641	0	1812
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	1	619	0	-1812
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	339	0	1



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	2	641	0	1812
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	2	619	0	-1812
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	3	641	0	1812
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	83	0	5



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	3	619	0	-1812
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	3	658	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	1	658	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	65	0	881
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	2	658	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	55	0	-879
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	65	0	881
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	55	0	-879
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	658	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	339	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	658	0	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	1	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	2	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	3	658	0	1
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	83	0	5
Apoyo 84	IME-SUS-4C-220_30	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	83	0	5
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	624	947	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	615	947	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	607	947	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	1159	1310	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	1145	1310	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	1131	1310	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	1	1162	1314	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	2	1148	1314	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	3	1135	1314	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	1	1164	1312	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	2	1150	1312	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	3	1137	1312	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	193	359	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	192	360	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	624	-944	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	615	-944	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	607	-944	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	1159	-1312	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	1145	-1312	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	1131	-1312	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	1	1162	-1313	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	2	1148	-1313	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	3	1135	-1313	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	1	1164	-1318	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	2	1150	-1318	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	3	1137	-1318	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	193	-361	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	192	-358	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	624	2	677
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	615	2	677



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	607	2	677
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	1159	-1	1087
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	1145	-1	1087
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	1131	-1	1088
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	1	1162	1	1088
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	2	1148	1	1088
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	3	1135	1	1088
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	1	1164	-2	1087
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	2	1150	-2	1088
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	3	1137	-2	1088
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	193	-1	234
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	192	1	234
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	624	2	677
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	615	2	677
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	607	2	677
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	1159	-1	1087
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	1145	-1	1087
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	1131	-1	1088
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	1	1162	1	1088
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	2	1148	1	1088
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	3	1135	1	1088
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	1	1164	-2	1087
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	2	1150	-2	1088
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	3	1137	-2	1088
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	193	-1	234
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	192	1	234
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	624	2	-676
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	615	2	-676
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	607	2	-676
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	1159	-1	-1086
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	1145	-1	-1086
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	1131	-1	-1086
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	1	1162	1	-1087
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	2	1148	1	-1087
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	3	1135	1	-1086
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	1	1164	-3	-1087
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	2	1150	-3	-1086
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	3	1137	-3	-1086
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	193	-1	-298
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	192	1	-298



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	499	0	1127
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	498	1	-1127
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	497	0	1127
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	3	1137	-3	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	493	1	-1127
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	495	0	1127
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	489	1	-1127
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	1	1164	-3	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	896	0	1811
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	917	0	-1811
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	893	0	1811
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	2	1148	1	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	910	0	-1811
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	889	0	1812
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	903	0	-1811



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	1	898	0	1812
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	1	920	0	-1812
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	1159	-1	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	2	894	0	1812
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	2	913	0	-1812
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	3	891	0	1813
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	615	2	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	3	906	0	-1812
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	1	899	-1	1812
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	1	921	-1	-1812
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	192	1	-34



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	2	895	-1	1812
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	2	915	-1	-1811
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	3	892	-1	1812



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	3	908	-1	-1811
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	1	1164	-3	0



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	2	1148	1	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	100	0	879
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	1131	-1	1



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	97	-1	-896
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	100	0	879
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	96	1	-896
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	1159	-1	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	615	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	192	1	-34
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	624	2	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	615	2	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	607	2	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	1159	-1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	1145	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	1131	-1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	1	1162	1	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	2	1148	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	3	1135	1	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	1	1164	-3	0
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	2	1150	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	3	1137	-3	1
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	193	-1	-35
Apoyo 85	IME-SUS-4C-220_36	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	192	1	-34
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	1073	2481	-102
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	1081	2481	-103
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	1090	2481	-103
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1885	3701	-56
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1898	3701	-56
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1912	3701	-56
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1886	3703	-54
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1900	3703	-54
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1913	3703	-54
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1887	3707	-55
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1900	3707	-55
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1914	3707	-55
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	325	954	-5
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	325	951	-4
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	1073	64	-117
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	1081	63	-117
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	1090	63	-117
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1885	365	-75
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1898	365	-75
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1912	365	-75
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1886	363	-72
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1900	362	-73
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1913	362	-73
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1887	365	-72
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1900	365	-72
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1914	365	-73
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	325	51	-10
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	325	49	-10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	1073	1111	1034
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	1081	1111	1034
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	1090	1111	1033
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1885	1778	1745
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1898	1778	1744
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1912	1778	1744
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1886	1777	1747
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1900	1777	1747
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1913	1777	1747
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1887	1781	1746
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1900	1781	1746
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1914	1781	1746
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	325	440	438
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	325	437	439
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	1073	1111	1034
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	1081	1111	1034
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	1090	1111	1033
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1885	1778	1745
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1898	1778	1744
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1912	1778	1744
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1886	1777	1747
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1900	1777	1747
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1913	1777	1747
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1887	1781	1746
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1900	1781	1746
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1914	1781	1746
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	325	440	438
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	325	437	439
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	1073	1115	-1226
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	1081	1115	-1226
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	1090	1115	-1226
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1885	1780	-1859
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1898	1780	-1859
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1912	1780	-1859
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1886	1780	-1857
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1900	1780	-1858
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1913	1780	-1858
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1887	1782	-1857
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1900	1782	-1857
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1914	1782	-1858



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	325	440	-451
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	325	438	-450
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	1073	1115	-1226
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	1081	1115	-1226
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	1090	1115	-1226
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1885	1780	-1859
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1898	1780	-1859
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1912	1780	-1859
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1886	1780	-1857
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1900	1780	-1858
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1913	1780	-1858
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1887	1782	-1857
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1900	1782	-1857
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1914	1782	-1858
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	325	440	-451
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	325	438	-450
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1900	2033	-63



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66



VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1885	2033	-65



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	325	500	-7

Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1914	2036	-64



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1900	2033	-63



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1885	2033	-65



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1885	2033	-65



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	325	500	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	1073	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	1081	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	1090	1272	-110
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1885	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1898	2033	-65
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1912	2033	-66
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1886	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1900	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1913	2033	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1887	2036	-63
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1900	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1914	2036	-64
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	325	503	-7
Apoyo 86	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	325	500	-7
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	933	-319	64
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	933	-319	64
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	933	-319	64
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1649	-755	46
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1649	-755	46
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1649	-755	46
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1648	-761	48
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1648	-761	48
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1648	-761	48
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1647	-763	46
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1647	-763	46
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1647	-763	46
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	274	-148	19
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	274	-146	19
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	933	-2641	33
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	933	-2641	33



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	933	-2641	33
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1649	-3950	2
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1649	-3950	2
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1649	-3950	2
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1648	-3951	4
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1648	-3951	4
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1648	-3951	4
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1647	-3951	2
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1647	-3951	2
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1647	-3951	2
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	274	-1009	7
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	274	-1009	7
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	933	-1296	1176
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	933	-1296	1176
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	933	-1296	1176
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1649	-2059	1822
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1649	-2059	1822
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1649	-2059	1822
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1648	-2062	1824
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1648	-2062	1824
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1648	-2062	1824
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1647	-2063	1822
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1647	-2063	1822
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1647	-2063	1822
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	274	-506	454
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	274	-506	453
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	933	-1296	1176
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	933	-1296	1176
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	933	-1296	1176
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1649	-2059	1822
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1649	-2059	1822
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1649	-2059	1822
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1648	-2062	1824
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1648	-2062	1824
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1648	-2062	1824
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1647	-2063	1822
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1647	-2063	1822
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1647	-2063	1822
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	274	-506	454
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	274	-506	453



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	933	-1294	-1091
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	933	-1294	-1091
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	933	-1294	-1091
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1649	-2058	-1780
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1649	-2058	-1780
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1649	-2058	-1780
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1648	-2061	-1778
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1648	-2061	-1778
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1648	-2061	-1778
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1647	-2062	-1779
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1647	-2062	-1779
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1647	-2062	-1779
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	274	-506	-431
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	274	-505	-431
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	933	-1294	-1091
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	933	-1294	-1091
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	933	-1294	-1091
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1649	-2058	-1780
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1649	-2058	-1780
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1649	-2058	-1780
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1648	-2061	-1778
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1648	-2061	-1778
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1648	-2061	-1778
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1647	-2062	-1779
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1647	-2062	-1779
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1647	-2062	-1779
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	274	-506	-431
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	274	-505	-431
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1647	-2357	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1648	-2356	26



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1649	-2352	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	933	-1480	49



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	274	-578	13

Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1647	-2357	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1648	-2356	26



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1649	-2352	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24



Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	274	-578	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	933	-1480	49
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1649	-2352	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1648	-2356	26
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1647	-2357	24
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	274	-579	13
Apoyo 87	IME-AMII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	274	-578	13
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	626	1553	41
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	626	1553	41
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	626	1553	41
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1120	2267	-10



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1120	2267	-10
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1120	2267	-10
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1120	2274	-11
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1120	2274	-11
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1120	2274	-11
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1121	2277	-13
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1121	2277	-13
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1121	2277	-13
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	159	589	5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	159	587	4
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	626	-428	52
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	626	-428	52
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	626	-428	52
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1120	-458	4
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1120	-458	4
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1120	-458	4
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1120	-456	2
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1120	-456	2
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1120	-456	2
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1121	-455	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1121	-455	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1121	-455	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	159	-144	9
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	159	-145	8
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	626	493	1175
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	626	493	1175
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	626	493	1175
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1120	791	1816
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1120	791	1816
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1120	791	1816
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1120	795	1815
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1120	795	1815
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1120	795	1815
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1121	797	1813
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1121	797	1813
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1121	797	1813
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	159	195	451
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	159	193	450
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	626	493	1175
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	626	493	1175



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	626	493	1175
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1120	791	1816
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1120	791	1816
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1120	791	1816
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1120	795	1815
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1120	795	1815
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1120	795	1815
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1121	797	1813
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1121	797	1813
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1121	797	1813
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	159	195	451
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	159	193	450
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	626	492	-1094
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	626	492	-1094
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	626	492	-1094
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1120	791	-1821
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1120	791	-1821
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1120	791	-1821
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1120	795	-1822
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1120	795	-1822
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1120	795	-1822
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1121	797	-1824
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1121	797	-1824
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1121	797	-1824
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	159	195	-439
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	159	193	-439
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	626	492	-1094
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	626	492	-1094
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	626	492	-1094
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1120	791	-1821
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1120	791	-1821
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1120	791	-1821
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1120	795	-1822
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1120	795	-1822
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1120	795	-1822
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1121	797	-1824
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1121	797	-1824
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1121	797	-1824
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	159	195	-439
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	159	193	-439



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1121	911	-6



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1121	911	-6

Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1120	909	-5



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1120	904	-3



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	626	563	46



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	159	221	6



VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1121	911	-6



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1120	909	-5



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1120	909	-5



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1120	909	-5



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	159	221	6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	626	563	46
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1120	904	-3
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1120	904	-3



VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1120	909	-5
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1121	911	-6
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	159	222	7
Apoyo 88	IME-AMI-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	159	221	6
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	602	2090	56
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	602	2090	56
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	602	2090	56
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1049	3189	10
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1049	3189	10
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1049	3189	10
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1060	3206	9
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1060	3206	9
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1060	3206	9
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1066	3215	12
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1066	3215	12
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1066	3215	12
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	156	808	11
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	154	802	14
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	602	430	76
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	602	430	76
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	602	430	76
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1049	901	37
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1049	901	37
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1049	901	37
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1060	894	33
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1060	894	33
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1060	894	33
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1066	890	35
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1066	890	35
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1066	890	35
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	156	190	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	154	193	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	602	1105	1169
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	602	1105	1169
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	602	1105	1169
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1049	1790	1822



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1049	1790	1822
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1049	1790	1822
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1060	1794	1820
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1060	1794	1820
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1060	1794	1820
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1066	1795	1823
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1066	1795	1823
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1066	1795	1823
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	156	437	451
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	154	436	453
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	602	1105	1169
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	602	1105	1169
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	602	1105	1169
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1049	1790	1822
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1049	1790	1822
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1049	1790	1822
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1060	1794	1820
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1060	1794	1820
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1060	1794	1820
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1066	1795	1823
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1066	1795	1823
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1066	1795	1823
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	156	437	451
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	154	436	453
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	602	1101	-1053
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	602	1101	-1053
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	602	1101	-1053
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1049	1788	-1780
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1049	1788	-1780
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1049	1788	-1780
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1060	1794	-1784
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1060	1794	-1784
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1060	1794	-1784
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1066	1797	-1781
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1066	1797	-1781
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1066	1797	-1781
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	156	437	-426
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	154	435	-423
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	602	1101	-1053
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	602	1101	-1053



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	602	1101	-1053
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1049	1788	-1780
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1049	1788	-1780
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1049	1788	-1780
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1060	1794	-1784
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1060	1794	-1784
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1060	1794	-1784
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1066	1797	-1781
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1066	1797	-1781
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1066	1797	-1781
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	156	437	-426
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	154	435	-423
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	154	497	18



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1066	2053	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1066	2053	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1060	2050	21



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1049	2045	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1049	2045	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	602	1260	66



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	154	497	18



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1066	2053	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1066	2053	24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1060	2050	21



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1060	2050	21



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1060	2050	21



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	154	497	18
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	602	1260	66
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1049	2045	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1060	2050	21
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1066	2053	24
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	156	499	15
Apoyo 89	IME-AMII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	154	497	18
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	358	2768	200
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	378	2768	200
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	398	2768	199
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	590	4366	86
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	624	4366	86
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	658	4366	85
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	588	4396	104
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	623	4396	103
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	658	4396	103
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	585	4349	98
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	621	4350	98
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	656	4350	97
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	36	1071	74
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	37	1061	65
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	358	1546	268
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	378	1546	268
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	398	1546	268
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	590	2700	189
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	624	2701	188
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	658	2701	188



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	588	2724	209
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	623	2725	209
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	658	2725	208
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	585	2677	211
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	621	2677	210
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	656	2677	210
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	36	633	103
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	37	626	94
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	358	1893	1255
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	378	1893	1255
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	398	1893	1254
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	590	3098	1863
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	624	3098	1862
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	658	3099	1862
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	588	3117	1879
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	623	3118	1879
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	658	3118	1878
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	585	3081	1878
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	621	3081	1877
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	656	3082	1877
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	36	748	494
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	37	742	486
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	358	1893	1255
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	378	1893	1255
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	398	1893	1254
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	590	3098	1863
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	624	3098	1862
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	658	3099	1862
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	588	3117	1879
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	623	3118	1879
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	658	3118	1878
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	585	3081	1878
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	621	3081	1877
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	656	3082	1877
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	36	748	494
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	37	742	486
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	358	1881	-845
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	378	1881	-845
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	398	1881	-846
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	590	3084	-1622



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	624	3085	-1623
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	658	3085	-1624
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	588	3113	-1605
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	623	3113	-1606
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	658	3113	-1606
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	585	3066	-1607
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	621	3067	-1608
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	656	3067	-1608
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	36	744	-339
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	37	735	-347
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	358	1881	-845
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	378	1881	-845
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	398	1881	-846
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	590	3084	-1622
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	624	3085	-1623
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	658	3085	-1624
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	588	3113	-1605
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	623	3113	-1606
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	658	3113	-1606
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	585	3066	-1607
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	621	3067	-1608
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	656	3067	-1608
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	36	744	-339
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	37	735	-347
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	378	2157	234



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	37	844	79



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	656	3513	153



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	623	3560	156



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	658	3533	136



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	590	3533	138



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	378	2157	234



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	37	844	79



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	656	3513	153



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	585	3513	155



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	585	3513	155



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	585	3513	155



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	37	844	79
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	358	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	378	2157	234
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	398	2157	233
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	590	3533	138
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	624	3533	137
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	658	3533	136
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	588	3560	157
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	623	3560	156
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	658	3560	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	585	3513	155
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	621	3513	154
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	656	3513	153
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	36	852	89
Apoyo 90	IME-AMIII-4C-220_25	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	37	844	79
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	764	-3361	-551
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	743	-3361	-550
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	723	-3362	-550
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1325	-5657	-426
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1290	-5658	-426
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1256	-5658	-425
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1321	-5707	-440
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1286	-5708	-439



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1251	-5708	-439
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1317	-5665	-433
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1282	-5665	-432
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1246	-5666	-432
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	242	-1347	-186
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	242	-1338	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	764	-4941	-180
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	743	-4941	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	723	-4941	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1325	-7809	94
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1290	-7809	95
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1256	-7810	95
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1321	-7840	81
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1286	-7841	82
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1251	-7841	83
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1317	-7787	91
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1282	-7788	91
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1246	-7788	92
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	242	-1913	-41
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	242	-1910	-32
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	764	-3610	656
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	743	-3610	656
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	723	-3611	657
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1325	-5879	1450
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1290	-5880	1450
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1256	-5880	1451
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1321	-5917	1435
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1286	-5917	1436
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1251	-5917	1436
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1317	-5870	1444
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1282	-5871	1445
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1246	-5871	1446
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	242	-1420	284
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	242	-1413	293
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	764	-3610	656
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	743	-3610	656
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	723	-3611	657
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1325	-5879	1450
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1290	-5880	1450
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1256	-5880	1451



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1321	-5917	1435
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1286	-5917	1436
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1251	-5917	1436
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1317	-5870	1444
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1282	-5871	1445
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1246	-5871	1446
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	242	-1420	284
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	242	-1413	293
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	764	-3654	-1295
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	743	-3654	-1295
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	723	-3655	-1294
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1325	-5904	-1741
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1290	-5904	-1740
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1256	-5904	-1740
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1321	-5938	-1749
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1286	-5938	-1748
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1251	-5938	-1748
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1317	-5900	-1744
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1282	-5901	-1743
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1246	-5901	-1743
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	242	-1433	-483
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	242	-1429	-476
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	764	-3654	-1295
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	743	-3654	-1295
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	723	-3655	-1294
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1325	-5904	-1741
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1290	-5904	-1740
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1256	-5904	-1740
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1321	-5938	-1749
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1286	-5938	-1748
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1251	-5938	-1748
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1317	-5900	-1744
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1282	-5901	-1743
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1246	-5901	-1743
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	242	-1433	-483
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	242	-1429	-476
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1317	-6726	-171
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	764	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	743	-4151	-365
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	723	-4151	-364
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1325	-6733	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1290	-6734	-166
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1256	-6734	-165
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1321	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1286	-6774	-179
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1251	-6774	-178
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1317	-6726	-171



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1282	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1246	-6727	-170
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	242	-1630	-113
Apoyo 91	IME-FL-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	242	-1624	-105
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	1057	3086	11
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	1057	3086	11
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	1057	3086	11
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1868	4597	24
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1868	4597	24
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1868	4597	24
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1862	4612	23
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1862	4612	23
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1862	4612	23
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1857	4588	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1857	4588	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1857	4588	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	312	1173	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	314	1180	6
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	1057	534	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	1057	534	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	1057	534	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1868	1089	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1868	1089	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1868	1089	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1862	1122	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1862	1122	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1862	1122	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1857	1110	13
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1857	1110	13
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1857	1110	13
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	312	228	3
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	314	229	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	1057	1583	1139
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	1057	1583	1139
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	1057	1583	1139
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1868	2487	1808
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1868	2487	1808
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1868	2487	1808
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1862	2510	1807
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1862	2510	1807



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1862	2510	1807
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1857	2495	1804
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1857	2495	1804
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1857	2495	1804
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	312	613	444
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	314	617	445
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	1057	1583	1139
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	1057	1583	1139
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	1057	1583	1139
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1868	2487	1808
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1868	2487	1808
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1868	2487	1808
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1862	2510	1807
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1862	2510	1807
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1862	2510	1807
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1857	2495	1804
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1857	2495	1804
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1857	2495	1804
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	312	613	444
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	314	617	445
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	1057	1585	-1126
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	1057	1585	-1126
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	1057	1585	-1126
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1868	2488	-1773
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1868	2488	-1773
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1868	2488	-1773
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1862	2507	-1773
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1862	2507	-1773
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1862	2507	-1773
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1857	2491	-1776
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1857	2491	-1776
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1857	2491	-1776
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	312	613	-437
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	314	617	-436
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	1057	1585	-1126
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	1057	1585	-1126
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	1057	1585	-1126
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1868	2488	-1773
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1868	2488	-1773
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1868	2488	-1773



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1862	2507	-1773
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1862	2507	-1773
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1862	2507	-1773
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1857	2491	-1776
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1857	2491	-1776
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1857	2491	-1776
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	312	613	-437
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	314	617	-436
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1868	2843	20



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	1057	1810	7



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	314	705	5



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1857	2849	16



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1857	2849	16



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1862	2867	19



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1868	2843	20



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1868	2843	20



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	1057	1810	7



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	314	705	5



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1857	2849	16



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	312	701	4



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1857	2849	16



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	314	705	5
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	1057	1810	7
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1868	2843	20
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1862	2867	19
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1857	2849	16
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	312	701	4
Apoyo 92	IME-AMIV-4C-220_35_Vano Viento	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	314	705	5
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	992	-1734	-5
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	979	-1734	-6
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	990	-1734	-5
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1772	-2988	5
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1752	-2988	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1769	-2988	5
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1765	-3013	6
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1744	-3013	6
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1761	-3013	6
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1759	-3014	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1739	-3014	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1756	-3014	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	293	-698	2
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	294	-695	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	992	-4255	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	979	-4255	3
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	990	-4255	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1772	-6453	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1752	-6453	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1769	-6453	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1765	-6458	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1744	-6458	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1761	-6458	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1759	-6446	28



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1739	-6446	28
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1756	-6446	28
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	293	-1630	6
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	294	-1634	3
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	992	-2622	1091
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	979	-2622	1090
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	990	-2622	1091
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1772	-4131	1734
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1752	-4131	1733
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1769	-4131	1734
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1765	-4144	1734
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1744	-4144	1733
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1761	-4144	1734
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1759	-4137	1740
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1739	-4137	1740
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1756	-4137	1740
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	293	-1018	428
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	294	-1020	425
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	992	-2622	1091
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	979	-2622	1090
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	990	-2622	1091
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1772	-4131	1734
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1752	-4131	1733
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1769	-4131	1734
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1765	-4144	1734
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1744	-4144	1733
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1761	-4144	1734
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1759	-4137	1740
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1739	-4137	1740
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1756	-4137	1740
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	293	-1018	428
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	294	-1020	425
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	992	-2618	-1092
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	979	-2619	-1092
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	990	-2619	-1092
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1772	-4130	-1712
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1752	-4130	-1712
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1769	-4130	-1712
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1765	-4143	-1711
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1744	-4143	-1711



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1761	-4143	-1711
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1759	-4141	-1705
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1739	-4141	-1706
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1756	-4141	-1705
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	293	-1018	-420
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	294	-1019	-423
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	992	-2618	-1092
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	979	-2619	-1092
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	990	-2619	-1092
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1772	-4130	-1712
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1752	-4130	-1712
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1769	-4130	-1712
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1765	-4143	-1711
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1744	-4143	-1711
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1761	-4143	-1711
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1759	-4141	-1705
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1739	-4141	-1706
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1756	-4141	-1705
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	293	-1018	-420
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	294	-1019	-423
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1772	-4720	12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	294	-1165	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1756	-4730	20



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1739	-4730	20



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1744	-4735	13



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1772	-4720	12



COGITISE

VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	294	-1165	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	294	-1165	1



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	294	-1165	1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	992	-2994	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	979	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	990	-2995	-1
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1772	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1752	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1769	-4720	12
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1765	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1744	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1761	-4735	13
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1759	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1739	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1756	-4730	20
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	293	-1164	4
Apoyo 93	IME-FL-4C-220_30_Vano Viento_1	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	294	-1165	1
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	1	355	667	4614
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	2	368	667	4614
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	3	357	667	4614
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	1	663	920	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	2	683	920	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	3	666	920	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	1	656	923	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	2	676	923	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	3	659	923	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	4	1	650	924	7277
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	4	2	671	924	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	4	3	654	924	7277



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	10	1	89	250	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	11	1	91	250	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	1	355	-681	4612
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	2	368	-681	4612
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	3	357	-681	4612
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	1	663	-929	7277
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	2	683	-929	7277
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	3	666	-929	7277
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	1	656	-913	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	2	676	-913	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	3	659	-913	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	4	1	650	-902	7280
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	4	2	671	-902	7280
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	4	3	654	-902	7280
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	10	1	89	-247	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	11	1	91	-253	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	11	1	91	-1	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	4	3	654	11	7279



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	11	1	91	-1	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	11	1	91	-1	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	11	1	91	-1	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	10	1	89	1	1792



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	11	1	91	-1	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	11	1	91	-1	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	11	1	91	-1	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	11	1	91	-1	1793



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	11	1	91	-1	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	11	1	91	-1	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	11	1	91	-1	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	1	355	-7	4613



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	11	1	91	-1	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	11	1	91	-1	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	11	1	91	-1	1793



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	11	1	91	-1	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	11	1	91	-1	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	10	1	89	1	1792



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	11	1	91	-1	1793
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	1	355	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	2	368	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	3	357	-7	4613
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	1	663	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	2	683	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	3	666	-5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	1	656	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	2	676	5	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	3	659	5	7278
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	1	650	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	2	671	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	3	654	11	7279
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	10	1	89	1	1792
Apoyo 95-PAS	IME-PAS-4C-220_30	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	11	1	91	-1	1793
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	1	1	306	412	-4518
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	1	2	314	412	-4518
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	1	3	286	412	-4517
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	2	1	537	604	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	2	2	550	604	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	2	3	506	604	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	3	1	542	623	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	3	2	555	623	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	3	3	511	623	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	4	1	545	669	-7285
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	4	2	558	669	-7285
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	4	3	514	669	-7285



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	10	1	92	167	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + PRINCIPIO DE LÍNEA	11	1	91	161	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	1	1	306	-475	-4512
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	1	2	314	-475	-4512
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	1	3	286	-474	-4512
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	2	1	537	-618	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	2	2	550	-618	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	2	3	506	-618	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	3	1	542	-609	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	3	2	555	-609	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	3	3	511	-609	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	4	1	545	-570	-7293
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	4	2	558	-570	-7293
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	4	3	514	-570	-7293
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	10	1	92	-163	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - PRINCIPIO DE LÍNEA	11	1	91	-165	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:1 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	4	3	514	50	-7289



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:2 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 1:3 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:1 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	10	1	92	2	-1778



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:2 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 2:3 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:1 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:2 DELANTE	11	1	91	-2	-1779



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 3:3 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:1 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:2 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	1	1	306	-31	-4515



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 4:3 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:1 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:2 DELANTE	11	1	91	-2	-1779



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 5:3 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 10:1 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 11:1 DELANTE	10	1	92	2	-1778



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 12:1 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	1	306	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	2	314	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	3	286	-31	-4515
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	1	537	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	2	550	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	3	506	-7	-7290
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	1	542	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	2	555	7	-7292
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	3	511	7	-7291
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	1	545	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	2	558	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	3	514	50	-7289
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	10	1	92	2	-1778
Apoyo 96-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA PRINCIPIO DE LÍNEA 13:1 DELANTE	11	1	91	-2	-1779
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	890	3435	-36
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	889	3435	-36
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	924	3435	-36
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1575	5217	80
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1574	5217	80
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1630	5217	80
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1584	5209	84
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1582	5209	84
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1638	5209	84
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1588	5175	95
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1587	5175	95
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1642	5175	95



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	245	1317	1
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	243	1316	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	890	1250	-153
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	889	1249	-153
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	924	1249	-153
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1575	2195	-91
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1574	2195	-91
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1630	2194	-91
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1584	2166	-88
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1582	2166	-87
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1638	2166	-88
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1588	2119	-84
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1587	2119	-84
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1642	2119	-84
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	245	496	-47
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	243	502	-48
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	890	2050	1019
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	889	2050	1019
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	924	2050	1019
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1575	3243	1758
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1574	3243	1758
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1630	3243	1758
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1584	3226	1763
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1582	3226	1763
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1638	3226	1763
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1588	3185	1770
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1587	3185	1770
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1642	3185	1770
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	245	792	413
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	243	795	412
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	890	2050	1019
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	889	2050	1019
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	924	2050	1019
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1575	3243	1758
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1574	3243	1758
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1630	3243	1758
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1584	3226	1763
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1582	3226	1763
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1638	3226	1763
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1588	3185	1770



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1587	3185	1770
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1642	3185	1770
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	245	792	413
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	243	795	412
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	890	2049	-1184
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	889	2049	-1184
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	924	2049	-1184
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1575	3242	-1768
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1574	3242	-1768
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1630	3242	-1768
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1584	3227	-1765
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1582	3227	-1765
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1638	3227	-1765
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1588	3197	-1761
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1587	3197	-1760
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1642	3197	-1760
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	245	794	-453
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	243	796	-454
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	890	2049	-1184
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	889	2049	-1184
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	924	2049	-1184
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1575	3242	-1768
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1574	3242	-1768
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1630	3242	-1768
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1584	3227	-1765
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1582	3227	-1765
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1638	3227	-1765
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1588	3197	-1761
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1587	3197	-1760
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1642	3197	-1760
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	245	794	-453
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	243	796	-454
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1582	3688	-2



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	889	2342	-94



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	243	909	-24



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1642	3647	5



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1588	3647	5



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1582	3688	-2



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>



Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1575	3706	-6



VISADO Nº 1184/2023 - A01

03/06/2024

COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER

C.S.V. *6299760392*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>

