



EXAMEN INSTALADOR DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS-CATEGORÍA I

PRIMERA CONVOCATORIA 2025 - 17/05/2025

INSTRUCCIONES

- 1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y NIF, y firmar el documento.
- 2.- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
- 3.- El presente cuestionario consta de 30 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que sólo una será la correcta.
- 4.- Deberá marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opción escogida.
Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:
 - 1ª Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)
 - 2ª Oportunidad: Si cambia de opinión, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva respuesta. (CASO 2)
 - 3ª Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinión, puede sombrear la segunda respuesta y volver a elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opción que ya estaba tachada, debe marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO 4).

CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4
			
RESPUESTA MARCADA : A	RESPUESTA MARCADA : C	RESPUESTA MARCADA : B	RESPUESTA MARCADA : A

- 5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En caso de no marcar ninguna respuesta, supondrá 0 puntos.
- 6.- El tiempo máximo para la realización de la prueba será de: 45 minutos.
- 7.- Material que puede usarse en el examen: BOLÍGRAFO y CALCULADORA SIN MEMORIA ALFANUMÉRICA. NO SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACIÓN.
- 8.- La puntuación mínima necesaria para ser APTO es de: 15 puntos.

INSTALADOR PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS-CATEGORÍA I

PRIMERA CONVOCATORIA 2025

1. El volumen de un tanque para almacenar gasolinas, que tiene una altura de seis metros y un diámetro de 3 metros es de:
A) 42,39 m³.
B) 4,239 dm³.
C) 18 dm³.
D) 180 m³.
2. Cuántos litros de combustible tiene un depósito de gasolina que se encuentra al 75% de su capacidad de llenado, sabiendo que, si estuviera completamente lleno tendría 150 m³:
A) 1150 litros.
B) 112500 litros.
C) 11250 litros.
D) 112,5 litros.
3. Si aumentamos $\frac{3}{4}$ de su capacidad, a un tanque de 7 m³, cuál es la capacidad total del tanque:
A) 21000 litros.
B) $21\frac{1}{4}$ m³.
C) 12500 litros.
D) 15,5 m³.
4. Calcula la longitud de una circunferencia con un radio de 2,35m.
A) 4,70 m.
B) 14,76 m.
C) 4,35 m³.
D) 12,85 m.
5. Calcula la densidad de un fluido en estado líquido, si a una temperatura de 25 grados centígrados tiene una masa de 250 kg y un volumen de 2 m³:
A) 500kg/m³.
B) 2500kg/m³.
C) 0,5 kg/m³.
D) 5 kg/m³.

6. Para un tanque de combustible de clase B con una capacidad de 2500 litros, ¿a qué valor equivale el 25% de su capacidad?

- A) 500 litros.
- B) 250 litros.
- C) 900 litros.
- D) 625 litros.

7. Cómo se denomina dar un baño de zinc fundido a una superficie metálica para que no se oxide:

- A) Pintar.
- B) Cincelar.
- C) Galvanizar.
- D) Oxidar.

8. Calcula la presión en Pascales de 8,5 mm de Hg (mercurio):

- A) 11,324 Pa.
- B) 113,324 Pa.
- C) 11332,4 Pa.
- D) 1,13324 Pa.

9. Según se establece en el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, la gasolina es un combustible de la clase:

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

10. No se encuentran dentro del campo de aplicación del Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas:

- A) Las refinerías de petróleo, plantas petroquímicas integradas en las mismas y sus parques de almacenamiento anejos.
- B) Instalaciones de almacenamiento de productos cuyo punto de inflamación sea superior a 150 °C.
- C) Hidrocarburos cuyo punto de inflamación sea superior a 100 °C, como asfaltos, vaselinas parafinas y lubricantes.
- D) Hidrocarburos de clase B cuyo punto de inflamación es inferior a 38 °C.

11. De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, ¿a qué habilita la declaración responsable?:

- A) Por tiempo indefinido a la empresa instaladora, desde el momento de su presentación ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.
- B) Por tiempo indefinido a la empresa instaladora, desde el momento de su presentación ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español, pero la administración competente, podrá imponer requisitos adicionales.
- C) Deberá renovarse cada 5 años, ante la Delegación territorial de la provincia donde se encuentre el domicilio fiscal de la empresa instaladora.
- D) Por tiempo indefinido a la empresa instaladora, a partir del día siguiente a su presentación ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.

12. Según el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas, el libro de revisiones será obligatorio para:

- A) Sólo instalaciones destinadas al suministro a vehículos con capacidad total de almacenamiento igual a 5.000 litros.
- B) Todas las instalaciones destinadas al suministro a vehículos con capacidad total de almacenamiento superior a 15.000 litros.
- C) Sólo instalaciones destinadas al suministro a vehículos con capacidad total de almacenamiento igual a 15.000 litros.
- D) Todas las instalaciones destinadas al suministro a vehículos con capacidad total de almacenamiento superior a 5.000 litros.

13. Según MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos", una instalación de suministro a vehículos en la que el personal presente en la instalación no realiza el suministro al vehículo, que es llevado a cabo por el cliente.

- A) Atendida en autoservicio.
- B) Desatendida.
- C) Atendida asistida.
- D) Mixta.

14. Según MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos", se considera modificación sustancial:

- A) El cambio de producto almacenado en uno o más tanques que no implique modificación de la instalación mecánica.
- B) El cambio de régimen de instalación asistida a autoservicio.
- C) El cambio de régimen de instalación atendida a desatendida.
- D) Los cambios que sin suponer modificación sustancial contribuyan a mejorar la seguridad industrial y/o el medio ambiente.

15. Según MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos", se define como válvula de sobrellenado:
- A) Válvula que se instala en las tuberías de descarga para conseguir que el producto sobrante rebose durante las operaciones de llenado.
 - B) Válvula que se instala en las tuberías de descarga para prevenir el posible rebose del producto durante las operaciones de llenado.
 - C) Válvula que se instala en las tuberías de descarga, para permitir la entrada de un volumen de producto superior a la capacidad del tanque.
 - D) Válvula que se instala en las tuberías de descarga, para permitir la salida de un volumen de producto sobrante.
16. Según MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos", el espesor mínimo de una tubería de cobre es de:
- A) 5 cm.
 - B) 1 cm.
 - C) 5 mm.
 - D) 1 mm.
17. Según MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos", la carga o llenado de los tanques enterrados se realizará por gravedad, la tubería de conexión entre la boca de llenado y el tanque tendrá una pendiente mínima de:
- A) Al menos, el 1% hacia el tanque.
 - B) Al menos, el 1,5% hacia el tanque.
 - C) Al menos, el 2% hacia el tanque.
 - D) Como máximo el 5% hacia el tanque.
18. Según MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos", el diámetro mínimo de la tubería de ventilación para un tanque de 3500 litros es:
- A) 40 mm.
 - B) 25 mm.
 - C) 30 mm.
 - D) 20 mm.
19. Según MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos", en los almacenamientos de combustibles, los elementos enterrados de acero, tanques y tuberías:
- A) Nunca se unirán a la red general de tierra.
 - B) Siempre se unirán a la red general de tierra.
 - C) Solo se unirán a la red general de tierra si existe riesgo galvánico para los mismos por estar está construida en cable galvanizado o cable de cobre recubierto y picas de zinc.
 - D) Solo se unirán a la red general de tierra si no existe riesgo galvánico para los mismos por estar está construida en cable galvanizado o cable de cobre recubierto y picas de zinc.

20. Según MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos", en una instalación para el suministro de gasoil con cambio de depositario, el tanque de almacenamiento del combustible, deberá estar:

- A) En superficie.
- B) Enterrado.
- C) Semienterrado.
- D) Enterrado, en superficie o semienterrado.

21. Según MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos", un tanque de simple pared con capacidad de 1500 litros:

- A) No precisará cubeto de contención, por ser de simple pared.
- B) Precizará cubeto de contención, por tener una capacidad mayor a 1000 litros.
- C) Sólo precisaría cubeto de contención, si fuera para combustibles clase C.
- D) Precizará un cubeto de contención, con una capacidad del 10% de la capacidad del tanque.

22. Según MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos", durante la operación de descarga del camión cisterna, que contengan productos hidrocarburos de clase B:

- A) Se deberá disponer de un extintor de polvo sobre carro de 20 Kg a una distancia no superior a 15 m de las bocas de descarga.
- B) Se deberá disponer de un extintor de polvo sobre carro de 30 Kg a una distancia no superior a 15 m de las bocas de descarga.
- C) Se deberá disponer de un extintor de polvo sobre carro de 50 Kg a una distancia no superior a 15 m de las bocas de descarga.
- D) Se deberá disponer de un extintor de polvo sobre carro de 35 Kg a una distancia no superior a 15 m de las bocas de descarga.

23. Según MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos", los tanques de simple pared que no dispongan de cubeto o de un sistema de detección de fugas, deberán someterse a una prueba de estanqueidad de sus tanques, mediante sistemas móviles discretos:

- A) Cada 5 años, pudiéndose realizar con producto en el tanque y la instalación en funcionamiento y certificadas por un organismo de control.
- B) Anualmente, pudiéndose realizar con producto en el tanque y la instalación en funcionamiento.
- C) Anualmente, debiendo realizarse sin producto en el tanque y la instalación en parado.
- D) Quinquenalmente, debiendo realizarse con producto en el tanque y la instalación en funcionamiento y certificadas por un técnico competente.

24. Según la MI-IP03 "Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación", no tendrán la consideración de instalaciones para consumo en la propia instalación:

- A) Instalaciones de combustibles para calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.
- B) Instalaciones destinadas a suministrar combustible y/o carburante a vehículos.
- C) Instalaciones destinadas a suministrar combustible y/o carburante a medios de transporte interno, que operen sólo dentro de las empresas.
- D) Instalaciones de almacenamiento de recipientes móviles que contengan carburantes y combustibles para uso industrial.

25. Según la MI-IP03 “Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación”, los almacenamientos en recipientes fijos serán:

- A) Siempre en superficie.
- B) Siempre bajo el nivel del terreno y en fosa.
- C) En superficie, semienterrados o bajo el nivel del terreno, que pueden estar enterrados o en fosa.
- D) Enterrados.

26. Según la MI-IP03 “Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación”, en instalaciones de suministro por tubería en el interior de la vivienda e inmediatamente antes del equipo de consumo, se instalarán los siguientes elementos:

- A) Válvula limitadora de presión, con o sin manómetro, válvula de corte automática o manual, instalada inmediatamente antes del quemador y filtro.
- B) Válvula limitadora de presión, con manómetro, válvula de corte automática, instalada inmediatamente antes del quemador y filtro.
- C) Válvula limitadora de presión, sin manómetro, válvula de corte manual, instalada inmediatamente antes del quemador y filtro.
- D) Válvula limitadora de presión, con o sin manómetro, válvula de corte automática o manual, instalada inmediatamente después del quemador y filtro.

27. La ley que tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo, es la:

- A) Ley 37/2005.
- B) Ley 31/1995.
- C) Ley 32/1995.
- D) Ley 59/2005.

28. Según el artículo 15 de la actual ley de prevención de riesgos laborales, no es uno de los principios generales que aplicará el empresario es:

- A) Combatir los riesgos en su origen.
- B) Adaptar el trabajo a la persona.
- C) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
- D) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

29. Según el artículo 22 de la actual Ley de prevención de riesgos laborales, garantizar la vigilancia de la salud es:

- A) Siempre es obligatoria para el trabajador
- B) Siempre es voluntaria para el empresario
- C) Siempre es obligatoria para el empresario y se llevará a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.
- D) Siempre es obligatoria para el trabajador y el empresario.

30. Según la MI-IP03 “Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación”, las pruebas de presión se realizarán de acuerdo con la norma:

- A) UNE 100 131.
- B) UNE 100 100.
- C) UNE 100 121.
- D) UNE 100 151.

Apellidos: _____

Nombre: _____ NIF/NIE _____

Firma

1	A	B	C	D
	A	B	C	D
2	A	B	C	D
	A	B	C	D
3	A	B	C	D
	A	B	C	D
4	A	B	C	D
	A	B	C	D
5	A	B	C	D
	A	B	C	D
6	A	B	C	D
	A	B	C	D
7	A	B	C	D
	A	B	C	D
8	A	B	C	D
	A	B	C	D
9	A	B	C	D
	A	B	C	D
10	A	B	C	D
	A	B	C	D
11	A	B	C	D
	A	B	C	D
12	A	B	C	D
	A	B	C	D
13	A	B	C	D
	A	B	C	D
14	A	B	C	D
	A	B	C	D
15	A	B	C	D
	A	B	C	D
16	A	B	C	D
	A	B	C	D
17	A	B	C	D
	A	B	C	D
18	A	B	C	D
	A	B	C	D
19	A	B	C	D
	A	B	C	D
20	A	B	C	D
	A	B	C	D
21	A	B	C	D
	A	B	C	D
22	A	B	C	D
	A	B	C	D
23	A	B	C	D
	A	B	C	D
24	A	B	C	D
	A	B	C	D
25	A	B	C	D
	A	B	C	D
26	A	B	C	D
	A	B	C	D
27	A	B	C	D
	A	B	C	D
28	A	B	C	D
	A	B	C	D
29	A	B	C	D
	A	B	C	D
30	A	B	C	D
	A	B	C	D