



POZO TIPO



ALTURA ÚTIL (mm.)

DN (mm.)	MÓDULOS BASE		MÓDULOS DE RECRECIDO		MÓDULOS CÓNICOS		MÓDULOS DE AJUSTE	
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.
1200	1400	1000	1200	300	1200	800	250	150
1500	2000	1200	1200	300	1500	800	300	200


NOTA: LOS PREFABRICADOS DEBERÁN ESTAR HOMOLOGADOS POR EL CONSORCIO DEL HUESNA. DEBERÁN CUMPLIR LA NORMA UNE 127.011




DETALLES DE SANEAMIENTO

ESCALA 1:20

ALZADO - SECCION




PLANTA - SECCION B-B"




CONEXIÓN AL SANEAMIENTO. DETALLES. CANALIZACIÓN, ARQUETA SIFÓNICA, POZO DE REGISTRO.

1:50 1:20










CONEXIÓN AL SANEAMIENTO. PERIL LONGITUDINAL


H1:500 V1:100

FUTURA PISCINA



CONEXIÓN AL SANEAMIENTO. PLANTA GENERAL


1:500



CONEXIÓN AL SANEAMIENTO. REPLANTEO


1:500






EMPLAZAMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN

Esc. 1:10000




EJES DE ACTUACIÓN Esc. 1:10000



PROVINCIA DE SEVILLA  
ESCALA=1:1.250.000

SITUACIÓN Y EMPAZAMIENTO





INDICADAS



CONEXIÓN AL SANEAMIENTO.  
PERILES TRANSVERSALES

1:100





1:100

CONEXIÓN AL SANEAMIENTO.  
PERILES TRANSVERSALES