

Fecha : <la de la firma electrónica>

Ref. : Exp: VP 640/2023

N/Ref.: SG/DVP/SEF

Asunto : Subsanación de la Solicitud de Ocupación por NUEVA
LSMT VILLANUEV2

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.

A/A Angel Blanco García

Av. de la Borbollilla, 5

41004 (Sevilla)

En relación a la solicitud de Ocupación por PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECONFIGURACIÓN DE LMT “VILLANUEV2” DE LA S.E. “ALCOLRIO”, SITO EN LAS CALLES HUESCA, ANTONIO MACHADO Y OTRAS EN EL T.M. DE VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS (SEVILLA), en el TM de Villanueva del Río y Minas de la Vía Pecuaria “Cañada Real que cruza el término, conocida con el nombre de Vereda de Carne”, se le solicita se proceda a la **subsanación** del proyecto en los siguientes extremos:

Analizada la documentación aportada, se informa que la ejecución del proyecto afecta a la siguiente vía pecuaria:

Denominación Vía Pecuaria	Cañada Real que cruza el término, conocida con el nombre de Vereda de Carne
Proyecto de Clasificación:	Aprobado por Orden Ministerial de fecha 27 de septiembre de 1932
Anchura legal:	75,22 m
Deslinde:	Deslinde histórico de 1933

Estando la vías pecuaria “Cañada Real que cruza el término, conocida con el nombre de Vereda de Carne” afectada por la instalación propuesta y encontrándose esta deslindada en dicho término con un deslinde histórico del que se desconocen coordenadas absolutas, deberán respetarse para ambos márgenes el ancho de la misma desde la parte opuesta del camino existente o aportar estudio comprensivo de la ubicación de la vía pecuaria aceptado por la propiedad de los terrenos debidamente acreditada con, al menos, nota simple.

1. Se les solicita aporten coordenadas de las líneas subterráneas de media tensión y de todas las arquetas.
2. Se deberá describir tanto la zanja a realizar, indicando el diámetro de los tubos y otros elementos a introducir en la misma, como las dimensiones de las arquetas. Se deberá tener en cuenta que la zanja y las arquetas deberán quedar fuera del camino existente en la vía pecuaria y las arquetas deberán quedar integradas en el terreno sin que sobresalgan del mismo

Por lo que se requiere al interesado para que, **en un plazo de diez días**, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 (Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

EL SECRETARIO GENERAL PROVINCIAL

Julio García Moreno

Avda. de Grecia, 17
41012 - Sevilla

T: 955 121 144
delegacion.dtse.csmaea@juntadeandalucia.es



JULIO GARCIA MORENO		21/02/2024	PÁGINA 1/1
VERIFICACIÓN	BndJAU2TAXBL8XQH29M3CAH4QXPDND	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	